

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemizin röntgen cihazı ısınmaması için 24000 btu klima gerekli olan malzemelerin alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/09/2017 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.


ENGİN İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	24000 BTU KLİMA	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet)

KONU: Bu teknik şartname; Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesi Başhekimliği bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi min 22000 Btu/h kapasiteli duvar tipi split klimaların teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre \pm % 7 tolanslıdır.)

1. Soğutma enerji sarfiyatı A Sınıfı ya da daha verimli olmalıdır.
2. Isıtma kapasitesi 25 590 Btu/h veya daha üzeri olmalıdır.
3. Soğutma kapasitesi 22 519 Btu/h veya daha üzeri olmalıdır.
4. Klima monosplit (Duvar tipi) olmalıdır.
5. Hızlı soğutma özelliği bulmalıdır.
6. Korozyona dayanıklı dış üniteye sahip olmalıdır.
7. Isıtma ısı pompası (Heat-pump) özelliğine sahip olmalıdır.
8. Dış ünite ses seviyesi en çok 70 dBA olmalıdır.
9. İç ünite ses seviyesi en çok 65 dBA olmalıdır.
10. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği ve güç geldiğinde tekrar çalışma özelliği olmalıdır.
11. İç ünite fanı en az üç kademe eli olmalıdır.
12. Isıtma, soğutma yapmada hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
13. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
14. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
15. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
16. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
17. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı olmalıdır.
18. Ürün işletmeye alındıktan sonra en az 3 yıl garantili olmalıdır ve garanti süresi boyunca rutin bakım işlemleri için ek bir ücret talep edilmemelidir. 10 yıl parça temini garantisi olmalıdır.
19. Cihazlarda çevreye zarar vermeden R135 Gazı kullanılmalıdır.
20. Gaz kaçağı durumunda otomatik olarak stop etmelidir.
21. Alçak yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
22. Alçak yüksek basınca karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
23. Cihaz tam kapasitede kendisinden beklenen tüm özellikleri taşıyacak şekilde olmalıdır.

ÖZGÜR ÖZBAY

A. ÖZGÜR ÖZBAY



KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekânı en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır bora ve kabloları, kablo kanalı içerisinde götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilme hızıyla olmamalı, özel dönüş paçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı iç ve dış ünite üniteler arası bakır borularına drenaj hattı, elektrik hattı vs. i yerde çıkacak olan borular ve detayları başta olmak üzere diğer tesisatın uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının her açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gödere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden yüklenici tarafından çekilecektir.

Ozgur OZBAY
Elektrik Teknik

