

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 572
Konu : Malzeme Alımı Hk.

10/11/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/11/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op.Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	20 KVAR MONOFAZE ŞÖNTREKTÖR	ADET	3		
2	60 KVAR ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ	ADET	1		
3	18 KADEMELİ İNDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLÜ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	ADET	1		
4	200 CMx100 CM PANO (SAÇ PANO)	ADET	1		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

TEKNİK ŞARTNAME

Ađrı Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası kompazasyon pano malzemesi ne ait teknik şartname

MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR

Yüksek gecirgenlik ve hava boşluklu tasarım

Sargılarda 155 C dayanımlı F izolasyon sınıfı yalıtım malzemesi

Aşırı yükten koruyan termik koruma

Isı kayıplarını azaltarak verimliliđi artıran, neme karşı koruma ve sessiz çalışmasına olanak sağlayan vakum emprenye vernik yöntemi

CE işaretli EN 61558 2-20 ile uyumlu

60KVAR ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ

Aşırı sıcaklık korumasına sahip şırı sıcaklık durumunu ön panelden kullanıcıya bildirme

Devre faz göstergesi

Reaktif güç kontrol röleleri veya PLC'ler tarafından kolaylıkla tetiklenebilme

Hızlı anahtarlama yapma anlık devreye girme

18 KADEMELİ ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLÜ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

Türkçe Menü ile Kolay Kullanım

Gelişmiş Dinamik Yazılım

Geniş Renkli LCD Ekran (320x240 Pixel 3,2")

18 Kademe

Hızlı Kondansatör Öğrenme

Trifaze,Difaze,Monofaze Kondansatör Bağlayabilme

Şönt Reaktör Bağlayabilme

1..31'e Kadar Akım ve Gerilim Harmoniklerini Grafik ile Gösterme

Düşük Akımlarda Bile Kompanzasyon Yapabilme (10mA)

B. Coşkun
2015.5.5
[Signature]

Kondansatörlerin Bağlı Oldukları Faz Yada Fazları Ekranda Gösterme

3 Fazın Elektriksel Büyüklüklerini Aynı Anda İzleyebilme

**V,I,COS Φ ,TAN Φ ,W,VAR,VA, Σ W, Σ VAR, Σ VA, Σ Wh, Σ VAR(ind), Σ VARh(kap), Σ VAh) THD-V
%,THD-I %**

200CMX 100CM PANO

Elektriksel yapılara uygun imal edilecek

Panoda topraklama barası bulunacaktır

5 mm kalınlıkta olacak

Galvanizli ve paslanmaz malzemeden yapılacak

GARANTİ ŞARTLARI

Yüklenici firma tarafından fabrikasyon ve malzeme hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süre ile garanti verilmeli garanti süresi içinde fabrikasyon ve malzeme hatalarından kaynaklanan arızaların giderilmesinden kullanılacak yedek yedek parca ve malzemeler bedelsiz olarak sağlanmalıdır

İş bu teknik şartname aşağıda belirlenen teknik personellerce tanzip edilip imza altına alınmıştır

31.10.2017

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu
Kadın Doğum ve Çocuk Ek Bina