


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ ♂
Konu : Hizmet Alımı Hk.

04/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Hizmet Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/01/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya **satinalma004@gmail.com** adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULU TAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	YATAK BAŞI ÜNİTELERİNİN (130 MT 15'LİK BORU DAHİL) MONTAJ VE ÇALIŞTIRMA İŞİ (3 GAZLI)	ADET	9		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Acil servis ünitesine medikal hava, medikal oksijen ve medikal vakum hattı ve yatakbaşı ünitesi montaj çekilmesi işi Teknik Şartnamesi

Gerekli parçalar


- 1.) 130 mt medikal bakır boru 15x1 lik düz boy
- 2.) 6 adet 15lik bakır boruya uygun küresel sızdırmaz vana renk kodlu
- 3.) 120 adet ara maşon- T- L köşe dönüşleri karışık

GEREKLİ ŞARTLAR

1. Yukarıda yazılı malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler kullanılmalıdır.
2. her gaz için ayrı ayrı olmalı her gazın rengine uygun renk kodlanması verilmeli, (O2-hava-vakum gazları için)
3. 15x1 ölçülerinde 1. Sınıf bakırdan olmalı,
4. Boyları min. 2500mm olmalı
5. Alınan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yada aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.
6. kaliteli olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif veren firmalar numuneleri ve montaj yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler ÜRÜN VE MONTAJ YERLERİNİ görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artırımına gidilmeyecektir.
8. Fiyat veren firmalar numuneleri ve montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ekstra bir malzeme ve işçilik bedeli talep edilemez.
9. Alınan malzemelerin tümü için TSE-ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.
10. Yatakbaşlarının montajları standartlara uygun olmalı yüksekliği ve kullanım alanı hesap edilmelidir.
11. Yatak başlarının arası doktor ve hemşirenin hastaya müdahalesini kolaylaştıracak özellikte olup bunu göz önüne alarak montajları yapılmalıdır.
12. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.
13. Sistemin kurulum sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli.

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu
Kadın Doğum ve Çocuk Ek Bina

- 14.İşe başlamadan önce tüm malzemeler bakılacak ve uygunluk sonrası başlanacaktır.
- 15.Sisteme başlamak en geç 3 iş günü içerisinde olmalı ve işin teslimatı en geç 3 iş günü içerisinde yapıp teslim edilmeli.
- 16.Medikal yatakbaşı Sisteminin risk durumu, ağırlığı ve büyüklüğü göz önüne alınacak olursa, Yüklenici firma işi CE- ISO kalitesine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli, gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.
- 17.Tüm fiyatlar montaj dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurarak vereceklerdir.
- 18.Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik servis verilmelidir.
19. Sistemin önemi ve kullanılacağı yerin hayati önem arz etmesi sebebiyle 1 yıllık garanti süresi içinde ağırdaki ikamet etmesi veya eleman buldurması gerekmektedir.
20. Arızaya müdahale en geç 12 saatte yapılmalı ve parça gerekmeyen durumlarda aynı gün içerisinde gerçekleştirip 24 saati aşmadan çalışır vasyette testleri kullanıcılarıyla birlikte yapıp teslimatı gerçekleştirilmelidir.
- 21.İşi yapacak olan firma elemanı servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.
- 22.İşi yapacak olan firmalar ISO-CE-HİZMET YETERLİLİK BELGELERİNE sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu
Kadın Doğum ve Çocuk Ek Bina