



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Bakanlığı  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT DH SATIN ALMA BİRİMİ  
11/01/2018 10:29 - 36472700-774 01 01-18



00060498946

1.2018

KONU : Teklife Davet

### Teklife Davet

Kurumumuz ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan Hastanemizde Mevcut Olan Yangın Söndürme Sistemine Periyodik Bakım Onarım Hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 18.01.2018 tarih ve saat 16.00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;  
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	1	Adet		
Eki; Teknik Şartname			Firma/ Kurum Kaşe / İmza	

- İdarenizce doğrudan temin usulü ile 18.01.2018 tarih ve saat 16.00 da Merkezi Sistem Mevcut Olan Yangın Söndürme Sisteminin Bakım Onarım ve Dolum Hizmet İşlemlerinin Yapılması alım işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklifler en geç 18.01.2018. GÜNÜ SAAT 16.00. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- Teklifler ( Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya kataloğu olmayan teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail : eleskirtdh04@hotmail.com



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ**  
**BAŞHEKİMLİĞİ**

YILLIK YANGIN ALGILAMA, İHBAR VE ALARM SİSTEMİ  
BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

**Madde:1 İşin Tanımı**

**Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesinin** döküm listesinde kayıtlı bulunan yangın algılama, ihbar ve otomatik yangın alarm sistemini 2018Yılıını kapsayan oniki (12) aylık periyodik bakım ve onarım işidir.

**Madde:2 İşin kapsamı.**

2018 Yılında toplam ; yılda 4 (dört) kez olmak üzere Yedek parçasız olarak genel kontrol ve bakımlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar.

**Madde:3- Genel ve periyodik bakımın kapsamı**

Madde:3-1.Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parçalar kullanılacaktır. Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafından satın alınacak, firma montajını sözleşme dâhilinde ücretsiz yapacaktır.

Madde:3-2.Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacak, cihazlarla ilgili kullanıcı personele eğitim verecek.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

Testler:

- NFPA 72 ' ye göre cihaz testleri yapılacaktır.
- Yangın Alarm Paneli Testi
- Duman ve Isı Detektör Testi
- Yangın Alarm Butonu Testi
- Siren Testi

Bakımlar:

- Yangın Algılama Sistemi
- Yangın Alarm Paneli Temizliği



- Yıllık periyotlarda Detektör Temizliği
- Yıllık periyotlarda Yangın Alarm Butonları temizlik ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü

Madde:3-3.Yüklenici firma yangın algılama, ihbar sistemi ve otomatik yangın alarm sisteminin arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini merkezimize verecektir. İdarece temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.

Madde:3-4.Yapılan her bakımlarda, yapılan bakım ve/veya kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye(satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.

Madde:3-5.Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç üç (3) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.

Madde:3-6.Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.

Madde:3-7.Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.

Madde:3-8.Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.

Madde:3-9. Yangın algılama, ihbar sistemi ve otomatik yangın alarm sisteminin bakım onarım ya da parça değişiminde yetkili teknik servis elemanı dışında eleman görevlendirmeyecektir.

Madde:4 Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren ilk on beş gün için de yangın algılama, ihbar sistemi ve otomatik yangın söndürme sisteminin ilk bakımlarını yapacak ve idarenin belirlediği yıllık bakım takvimine uyacaktır.

Madde:5 Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya faksla arızayı bildirecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri, il içi dört(4) saat il dışı ise, on (10) saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu)karar verir.

Madde:6 Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini sözleşmede sunacaktır.

Madde:7 Firma teklifinde Hastanemizde Kurulu bulunan sistem ve bağlı olduğu ürünler ile ilgili üretici tarafından yetkilendirilmiş Türkiye de bulunan distribütör üzerinden satmaya, satış sonrası hizmet vermeye ve kurmaya ait yetki belgesini teklif dosyasında teklifi fiyatı ile birlikte verecektir.

Madde:7 Yüklenici firma Hastanemizde buluna yangın algılama, ihbar ve otomatik yangın alarm sisteminin tümü üzerinden fiyat belirleyecektir




Madde:8 Hastanemiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.

Sistem bileşenleri aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır;

- a. Akıllı Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli
- b. Tekrarlayıcı Panel
- c. Akıllı Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü,
- d. Akıllı Adreslenebilir Isı Artış ve Sabit Sıcaklık Dedektörü,
- e. Akıllı Adreslenebilir Kombine (Optik duman+ Isı) Dedektörü,
- f. Dedektör Tabanları,
- g. Adreslenebilir Siren-Flaşör Dedektör Tabanı,
- h. Adreslenebilir Yangın İhbar Butonları,
- i. Adreslenebilir Remote LED Modülü
- j. Adreslenebilir Giriş (Input) Modülü,
- k. Adreslenebilir Tek veya Çift Çıkışlı (Output) Kontrol Modülü
- l. Loop İzolatör Modülü,
- m. Adreslenebilir Bölge (Zone) İzleme Modülü,
- n. Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren,
- o. Adreslenebilir Optik Işın Duman Dedektörü,
- p. Adreslenebilir Gaz Dedektörü

08.01.2018

**Emirrah ÇELİK**  
VHKİ/Sivil Savunma Sorm



**Bülent ÖZTÜRK**  
İdari Mali İşler Müdürü

