


**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi**

**TEKLİFE DAVET**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AZOT PROTOKSİT GAZI ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; sözkonusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/05/2018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Yakup ÇOBAN  
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı  
Müdür 

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AZOT PROTOKSİT GAZI	KG	700		

**GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):**

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Hasan BALABAN  
**BASHEKİM**



**NOTLAR:**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

**AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Genel Hükümler:**

- 1-Azot protoksit D. Gazı tüpleri %95 'den az AZOT PROTOKSİT Gazı ihtiva etmeyecektir.
- 2-Protoksit D, Azot Gazı (35 Lt-25 Lt-) tüplerle sağlanacaktır. Bu tüplerin içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.  
Protoksit D' azot 10 lt 7.50  
Protoksit D' azot 40 lt 25.00  
Protoksit D' azot 50 lt 35.00
- 3-Azot protoksit D azot tüplerinin üzerinde:tüp içerisinde bulunan gazın ismi,tüpün boş ve dolu ağırlığı ,dolum tarihi,tüpün numarası,dolum yapan kurumun ismi ve kontrol edildiğini gösteren imalatçı firmaya ait etiket bulunacaktır.Ayrıca azot protoksit doldurulan tüplerin kendisinde içindeki gazı gösterecek yazı veya formül kazılmış olacaktır.
- 4-Yüklenici firma medikal gazlar firmaya ait tüplerle teslim edecektir. Protoksit D' azot gazı 50 lt su hacimli ve 345 test basıncına dayanıklı olacaktır.
- 5-Tüpler gazların cinsini bildirir şekilde etiketlenecek, tüplerin üzerinde imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacaktır belge tüplerle temin edilecektir..
- 6-N2 yüzdesi içinde N2 O den başka gaz bulunamaz. İnsan sağlığına zararlı etkisi olabilecek hiçbir partikül bulunmamalıdır.
- 7-Azot protoksit D' azot tüpleri kapaklı mühürlü olacaktır.
- 8-Tüplerin üzerinde Azot protoksit Ventilili takılı olacaktır.
- 9- Azot protoksit tüpleri Sağlık Bakanlığının teminine uygun , renk ve standartlarında olacaktır.(tüpün cinsi ;çelik tüp,renği gri,boğaz kısmında halka şeklinde yeşil çizgi mevcut veya tamamen koyu yeşil )
- 10-Medikal amaçlı Azot protoksit gazı Sağlık Bakanlığının üretim izin belgesine sahip olacaktır.
- 11-Tüplerin nakliyesi, idarelerin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
- 12-Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- 13-Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığı için ihaleyi alan firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.
- 14- 24 saat içerisinde sipariş verilen gazlar teslim edilmediği takdirde ihtiyaç,sözleşmeli müteahit adına piyasadan karşılanır.Karşılanan gazların bedeli sözleşmeli müteahhidin hak edişinden mahsup edilir.
- 15-İdarelerimizce alımı yapılacak olan 5 kalem tıbbi gazlar Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ezacılık Genel Müdürlüğünün Yürüdükteki Mevzuatına uygun olacaktır.
- 16-Tüpler sözleşme süresince eskijen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Erdal GERENGİ  
Biyomedikal Sorumlusu

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Pikret ERDOĞAN  
V.H.K.J  
Ambar Birim

Y.Şe. ÇIRPAN  
Ul. Sağlık  
Kıy. 101  
T.C. Sağlık Bakanlığı