T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN LİKİT OKSİJEN GAZI ALIM İŞİ 08.08.2018

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

DR.MEHMET DEMİR
BAŞHEKİM YARD[redacted]

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	LİKİT OKSİJEN GAZI	6	TON		
	TOPLAM				

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **10.08.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

9 MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME DURUMUNDA (7 İŞ GÜNÜ) FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

10 MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

PATNOS DEVLET HASTANESİ

A-LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

!. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.

2. Verilecek Likit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama İzm belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kuramlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkıyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analız sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.

4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.

5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her gecen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.

6. Firma likit oksijen gazı alımlarmda nakile çıkan tankla ilk likit oksijen gazı boşaltımını hastanelerimiz kriyojenik tankınayapacaktır.

7. Firma kriyojenik tank ve evaparatörürı herhangi bir nedenle hizmet dışı kalınası durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır.

8. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tankerlerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.

9. Firma tarafından kurulacak olan likit oksijen tanklarının çevresi iki metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilip kapı montajı yapılarak muhafaza altına alınacaktır. Dolum sırasında servis kapısı açık bırakılmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarına yetkili personel harici hiç kimse müdahale etmeyecektir.

10. Likit oksijen gazı olağan üstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerinl hastanece görevlendirilecek bir personel eşlik edecek personelin tartı işlerine iştirakini satıcı firma sağlayacaktır tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında veya SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI IL VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır. Her tartımdan net tartımdan 100 kilogram düşülerek fatura kesilecektir.(dolu tartıdan çıkış ile boş tartıya gidiş ile gidilen yol nedeniyle yakıt harcamış olacağından ve dolum esnasında soğutma yapılması veya/buharlaşmış gazın dışarı atılması nedeniyle tartı olumsuz etkilene