

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bulunan sağlık tesislerinin ihtiyacı olan aşağıda fiziksel/kimyasal özellikleri ve EK-1'de miktarları belirtilen ısınma amaçlı kömür yakıtının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELİKLER

2.1 Karpuz Tip Kömür Özellikleri

Özellikler	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	100 mm ve üzeri (en çok ±% 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.2 Portakal Tip Kömür Özellikleri

Özellikler	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7500 Kcal/kg (- 400 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %14 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	50-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.3 Ceviz Tip Kömür Özellikleri

Özellikler	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 18-25 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan)	20-60 mm (en çok ±% 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

2.4 Fındık Tip Kömür Özellikleri

Özellikler	Sınır Değerler
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 7400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (Satışa Sunulan) (Mekanik Besleme İçin)	10-18 mm (en çok \pm % 10 tolerans)
Cinsi	Elenmiş, yıkanmış, tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür

3. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. Yakıtın ilgili sağlık tesisinin kalorifer dairesine boşaltılmasına kadar alıma ilişkin tüm aşamalar bu teknik şartnamede belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilecek, teknik şartnamede bulunmayan hususlarla ilgili olarak ise ilgili mevzuatlar, İdari Şartname, sözleşme tasarısı ve ekleri geçerli kabul edilecektir.
- 3.2. İstekliler, ithalatçı/üretici olması halinde satış izin belgesini, satıcı ise ithalatçıdan veya üreticiden almış olduğu satış izin belgesinin aslı veya idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim edilmelidir. (Belgelerin geçerlilik süresi sözleşme dönemini kapsayacaktır.)
- 3.3. Yüklenici kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 3.4. Kömür torbalarının dış yüzünde 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nd" belirtilen bilgiler (kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail, kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısıl değeri ve boyutu v.s.)) bulunacaktır.
- 3.5. Alınacak kömürün torbalaması, teklif edilen markaya ait piyasa teamülü olan 25 ,40, 45 veya 50 kg'lık orijinal torbalarında, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde olacaktır.
- 3.6. Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma ve nakliye dahil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, istif, kantar, analiz, işçilik vb. adı altında ek ücret talep edilmeyecektir.
- 3.7. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması İdare'yi ilgilendirmeyecek, idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

4. TESLİM YERİ ve ŞEKLİ

- 4.1. Satın alınacak kömürler . sağık tesislerine tabloda belirtilen miktar ve tip doğrultusunda teslim edilecektir.
- 4.2. İdare, kömür siparişini sağık tesisinin stoklama kapasitesini ve tüketim miktarlarını göz önünde tutarak yıl içinde partiler halinde yapacaktır. Yüklenici siparişi almasını müteakip 5 (beş) iş günü içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) İdare'ye gündüz mesai saatlerinde kömürü teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde İdari Şartname'de belirtilen cezai işlem uygulanır.
- 4.3. Teslimatlar hafta sonları ile resmi ve genel tatil günleri haricindeki resmi mesai günlerinde mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Resmi mesai gün ve

saatleri dışında hiçbir şekilde teslimat yapılmayacaktır Ancak İdare'ce ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, Muayene ve Kabul Komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurulurak. mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir.

- 4.4.Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma gelişi güzel değil düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir.
- 4.5.Teslimatta, torba sayısı değil tartım sonrasındaki tespit edilen net kilo dikkate alınacaktır.
- 4.6.Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup, nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir

5. TARTIM

- 5.1.Yüklenici; dolu olarak gelen kömür araçlarını Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinden en az birinin huzurunda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarın bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda tarttıracak, teslimat sonrası boş olan araçlar yetkili huzurunda yeniden tarttırılarak dara (boş araç ağırlığı) tespit edilecektir.
- 5.2.Tartım sonucu iki suret düzenlenecek kantar fişi idare ve yüklenici tarafından imzalandıktan sonra bir suret idarede bir sureti yüklenicide kalacaktır.
- 5.3.Tartım, nakliye ve her türlü işçilik masrafları Yükleniciye ait olacaktır.

6. KABUL VE KONTROL

- 6.1.Muayene ve Kabul Komisyonu gelen kömürlerin içerisinde örneklemeye usulü ile torba açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecek. Kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması durumunda (kömürün ıslak olması, toz durumu, taş, toprak, kil vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması vb.) mevcut durumu bir tutanak ile tespit edecek gerekirse kömürü teslim almayacaktır.
- 6.2.İdare'nin gerekli görmesi halinde doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri yaptırılacaktır. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak İdare'nin uygun belirleyeceği bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir
- 6.3.Yüklenici firmanın sözleşme ve şartname hükümlerine uymayan kömür teslim etmesi veya idarece kabul görmemesi halinde, yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır. Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idare sorumlu tutulamayacaktır. İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye, tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir.
- 6.4.Uygun olmayan yakıtın İdarenin depolarından alınmasına müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından Yüklenici yakıt değişimini sağlık tesisinde hizmetini aksatmayacak şekilde yapacaktır. Aksi takdirde İdari Şartname'de belirtilen cezai işlem uygulanır.