


HİZMET DESTEK BİRLİK KOMUTANLIĞI 3'ÜNCÜ J. KOMD. TB.K.LIĞI ÇALIŞMA ODALARI
ELEKTRİK TESİSATININ BAKIM, ONARIMI VE YENİLENMESİ İÇİN ALINAN
MALZEMELERİN TEDARİĞİNDE ARANACAK HUSUSLAR

1. Bütün malzemeler ambalajlı, garanti kapsamında, açılmamış, kullanılmamış kutusunda olacaktır.
2. Malzemelerde ezik, çizik, çapak, çatlak, aşınma, kabarma, pas, kir, kullanılmış ürün olmayacaktır.
3. Ürünlerde TSE belgesi olacaktır.
4. 3x2,5 NYM kablo bakır iletken telden olacaktır. Kablonun kesiti standartlara uygun olacaktır. İzolesi sağlam olacaktır. Kablonun metreleri fabrika çıkışlı üzerinde yazacaktır.
5. 3'lü topraklı grup priz 220 V kablosuz beyaz renk olacaktır.
6. Sıva altı topraklı priz 220 V ve Sıva altı adi anahtar takım halinde beyaz renk ve çerçeveleri olacaktır.
7. Sıva üstü topraklı priz 220 V ve Sıva üstü komütatör anahtar beyaz renk olacaktır.
8. Tasarruflu ampullerin ömrü 8000 saatten az olmayacaktır. Beyaz ışık olacaktır.
9. Tasarruflu ampuller 30 WATT spiral tipte beyaz ışık yayacaktır.
- 10 2 x36 W TMS komple armatür 220 V elektronik balastlı olacaktır.
11. 36 W floresan lamba ışık rengi buz beyazı (snow white) olacaktır.
12. izole elektrik bandı piyasada kabul görmüş bilinen markalardan olacaktır. Yapışma kabiliyeti iyi seviyede ve bandın üst yüzeyi hiçbir şekilde yapıştırma özelliğinde olmayacak ve alt yüzeyindeki yapışkandan etkilenmeyecek. Yds özelliğinde olacaktır.
13. 8 mm plastik dübel sağlam ve dayanıklı sert plastik malzemedden yapılmış beyaz renkli olacaktır.
14. 4.5 mm sunta vida paslanmaya karşı dirençli olacak sivri uçlu sunta vidası olacaktır.
15. Buat kapağı beyaz renkli bombeli olacaktır.



Hakan ASLANTAŞ

J.Atğm.
Elektrik Mühendisi



Gökay DİKİM

J.Uzm. Çvş.
Elektrikçi