

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/487
Konu : Malzeme Alımı

02/10/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/10/2018 tarih ve saat 15:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	4x10 NYY KABLO	METRE	100		
2	100 AMPER K OTOMAT	ADET	2		
3	KUĞU BATARYA	ADET	1		
4	KÖRÜKLÜ SIFON	ADET	10		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

KABLO- K OTOMAT-BATARYA ve SİFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 4 (DÖRT) teknik malzemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** İhtiyaç duyulan elektrik kablosu 4x10 mm kesitli NYY kablo olacak. Kablo izolasyon yumuşak ve rengi siyah olacak.
- 2.2.** K otomat 100 Amper kapasiteli olacak ve numuneye göre getirilecektir.
- 2.3.** Kuğu batarya paslanmaz krom malzemeden olacak ve numuneye göre getirilecektir.
- 2.4.** Lavabo gırtlak sifon beyaz yumuşak malzemeden mamul olacak ve hastanedeki bütünlüğü sağlamak için numuneye göre getirilecektir.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan ürün en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrıca verilecektir.

5. KABUL;

5.1. Kabul hastane teknisyenlerindedir bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

*Suhermeh
Elle Belirleri*