

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**AĞRI MERKEZ 2 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ASM) VE VEREM SAVAŞ  
LABORATUVARINA HİZMET EDEN AKSA MARKA APD 12 MODEL  
JENERATÖRE TOPLAM 1 (BİR) ADET AKÜ SATIN ALIMI TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

- 1- Akü, AKSA marka APD 12 model jeneratörün orijinal aküsü veya dengi olmalıdır.
- 2- İlgili akü AKSA APD 12 model jeneratör ile tam uyumlu olmalıdır. Bu şartın sağlanamaması nedeniyle oluşması muhtemel maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 3- İlgili akü, yürürlükte olan mevzuata uygun olmalı ve ulusal ve/veya uluslararası kalite belgesine haiz olmalıdır. Bu hususlara uyulmaması nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 4- Akü sıfır(yeni), daha önce kullanılmamış, defosuz, imalat hatasız ve garantili (akü en azından mevzuattaki asgari garanti süresini karşılamalıdır) olmalıdır
- 5- Jeneratör Ağrı Merkez 2 No'lu ASM ve Verem Savaş Laboratuvarı kazan dairesinin yan mahallinde (kapalı alanda) bulunmaktadır.
- 6- Kabul aşamasında yüklenici tarafından temin edilen akü eğer ilgili jeneratöre uymaz ise yüklenici tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin iade alınacaktır.
- 7- Yüklenici yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tüm yönetmeliklerdeki ve işin gerektirdiği her türlü önlemi gerek iş mahallinde gerekse ulaşım esnasında almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu tutulamayacaktır.
- 8- İşin ifası esnasında karşılaşılan her türlü masraf (nakliye vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 9- Akü teslim yeri Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüdür. (Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Adresi: Hürriyet Mah. Dr. Yaşar Eryılmaz Caddesi No:2 Ağrı/Merkez) . 09.11.2018

  
Onur Fikri DAĞ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Makine Yüksek Mühendisi

Ekrem MİNTAŞ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Teknisyen



Veysel ÇAPAT

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Teknisyen

