

- OKSİJEN GAZI (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TUPLERİ)**
- (BİR) YILLIK TİBBİ GAZ ALMI TEKNİK SARTNAMESİDIR**
- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (K.K.M) İÇİN**
1. İhale konusu oksjjen gazı; itihal ise dolum izin belgesi, yerli ise üretime dolum izin belgesi ile taahhüt edecektir.
2. Verilecek oksjjen gazı; itihal ise dolum izin belgesi, yerli ise üretime dolum izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakancılığı İlaç ve Eczaçılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuruşu) tarafından verilimiş olacak ve ihalede belgelendirilecektir. Ayrıca yüklenicinin de dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakancılığına bağlı yetkili kurululardan alınması olacak ve belgelendirilecektir.
3. Oksijen gazı İl Sağlık Müdürlüğü 112 K.K.M elinde bulunan faraklı ebat ve hacimlerdeki tüpere dolumu saflanacaktır.
4. Tıbbi gaz tüplerinin bakım şartları :
- a—Kaynaklı gelik tüplerin imalatı; TS EN 13322-1 : 2006; TS EN 13322-2:2006; e göre
- b—Dikisiz gelik tüplerin imalatı; TS EN 9809-1-2-3 ; 2011 e göre
- X—Basisinliği gazalar kullanım sırasındaki periyodik bakım ve tamiri, muayene, deney kuralları TS EN 1803 ve TS EN 1968 e göre, bir tüpün uzman kişiye en çok on yılada bir kontrolünü yapılması.
5. Dolumanın gelen tüplerin tıpların kontrolü olacaktır.
6. Tıplerin nakıl işlevleri boş tüplerin başlanıldığı en son merkeze alınması ve dolumanın gelen tüplerin başlanıldığı en son merkeze teslim edilmesi firma tâbuhîdînde olacaktır.
7. Dolumanın gelen tüplerin kontrolü 112 Acıl Sağlık Hizmetleri teknik muayene komisyonu tarafından yapılacektir. Eski ve ya arızalı gelen tüplerin dolum iğin firmaya iade edilir ve kurumdan ikinçi bir dolum ücreti talep edilemez. Tıplerin arızalı ventili, kellebek, rot vb. ekipmanları değiştirmeyecektir. Tıplerin ventilleri TSE standartlarına uygun olacaktır.
8. Oksijen gazı talebi en çok 48 saat içinde ilgili firma tarafından yerine getirilecektir. Aksi halde her zaman iğin cezai müevyide uygunlanaacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bliğlendirilecektir.
9. Oksijen gazının saflığı; Türk Farmakope sine uygun olacaktır. Oksijen gazı saflığı en az %99,50 saflikta, rutubetleziz ve basinci 150 atm, den aşağı olmayaacaktır. Kontrolerde basincın ekiski gizması durumunda tüpler higbir ücret ödemekszin 112 K.K.M'de kalacaktır.
10. Oksijen gazı tüpleri belirlenen kıstılere teslim edilecektir.
11. Oksijen gazı alımı peydareye oup sözleşme bitim tarihine kadar devam edecektir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Teknisyen
Vesel GAPT
Dilek AKCEL
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Teknisyen
Vesel GAPT
Dilek AKCEL
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Teknisyen
Vesel GAPT
Dilek AKCEL

GENE SARTLAR

SAGLIK MUDURLUĞU

AGRI VALIGI

T.C.

1-İthalé edilerek olan medikal gazzalar, II Sağlık Müdürlüğü 112 Acıllı Sağlık Hizmetlerinde Kullanicıcağız.

2-Medikal amacı gazzalar birincil derecede insan yaşamı ile ilgili olsa, yüklenici firma taramanın üretimi, depolama, nakliye, boşaltma ve küllanma süreçinde gazzın ihtiyacı koruyacaktır.

3-Bu şartnamede bulunan hükümler iğin ilgili yasa, yonetmelik, tüzük ve standartlarداki hükümler geçerlidir.

4-Sağlık Tesisi içinde dolımu yapanlacak tüm tippler sözleşmeleri firmaya taramanın sağılamacağız. II Sağlık Müdürlüğü 112 Acıllı Sağlık Hizmetlerinin tipplerin demirbaş olsup, tipplerimin herhangi bir zarar görmesi halinde yüklenici firma taramanın yenisi ile değiştirilecektir.

5-Yüklenici gazzalarla ilgili yüklemeye nakliye işleri mi traflık kanunu ve yonetmeliklerime uygun olarak kendisi yapancağız. Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciyeye aittir.

6-Medikal tipplerin temini ve degisintilme işlemi, boyalar eskiyen tıplerin boyama işlemi ekipmanları taramanın temini ve degisintilme işlemi, boyalar eskiyen tıplerin boyama işlemi yüklenici firma taramanın ücretiz olarak yapılabaktır.

7-Teslim edilecek tıpların teslimatı ıslahî tesisiinin göstereceği yerde yapılacaktır.

8-Tıplerin nakliyesi ve boşaltılması sağılk tesisiinin göstereceği yerde yapılmalıdır.

9-Tıplerin kontaların yüklenici firmaya aittir.