


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 552
Konu : Hizmet Alımı Hk.

23/11/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Hizmet Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 26/11/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TESCOM MARKA 160 KVA UPS YILLIK BAKIMI (3 ADET)	DÖNEM	3		
2	TESCOM MARKA 120 KVA UPS YILLIK BAKIMI (1 ADET)	DÖNEM	3		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI PERİYODİK BAKIM/ONARIM HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BAKIM - ONARIM KAPSAMI

1.1. Ağrı Devlet Hastanesi kompleksinde bulunan, Kesintisiz Güç Kaynakları parça hariç periyodik bakım ve onarımına ilişkin hususları kapsar.

1.2. Amaç: Kesintisiz Güç Kaynakları ve donanımlarının belirtilen şartlar dahilinde periyodik bakımı, arızalarının giderilmesi ile sistemin sorunsuz yüksek performansta çalışmasını sağlamaktır.

1.3. Teknik Özellikler: Cihazların teknik özellikleri, Yapılacak iş ve işlemler, Teknik şartnamede belirtilmiştir.

2. TANIMLAR:

2.1. İdare: Ağrı Devlet Hastanesi

2.2. Yüklenici: Bu teknik şartnamede belirtilen hususlara göre bakım ve onarımını üstlenen, özel veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum veya kuruluştur.

3. PERİYODİK VE ARIZA BAKIM ONARIM HİZMETİ ESASLARI

3.1. Kesintisiz güç kaynaklarının Bakım Hizmeti; Periyodik (düzenli kontrol, koruyucu) bakım ve oluşabilecek arızaların giderimi (onarımı) için, gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Kullanılacak her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.

3.2. Periyodik bakımlar, kurumun belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve arıza ile ilgili bakım-onarım faaliyetleri, kurumca aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde yapılacaktır. Ancak acil durumlarda ve bakım-onarımın uzaması durumunda, kurumun bilgisi ve isteği doğrultusunda, bu süre aşılabılır. Hastane sürekli hizmet veren bir kurum olduğundan, idare ihtiyaç duyduğu durumlarda cihazların bakım-onarımı için, yükleniciden mesai saatleri dışında, bayram ve tatil günlerinde de hizmet talep edebilir

3.3. Yüklenici firma bakım yapması gereken dönemde gelmemiş ve bakımı yapmamış olursa hiçbir hak iddia edemez. Cihazın periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda, İdari sözleşmedeki cezai hükümler uygulanır.

3.4. Firma, sistemin devamlı çalışır durumda bulunması için cihazın her türlü aksamının koruyucu bakımını periyodik olarak yapacaktır.

3.5. Periyodik bakımlarda; yüklenici firma öngörülen ve karşılıklı belirlenen her türlü ölçümleme ve ayarları yapacaktır. Firma, sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.

3.6. Bakım ve kontrolde yetki ve sorumluluk, yüklenici firmaya aittir. Kurum, yüklenici firmanın her türlü çalışmalarında gözlemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve tavsiyeleri yüklenici firma tarafından dikkate alınacaktır.

4. PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE RAPORLAR

4.1. Yüklenici firma her periyodik bakım sonunda, Kesintisiz Güç Kaynaklarına ait (ayrı, ayrı) olmak üzere yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir.

4.2. Bu raporda uygulamalar net olarak görülecek, anlaşılır şekilde olacak ve kurum teknik elemanları ve cihaz kullanıcılarının imzasını ihtiva edecektir.

4.3. Firmalar, sözleşme aşamasında periyodik bakımda yapılacak işlemleri gösterir bir form düzenleyerek, bu form için kurumca belirlenen yetkililerden onay alınacaktır.

4.4. Bakım ve onarım hizmeti sonrasında cihaz, kullanıcısı ve teknik birim elemanı tarafından test edilecektir.

4.5. Yüklenici firma gidermiş olduğu arızayı belirterek bir rapor düzenleyecek ve mutlaka bu raporu teknik birim sorumlusu ve cihaz kullanıcılarına imzalatacaktır. Düzenlenen bu rapor yapılacak ödemeye esas olacaktır.

5. ARIZAYA MÜDAHALE ESASLARI

5.1. Önceden belirlenen koruyucu bakım haricinde, kesintisiz güç kaynaklarında arıza meydana gelmesi halinde, Teknik Birim yetkili personelleri yükleniciyi telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas olarak alınır. Acil Arıza bildiriminde yüklenici arızaya 5 (beş) saat içerisinde müdahale edecektir. Yedek parça gerektirmeyen durumlarda 24 (yirmi dört) saat, yedek parça gerektiren durumlarda en fazla 3 günlük süre içerisinde arıza giderilip cihaz çalışır hale getirilecektir.

5.2. Arıza bildiriminden 24 saat içinde müdahale edilme süresinin aşılması durumunda İdari sözleşmedeki cezai hükümler uygulanır.

5.3. Yapılacak olan bakıma; kesintisiz güç kaynaklarının bütün kısımları dâhildir. Periyodik ve Arıza Bakım öncesi ve sonrası tespit yapılarak, değiştirilmesi gereken malzemeler bir teknik rapor ile kuruma bildirilecek, bu teknik raporda kullanıcı ve kurum teknik servis yetkilisinin de onayı bulunacaktır.

5.4. Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı kesintisiz güç kaynaklarına müdahaleden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içinde arıza giderilmiş olmalıdır. Bu süreler aşıldığı halde kesintisiz güç kaynakları çalışmıyorsa, gecikilen her gün için; İdari sözleşmedeki cezai hükümler uygulanır.

5.5. Gerekli olan yedek parçanın kurumca piyasadan teminini müteakip en geç 3 (üç) gün, firmadan siparişini müteakip en geç 1 hafta, şayet ihtiyaç duyulan parça firmaca yurt dışından temin edilecekse en geç 21 gün içerisinde arızalı kesintisiz güç kaynakları faal hale getirilmek zorundadır. Firma tarafından temin edilen yedek parçalara en az 12 ay garanti verilecektir.

5.6. Kesintisiz güç kaynaklarının bakım onarımı firma uhdesinde bulunduğu müddetçe, firma elemanları ve firmanın bilgisi dışında hiç kimse arıza bakım ve onarıma müdahale etmeyecektir. Ancak (5.5. madde de) belirtilen süreler aşıldığında, arıza ile ilgili onarım kurum tarafından başka bir firmaya yaptırılıp, gider; sözleşme yapılan firmanın alacağından mahsup edilir.

5.7. Kurum firmanın yaptığı bakım ve onarım hizmetini yetersiz gördüğü durumda ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir.

5.8. Yüklenici bakım onarım için her an gerekli olabilecek harc-ı_ alem yedek parçaları stoğunda bulundurmak veya kısa sürede temin etmek zorundadır.

5.9. Herhangi bir parçanın değiştirilmesine, yenilenmesine veya tamir edilmesine ilişkin tüm kararlar, ve kurum teknik elemanlarının tespit edeceği hata, eksik ve kusurlar da firmaca dikkate alınarak gereği yapılacaktır.

5.10. Değiştirilmesi icap eden parçalar, bir teknik raporla kuruma bildirilecek, bu teknik raporda kullanıcı ve kurum teknik servis yetkilisinin de onayı bulunacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

6.1. Grev, lokavt, savaş, doğal afetler, yangın, su baskını, patlama, terör, soygun ve hırsızlık ile personelin veya üçüncü şahısların ihmalinden kaynaklanan hasarların giderilmesi Şartname hususları dışındadır.

6.2. Periyodik bakım ve onarım esnasında yüklenici firmanın hatalarından kaynaklanan ve zarar gören sistemler, yüklenici firma tarafından masraflarıyla birlikte giderilecektir.

6.3. Değiştirilmesi gereken yedek parçaların firma ve kurum tarafından yapılan tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse yüklenici firmadan, uygun bulmazsa piyasadan temin etmekte serbesttir. Yüklenici firma, kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmek, gerektiğinde kalibrasyonu yapmakla mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti kuruma ait olacaktır.

6.4. Kesintisiz güç kaynaklarını bakım-onarımlarının tekniğe ve standartlara uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyanlardan dolayı yüklenici firma doğrudan doğruya kuruma karşı sorumlu olacaktır.

6.5. Servis hizmeti sonunda kesintisiz güç kaynaklarında ortaya çıkacak fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur. Bu durumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

6.6. Yüklenici firma bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

(9)

6.7.Hastane anlaşma kapsamındaki kesintisiz güç kaynaklarının, sürekli arıza yapması veya istenilen randımanda çalışmaması durumunda hastane yönetimi bilirkişi incelemesi yaptırma ve neticesinde cihazın çalışmamasından kaynaklanan maddi veya manevi kayıplarını tazmin hakkına sahiptir.

6.8. Düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Samsun mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

6.9.Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

6.10.Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet işleri genel Şartnamesinde ve İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

7.TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE İSTENİLEN BELGELER

7.1.Çalışma yılına ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,

7.2. Bakım- onarım hizmetini yapacak olan teknik personelin yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve teknik personelin sayısını gösterir belge,

7.3.Bakım- onarımda yetkili teknik servis olduğunu gösterir belge.

7.4.Teknik şartnameye uygunluk belgesi. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım-Onarım Hizmeti Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.(Vekâletname ve imza sirküleri ile)

7.5.Bir yıl boyunca geçerli olacak tüm yedek parça fiyat listesi (Dolar, Euro, TL) .

8- PERİYODİK BAKIM-ONARIM ÖZEL ŞARTLARI

8.1. Ağrı Devlet Hastanesi kompleksinde bulunan **4 (dört) adet Tescom marka Kesintisiz Güç Kaynaklarının Arızalı olsun ya da olmasın; 4 (dört) ayda bir, yılda (12ayda) 3 (üç) kez** olmak üzere koruyucu periyodik bakım-onarım ve ayarları yapılacaktır.

8.2. Genel bakım ve genel bakım dışında oluşacak arıza durumlarında yedek parça hariç bakım malzemesi dahil periyodik bakım-onarım hizmeti sözleşme süresince günün 24 saatinde (cumartesi,Pazar ve Resmî tatil günleri dahil olmak üzere) arızalara müdahale edilecektir. Ayrıca **Acil Arıza telefon veya faksla bildiriminde yüklenici arızaya 5 (beş) saat içerisinde müdahale edecek, Arızalı cihaz 24 saat içerisinde çalışır olacaktır.**

8.3. Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek. Hastane idaresi tarafından temin edildikten sonra yine firma tarafından montajı yapılacaktır.

8.4. Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren, idare tarafından belirlenen gün ve tarihlerde aşağıda belirtilen şartlarla birlikte, güç kaynağı üretici firmaların servis hizmet kataloglarında belirtilen bakım-onarım kıstasları da gözetilerek bakım hizmetini yapılacaktır.

8.5. Güç kaynaklarının çalışırılık testleri kontrol edilerek, Eksiklikler giderilecek.

8.6. Sistemin standartlara uygun çalışması sağlanacak..

8.7. Firmalar bakım ihale teklifinde, ihale konusu hakkında mevcut sistemle ilgili ön bilgi veya yerinde tespit yaparak teklif vereceklerdir.

8.8. Cihaz bakımları; sözleşme imza tarihini takiben, İdare tarafından belirlenen gün, saat ve tarihlerde yapacaklardır.

8.9. Cihaz bakımları: Aşağıda belirtilen şartlarla birlikte, cihaz üretici firmaların servis hizmet kataloglarında belirtilen bakım-onarım kıstasları da gözetilerek, bakım hizmeti yapılacaktır.

8.10. Bakımlar;Güç kaynaklarının bulunduğu mahalde yapılacaktır.

8.11. Bakım tarihinde meydana gelebilecek değişiklikler gerekçe göstermek şartı ile en az 2 (iki) iş günü önceden Hastanemiz idaresine yazılı olarak bildirilecektir.

8.12. Bir yılda üç (3) defa genel bakım ve yıl içerisinde oluşacak acil arızalara müdahale yapılacaktır.

8.13. Sistemin çalışma testleri yapılacak ve raporlanacaktır.

8.14. Bakım yapılacak sistemde parça değişimi söz konusu olduğunda değiştirilecek yedek parça ve sarf malzemelerini yazılı olarak fiyatları ile idareye bildirecek olup, idare gerekli gördüğü takdirde söz konusu yedek parça ve sarf malzemelerini piyasadan teklif alarak temin edilecektir.

8.15. Çıkarılan eski parçalar hastane yetkililerine teslim edilecektir.

8.16. Yüklenici firma bakım sırasında kullanacağı tüm (alet, edevat v.b.) araç-gereç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür.

9. PERİYODİK BAKIM

9.1 YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER,

- a. Genel temizliğinin yapılması,
- b. Bütün bağlantılarının kontrol edilmesi,
- c. Evirici işlevlerinin kontrol edilmesi,
- d. Elektronik kartlarının işlevlerinin kontrol edilmesi,
- e. Tesizat ve topraklama kontrolünün yapılması
- f. Statik ve Manüel By- Pass işlevlerinin kontrol edilmesi,
- g. Filtre kondansatör ve soğutucu fan grubunun kontrolünün yapılması,
- h. Kesintisiz Güç Kaynaklarının içindeki trafoların ve kondansatörlerin kontrolü ve ölçümü yapılacak.
- i. Akü gerilimlerinin şebeke kesilerek kontrol edilecek ve sonucu servis formuna yazılacak
- j. Kesintisiz Güç Kaynaklarının yüzde kaç yükte çalıştığı ve varsa arıza durumları forma yazılacak
- k. Akü bağlantıları tek tek kontrol edilecek
- l. Aküler ve akülerin dengesizliği kontrol edilecek, gerekli ise dengeleme şarjına tabi tutulacak.
- m. Her cihaza ait aküler tek tek ölçümü yapılacak ve ölçüm tablosu hazırlanacak.
- n. Periyodik genel bakım **4 AYDA BİR SENEDE 3 DEFA** yapılacaktır.
- o. Bakım aralarında meydana gelebilecek arızalarda verilecek servis hizmeti parça hariç ücretsiz verilecektir.
- p. Bunların dışında, Üretici firma cihazların periyodik bakım kataloglarında belirttikleri diğer yapılması gereken iş ve işlemlerde yapılacaktır.

9.2. Yüklenici periyodik bakım ve arıza esnasında çalışma yerinde, (6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU) kanuna uygun her türlü iş güvenliği tedbirlerini kendisi alacak. Oluşacak (hasar, kaza v.b.) aksi durumlarda yüklenici firma sorumlu olacaktır.

9.3.-BAKIMI YAPILACAK CİHAZLAR VE ÖZELLİKLERİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI LİSTESİ

	GÜCÜ	MARKA	MODEL	SERİ NUMARASI	BULUNDUĞU MAHAL
1	160 kVA	Tescom	DS 3160	153160D0010	BODRUM UPS ODASI
2	160 kVA	Tescom	DS 3160	153160D0011	BODRUM UPS ODASI
3	120 kVA	Tescom	DS 3120	153120D0009	BODRUM UPS ODASI
4	160 kVA	Tescom	DS 3160	153160D0009	BODRUM UPS ODASI
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Öneri
Elle. Tebr. keni