



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



SAYI :

KONU : Yangın Cihazların Dolum Hizmet İşi

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE SATIN ALMA BİRİMİ
3001120018 / 0 34 4727111 42 / 34 4727111 49 63



00082028945

Teklif Davet

Mad.1 Sağlık Tesisimizde mevcut olan yangın söndürme cihazların dolum hizmet alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını .04.12.2018 tarih ve saat 10, 30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / satinalmaeleskirt@gmail.com adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	50 Kğ lık Yangın söndürme cihazı Kuru Kimyavi Tozlu Dolum İşi	2	Adet	
2	25 Kğ lık Yangın söndürme cihazı Kuru Kimyavi Tozlu Dolum İşi	2	Adet	
3	12 Kğ lık Yangın söndürme cihazı Kuru Kimyavi Tozlu Dolum İşi	3	Adet	
4	6 Kğ lık Yangın söndürme cihazı Kuru Kimyavi Tozlu Dolum İşi	18	Adet	
KDV HARIC TOPLAM TUTAR				

Eki .Teknik Şartname (2 sayfa)

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- M.2 İdarenizce doğrudan temin usulü ile 04.14.2018 tarih ve saat 10,30 da yangın söndürme cihazların dolum hizmet alım işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 04.12.2018. GÜNÜ SAAT 10.30. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir.
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.8 Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin aslarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.10 Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS: 0 472 711 49 63

E Mail : eleskirt04@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
KURU KİMYEVİ TOZLU

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARIN DOLUM U VE BAKIM ŞARTNAMESİDİR.

Hastanemiz hizmet binasında ve yan ünitelerinde bulunan,

- ..2....Adet . .50....Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 2 ...Adet .. 25....Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 3 Adet 12 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu
- 18 Adet 6 Kg.lık Kuru Kimyevi Tozlu

Yangın Söndürme Cihazının dolum-bakım ve test yaptırılmasına ait şartnamedir.

1. Tekrar dolum işleminde cihazın TSE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde kullanılan ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gazının aynıysa kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde söndürme maddesi artığı bulunmayacak ve cihazdan boşaltılan söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacaktır.
2. Söndürücü içindeki **Toz A B C türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, ithal toz TS en 615 'e Uygun %90 mono amonyum fosfat esaslı olacaktır**
3. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşür verecektir.
4. TSE 'nin ilgili normuna göre (TS 862 EN-3) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğümüze iade edilir.
5. Test-dolum ve bakım raporları firma yetkilisi tarafından imzalanır.(Firma kaşesi ve kişi kaşesi ile birlikte)
6. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.
7. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez.
8. Yüklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazların dolum esnasında değiştirilmesi gereken parçalar 2 YIL garantili olacaktır.09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre yıllık bakımları yerinde yapılacaktır.
9. Test dolum bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçalar olursa firmaya görevli giden personelimizin tutanağında belirtilecek, değişen parçalar Hastanemize iade edilecektir.
- 10.İki yıllık garanti süresi içerisinde değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlarına uygun olmalıdır.

11. Cihazların muayene ve periyodik bakımları TS ISO 11602 'ye göre yapılacaktır. Standartlar doğrultusunda kuru kimyevi tozların 4 (dört) yıl kullanılabilir özelliği olmalıdır. **Periyodik bakımları 4 (dört) yıl ücretsiz servis garantisi ile yılda bir kez yerinde yapılacaktır.** Yapılan bakım onarım Hastane Teknik personelimizin eşliğinde firma personeli tarafından periyodik bakım yapılacaktır. Servis tutanakları tanzim edilecek hem kurum teknik personeli hem de firma teknik personeli tarafından imza kaşe ve tarih konulacaktır. Ve kurum yetkilisin imzalatılacaktır. Dolum yapılan tüpler yerinde alınıp dolumu yapıldıktan sonra tekrar yerine montaj ve kurulumu yapılacaktır.
12. Cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış yada 6 yıllık Test Basınç Sürelerini bitirmiş ise işi yapan firma tarafından yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.
13. Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndürme tatbikatında kullanılır..Söndürme testinde başarılı olunduktan sonra yüklenici firmaya ödeme yaptırılır.Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur.Test ücreti ve boşalan cihazların doldurulması yüklenici firmaya aittir.
14. Yüklenici firma test-dolum-bakım hizmetlerini aksatması,devam ettiremeyeceğinin anlaşılması firmanın faaliyetlerine son vermesi veya firmanın kendi isteğiyle çekilmesi durumunda sözleşme fesih edilir. Mevcut teminattır, tümü irat kaydedilir.
15. Yangın söndürme cihazları dolum için alındığında bu cihazların buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için **Firma doluma aldıkları söndürme cihazların yerine aldıkları söndürme cihazların özelliğinde ve Aynı sayıda kullanılmaya hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.**
- İstenilen Belgeler:**
- a- Geçerlilik süresi bulunan TSE-HYB/ TS11827 olacaktır (hizmet yeterlilik belgesi)
- b- ISO EN belgesi olacak ve kullanılan malzemelerin CE belgesi bulunacaktır.
- c- T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
- d- Kullanılacak Tozun ve Gazın TSE belgesi,
- e- Yukarıda istenilen yeterlilik belgeleri teklifi veren firmanın veya bayisi olduğu firmanın vermesi yeterlidir. Teklif veren Firma kendisinin değil de bayisi olduğu firmanın belgelerini verecekse bayilik sözleşmesi ibraz etmek zorundadır.
16. Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndürme cihazlarını firmaya teslim tarihinden itibaren ..5...gün içerisinde dolum ve bakımları yapılarak kuruma teslim edilecektir.
17. Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

30.11.2018

Emirrah ÇELİK

VHKİ (Siv.Sayınma Sorm)

