


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KURU AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kapsam:

Bu şartname, İl Sağlık Müdürlüğünün satın alacağı akülerin teknik özelliklerini anlatır.

1. Kesintisiz güç kaynağı akü grubu için 12V 7Ah akü kapasitesi aranacaktır.
2. Yüklenici tarafından teklif edilen aküler akü imalatçısı tarafından kesintisiz güç kaynaklarında kullanıma uygunluğuna onay verilen ürünler olmalıdır.
3. KGK'da kullanılacak aküler tamamen kapalı, bakımsız ve gaz çıkartmayan ve şarj edilebilen (sürekli şarj altında kalmaya elverişli) tipte olmalıdır.
4. Aküler sözleşme bitim tarihinden geriye doğru en çok 6 ay içerisinde üretilmiş olmalıdır. İdarenin talebi halinde bununla ilgili bilgi ve belgeleri Yüklenici İdare'ye vermek zorundadır.
5. Teklif edilen aküler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
6. KGK'da kullanılacak aküler TSE 1352 veya üretildiği ülkenin standartlarına (VDE, DIN, BS, JIS, NF, TUV.... vb.) uygun imal edilmiş olmalıdır.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Kevser YILDIZ
Dip. No: DR 193215