

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/592
Konu : Malzeme Alımı Hk.

28/12/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 31/12/2018 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	592*592*48 G4 KASET FİLTRE	ADET	166		
2	592*490*48 G4 KASET FİLTRE	ADET	107		
3	592*287*48 G4 KASET FİLTRE	ADET	70		
4	490*287*48 G4 KASET FİLTRE	ADET	8		
5	287*287*48 G4 KASET FİLTRE	ADET	3		
6	592*592*600 F7 TORBA FİLTRE	ADET	87		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sırasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İha'e Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

BAKIM ŞARTNAMESİ

- a. Cihazın durdurulması. Elektrik Şartellerinin kapatılması,
- b. Cihazın kapaklarının açılıp filtrelerin çıkarılması,
- c. Filtrelerin kontrolü, temizliğinin yapılması, gerekiyorsa **değişimin yapılması**,
- d. Motor bağlantıları kasnak ve kayışların kontrolü, gerekirse kayış değişimi,
- e. Kasnak burçlarının kontrolü gerekirse ayarlarının yapılması,
- f. Sıcak soğuk bataryaların (Serpantin) kontrolü, (kaçak, sızıntı testi)
- g. Serpantinlerin kimyasal ile temizlenmesi,
- h. Santral hücresinin kimyasal ile yıkamak.
- i. Buharlı nemlendiricilerin kontrolü,
- j. Buharlı nemlendiricinin su tankı ve boruların kontrolü,
- k. Kontrol vanası buhar beslemesindeki süzgecin temizliğinin yapılması,
- l. Damla tutucuların yerinde, iyi durumda olup olmadığının kontrolü ve temizliğinin yapılması,
- m. Hava damperlerinin kontrolü ve ayarlanması,
- n. Filtrelerin kızak ve pay pas saclarının kontrolü,
- o. Filtrelerin yerine takılması ve sızdırmazlıklarının ayarlanması,
- p. Motor akım ve voltaj değerlendirilmesi alınması,
- q. Genel çalışma ve performans değerlerinin alınması,
- r. Hava debilerinin ölçümlerinin ve basınç değerlerin ölçümleri,
- s. Cihazın alkolle temizlenip, hijyeninin sağlanması,

Periyodik bakımların dışında oluşabilecek arızaların meydana gelmesi durumunda, arızanın yüklenicinin servis sorumlusuna yazılı olarak bildirilmesini müteakip, Yüklenici, 5 (beş) iş günü içerisinde arızaya müdahale etmekle yükümlüdür.

Periyodik bakım veya arıza esnasında, değişecek parçalar yüklenici tarafından ayrıca fatura edilir.

Yüklenici tarafından 10 (on) iş günü içerisinde arızaya müdahale edilmediği veya giderilmediği takdirde işverençe tek taraflı olarak sözleşme fesih edilebilir.

İş veren haklı sebeplerle sözleşmeyi fesih etmesi halinde uğradığı zararları tazmin etme hakkı saklıdır

G4 KASET FİLTRE

1. G4 filtreler istenen ölçülerde isteğe göre alüminyum ya da galvaniz kasa olacaktır.
2. Elvaf çerçeve iyice montaj edilecek ve contaılanacak, sızdırma olmayacaktır.
3. Filtrenin dış ambalajı üzerinde ürün (filtre sınıfı, seri no vs.) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır
4. Ürün EN 779 Standardına ve Eurovent 4/5 standardına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

TEKİR ÖZGÜR
Teknik Servis Sorumlusu

5. Tüm filtrelerin ISO 9001: 2000 ve/veya benzeri kalite sertifikaları olacaktır. (TÜV, DIN)
6. Filtre çerçevesi (elyaf filtre değişimini sağlamak amacıyla) tel taraflı sökülebilir şekilde imal edilecektir.
7. Kaset filtre içinde kullanılan sentetik elyaf filtre %80-90 toz tutma veriminde olacaktır.
 - a-Sentetik elyaf filtre yıkanabilir özellikte olacaktır.
 - b-Sentetik elyaf filtre EU4 sınıfı elyaf olacaktır.
 - c-Toksit madde içermeyen (non-toxic) sentetik esaslı elyaftan imal edilmiş olacaktır.
 - d-Nominal hava debisi 1 m2 elyaf için 5400 m3/h olmalıdır.
 - e-Maksimum kullanım sıcaklığı 130 c, maksimum nispi nem %100 olmalıdır.
 - f-Alev alma direnci class F1 (kendiliğinden sönen) olmalıdır.

F7 TORBA FİLTRE

1. Elyaf çerçeve iyice monte edilecek ve contalanacak, sızdırma olmayacaktır.
2. Ürünler sentetik elyaftan imal edilmiş olacaktır.
3. Filtrenin dış ambalajı üzerinde ürün (filtre sınıfı, seri no vs.) ve üretici firma bilgileri açık ve net bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ürün EN 779 Standartına ve Eurovent 4/5 standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
5. Tüm filtrelerin ISO 9001: 2000 ve/veya benzeri kalite sertifikaları olacaktır. (TÜV, DIN)
6. G4 filtreler ve torba filtreler istenen ölçülerde metal kasa (galvaniz sac) olacaktır.
7. Filtreler yaklaşık %90 nem ve üzeri bağıl nem, 80 derece ve üzeri sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
8. Filtre süzücü elemanları sentetik olup, tozları tutması için elektrostatik yüklü olmalıdır.
9. Filtre dış kasa kalınlığı en az 25 mm olmalıdır.

F9 COMPACT FİLTRE

1. F9 kompakt filtreler istenen ölçülerde PVC (plastik veya glz kasa) olacaktır.
2. Toz, duman, pas, polen, bakteri vb. kirliliklere karşı havayı filtre etme özelliği olacaktır.
3. Ayrıca yüksek kaliteli mikro fiber glass malzemeden üretilmiş olacaktır.

Ozan ÖGÜR
Teknik Servis Sorumlusu

4. Filtreler yaklaşık %80 nem ve 80 derece sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
5. Ürün EN 779 Standartına ve Eurovent standartına uyacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
6. Filtreler uluslararası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır.(ISO, TÜV... gibi)
7. Her bir kompakt filtre tekli kutularda olacaktır. Filtre kutularının ve filtrelerin üzerinde filtre sınıfı, verimlilik, ölçü ve seri numarasını belirten etiket bulunacak ve bu bilgiler açık ve net bir şekilde yazılı olacaktır.
8. Filtre dış kasaları filtre malzemesine temas eden kısımlarında partikül transferine müsaade etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olmalıdır.
9. Filtreler, toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, filtre ve koliler üzerinde ölçüleri ve filtre sınıfları yazılı olmalıdır.
10. Compact filtrelerin debi ölçüleri 7100/m³/h olmalıdır.

Ozcan OGUR
Teknik Servis Sorumlusu