



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 D

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ MERKEZİ SAAT SİSTEMİ SMATV YAYIN SİSTEMİ SES ANONS SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/03/2019 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ MERKEZİ SAAT SİSTEMİ SMATV YAYIN SİSTEMİ SES ANONS SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ	AY	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Nebahat YİĞİT
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 0833991f-daac-4676-8fa9-ace1508960fa kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1. **İŞİN TANIMI** : Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt İlçe Devlet Hastanesi zayıf akım sisteminde bulunan ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA ALARM SİSTEMİ' nin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

2. TANIMLAR

2.1-**Yüklenici Firma** : **Sistem**'in Bakım Onarım hizmeti veren firmadır.

2.2- **Sistem**: **Üretici firma** tarafından üretilmiş, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt İlçe Devlet Hastanesi'nde kurulu bulunan, ALFAMAX MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ , MERKEZİ SAAT SİSTEMİ VE GST MARKA YANGIN ALARM SİSTEMİ, TEKNİKSAT MARKA SMATV TV YAYIN SİSTEMİ ve buna bağlantılı çevre ürünlerinden, yine **Sözleşme** kapsamında olduğu belirtilmiş bulunan ürünlerin tamamıdır.

2.3- **Sözleşme**: **Taraflar** arasında imzalanmış bulunan işbu ALFAMAX MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ , MERKEZİ SAAT SİSTEMİ VE GST MARKA YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİKSAT MARKA SMATV TV YAYIN SİSTEMİ Bakım Sözleşmesi'dir.

2.4-**Servis Paketi**: **Yetkili Servis**'in arızalara müdahale sürelerini, **Koruyucu Bakım** aralıklarını, servis ve bakım hizmetleri sırasında kullanılan malzemelerin bedellerinin **Sözleşme** kapsamında olup olmadığını ve **Sözleşme**'nin süresini belirleyen, EK-2'de detaylandırılmış şartların tamamıdır.

2.5-**Koruyucu Bakım**: Arızalara müdahale dışında, **Sistem**'in **Yetkili Servis** tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilerek, yazılım ve donanım teknik kontrollerinin yapılması, tespit edilen aksaklıklarının giderilmesi, yazılım güncellemesi, genel temizlik ve bakım, yedekleme işlemlerinin yerine getirilmesidir.

3. KAPSAMDA BULUNAN VE BULUNMAYAN ÜRÜNLER

Şartname kapsamındaki ve **Sistem**'e dahil olan

Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri

Ses Anons Sistemi

SMATV TV YAYIN SİSTEMİ

GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi için aşağıda:

* Servisin verileceği yere ait bilgiler

* **Sözleşme** kapsamına giren ürünler

* **Sözleşme** kapsamına girmeyen ürünler

ayrı ayrı verilmiştir:

4. GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.
2. Ayda bir; yılda 12(ONİKİ) kez yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.
3. Yüklenici firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.
4. Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.
5. Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.
6. Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
7. Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.
8. Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
9. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.
10. Yüklenici firma cihazların ve sisteme müdahale edebilecek üretici firma tarafından yıl için yetkilendirilmiş YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGELERİNİ ayrı ayrı gösteren gerekli belgelerin onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.
11. Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda 24 saat (GECE VEYA GÜNDÜZ) İDARE telefon veya faksla arızayı bildirecek, arıza durumu hizmetin ve güvenliğin aksamaması dolayısıyla firma elemanlarının kuruma gelmeleri il içi 3 saat il dışı ise 4 saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu)karar verir. Arıza tespitinden 24 saat içinde bitmiş olacaktır.
12. Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili özellikle eğitim sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.
13. Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Teklif verecek firmalar ekli listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve bakım onarım konusunda uzman oldukları cihazların tümüne teklif vereceklerdir.
14. Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

SÖZLEŞME KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER

A-Mevcut GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Yangın Alarm Paneli Temizliği
- Periyotlarda Dedektör Temizliği
- Periyotlarda Yangın Alarm Butonları temizlik ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü
- Yangın Algılama Sirenleri

B- Ses Anons Sistemi :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Zone'lu mikrofonlar
- Amplifikatör bakım ve testleri
- Sistem Odasında Ses Anons sistemine Bağlı Bulunan hoparlör ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü

C- Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Hemşire Çağrı Kumandaları Kontrolü
- Hemşire çağrı kumandası prizi, çağrı prizi ve reset prizleri
- Hastabaşı panelleri bulunan aydınlatmalar
- W.C. Hemşire Çağrı butonları
- Hemşire çağrı adres modülleri
- Hemşire çağrı panelleri (Dijital Göstergeler)

D- SMATV MERKEZİ YAYIN SİSTEMİ :

-Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek. Hastane idaresi tarafından temin edildikten sonra yine firma tarafından montajı yapılacaktır.

-Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

- a. Sistemin genel temizliği yapılmalı.
- b. Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü.
- c. Dâhili elektronik ve elektrik besleme kaynaklarının işlevleri ve kontrolü yapılacaktır.
- d. Tüm Servis Hasta Odalarında ve diğer birimlerde bulunan TV ayarları yapılacaktır.
- e. TV kanallarında netlik ayarları yapılacaktır.
- f. Çalışmayan TV ler kablo ve ek bağlantı elemanları kontrol edilerek çalışır duruma getirilecektir.

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalıştırılması sağlanacaktır.