T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (TOPU)ALIMI MONTAJ DAHİL 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09.04.2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 numaralı belgegeçere veya tutak.satinalma@hotmail.com adresine göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ (TOPU)ALIMI MONTAJ DAHİL	3	ADET		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
7- Alımlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Adres: Ağrı-Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Karakolu Yanı Ayrıntılı bilgi için: Tıbbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

Tutak Devlet Hastanesi Jeneratör Odasına 3 (Üç) Adet Yangın Söndürme Tüpü (Topu) Montaj Dahil Satın Alınması İşi Teknik Şartnamesi

1-TANIMLAR

Yüklenici: Sağlık tesisimiz için aşağıda tanımı yapılmış yangın söndürme toplarını (tüplerini) temin edecek ve bunları fen ve sanat kurallarına göre monte edecek olan şahıs ve/veya şirket.

Yangın Söndürme Tüpü: 6 kg ABC kuru tozlu otomatik yangın söndürücü kuru tip, manometreli, kendinden basınçlı modüler sistemli, herhangi bir güç kaynağı gerektirmeyen, gövde sıvama metodu ile imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine haiz.

2- MONTAJ:

Yüklenici, yangın toplarının montajı için gerekli olan tüm malzemeleri ve ekipmanı kendi temin etmek suretiyle ilgili topları ücretsiz olarak monte edecektir.

Montaj için gerekli olan ulaşım, nakliye vb. tüm masraflar da yükleniciye ait olacaktır.

3- GENEL HUSUSLAR:

a) Tüm yangın söndürücüler sıfır (yeni), daha önce kullanılmamış ve defosuz (imalat hatasız) olmalıdır.

b) Tüm söndürücülerin jeneratör odası içinde konumlandırılmaları uluslararası standartlar ile fen ve sanat kurallara uygun şekilde yüklenici tarafından belirlenecektir. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşması muhtemel kazalardaki maddi ve manevi kayıplarda yüklenici sorumlu olacaktır.

c) Bu teknik şartnamede bahsedilmesi unutulmuş durumlarda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

d) Yüklenici yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tüm yönetmeliklerdeki ve işin gerektirdiği her türlü önlemi gerek iş mahallinde gerekse ulaşım esnasında almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu tutulamayacaktır.

e) İşin ifası esnasında ortaya çıkan her türlü masraf (nakliye vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Tüm bu hususlara uyulmamasından kaynaklı maddi ve manevi kayıplardan yüklenici sorumlu olacaktır.