



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/05/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	6 KG LİK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ	ADET	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-imzalıdır.  
Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden f14a24fa-ea7e-41ca-8261-4d927169856b kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**TAVAN TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU (6 KG.LİK) OTOMOTİK YANGIN SÖNDÜRME TOPU**

**ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Doğubayazıt Devlet Hastanesine 6 kg'lık Tavan Tipi Otomotik sprinkli yangın söndürme topu alımı ve montajı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun (6 kg.) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Cihazların gövdesi en az 1.5 mm kalınlığında 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı CE amblemi olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Çalışma düzeni: içten tazyikli, springli 68 derecede çalışan manometreli olacaktır.
5. Dış yüzeyleri çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
6. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Manamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar Yangın topunun özelliğini belirten broşürü verecek ilgili kuruma numune sunacaktır.
7. Alımı Yapılacak olan Yangın söndürme Toplarının ilgili birimlere kurulumu, montajı ve her türlü nakliye giderleri yüklenici firma tarafından Ücretsiz olarak karşılanacaktır.
8. Firma bütün cihazlar için garanti süresince (4 yıl) yılda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından kontrol edilecektir. Cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır. TSE, CE, ISO vb. kalite belgesine haiz olacaktır.
9. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş tavana monte için askı demiri bulunacaktır. Söndürücüler yüklenici firma tarafından montajlamp kullanıma uygun olarak teslim edilecektir. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
10. Doğubayazıt Devlet Hastanesi birimi Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğunu istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (2/50) cihazlar ile test masrafları alıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
11. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3-) kalite ve imalat yeterlilik belgeleri vereceklerdir. Şartnamede belirtilen özelliklerin dışında malzeme kabulü ve ödeme işlemi yapılmayacaktır.
12. İş alan firma montaj ve diğer yapacağı tüm işlerde çalıştıracağı personelinin 6331 sayılı iş kanununda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacak ve işe o şekilde başlayacaktır.