



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : 72
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 526



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.06.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 5 KG LİK		6	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.


Teklif Eden
11.06.2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI SATIN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU : ABC Yangın sınıflarında kullanılacak 5 kg'lık Kuru Kimyevi Toz (KKT) yangın söndürme tüpü satın alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Tüm ürünler TSE'ye uygun olmalıdır.
2. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun (5 kg) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
3. Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) sac olacaktır.
4. Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak. (Not: Yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.)
5. Söndürücülerin hortumları TSE'li olacaktır.
6. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, pirinç tetik yana tertibatlı, TSE belgeli, **Emniyet Ventilli**, pimli üzerinde çalışır manometreli (göstergeli) olacaktır.
7. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı olacak, söndürücülerin dış yüzeylerinde çatlak, kaçak, pürüz, karıncalanma v.b. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
8. Gövde yüzeyleri; fosfatlarca veya metal püskürtmeden sonra astarlanarak dış etkilere dayanıklı, 160 °C fırın boya ile "**KIRMIZI**" renkte boyanmış olmalıdır.
9. Yangın söndürme cihazının içindeki toz orijinal ithal, ABC türü yangınlara karşı kesin etkili olmalıdır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tuzun özelliğini belirten broşürü verecektir.
10. Tüp içindeki kimyasal 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
11. KKT yaklaşık 18 atmosferlik basınçla dışarı fırlatabilecek ve püskürtme uzaklığı ortalama yaklaşık 4 ila 6 m arası olmalıdır.
12. Firma bütün cihazlar için TSE belgesi verecek garanti süresince (4 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS ISO TS 11602-2 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı v.s. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen "Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır" ibaresine de uyulacaktır. Bu konuda TS 11748 standardının güncel haline göre işlem tesis edilecektir. Tüp kontrol ve genel bakımlarını firma kendi yerinde yapacak ise, bu süre zarfında ilgili Hastane'lerin kazan dairesine tam fonksiyonuyla çalışır aynı marka model tüp veya denklemlerini bırakacaktır.



13. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır,
 14. Firma tarafından; cihazın kullanımı, bakım ve kontrollerinin ne şekilde yapılacağı hususunda görevli personele nazari ve tatbiki eğitim verilecektir.
 15. Bakımlar, testler v.b. işler yeterlik belgeli olan firmalara yaptırılacak ve ücreti ihaleyi alan firmaya ödettirilecektir.
 16. Teklif veren firmalar, şartnamede belirtilen ilgili standartlara (kalite ve imalat yeterlilik belgelerini vereceklerdir.) uygunluk belgelerini idareye sunacaklardır.
 17. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
 18. Yüklenici firma aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır.
 - a) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Yangın Söndürücüler Dolu Bakım ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgesi"
 - b) TS 11827 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
 - c) CE 0036 Sertifikası
 19. Kullanılacak tozun insan sağlığına ve çevreye zararlı olmadığına ilişkin MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) verilecektir.
 20. Vana aksamı TSE veya CE belgeli olmalıdır.
 21. Cihaz TSE, CE ve DIN EN ISO 9001:2008 belgeli olmalıdır.
 22. Yaklaşık %90 MAP toz oranlı olmalıdır yada kömürlü kazan dairesinde kullanıma uygun %' de MAP toz oranlı olmalıdır.
 23. Yangın Söndürme Cihazını son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır.
 24. Yangın Söndürme Cihazı sıfır(yeni) ve daha önce hiç kullanılmamış olmalıdır.
 25. Yangın Söndürme Cihazı ve bakım aralıkları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik v.b. yürürlükte olan tüm mevzuata uygun olmalıdır.
 26. Cihaz ve cihaza ait komponentler ilgili şartnamenin 25. Maddesine kadar belirtilmesi unutulmuş, ancak yürürlükte olan diğer kanun, tüzük, yönetmelik, standart ve genelgelere de uygun olmalı ve gerekli sertifikalara da sahip olmalıdır.
- İş bu Teknik Şartname 26 Madde olup, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.**

Sıra No	Alım Yapılacak Yangın Söndürücü Tüpün Cinsi	KG	Adeti
1	Kuru Kimyevi Toz (KKT)	5 kg	6
	Toplam		6Adet

Emirrah ÇELİK
Sivil Sav. Mem.

