



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
25/12/2019 13:44 - 68917221 - 949 - E.2068



00108696477

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM HİZMET ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/12/2019 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	15 m2 CONDUCTIVE PVC(AMELİYATHANE)	ADET	1		
2	40m2 HETEROJEN PVC PREOP ODASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 25287853-a857-4696-8c49-51f87db52a42 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

# HOMOJEN RULO KONDAKTİF VINİL YER DÖŞEMESİ ŞARTNAMESİ

## Kalite ve Garanti;

- PVC esaslı yer kaplama malzemesi üreticisi adına düzenlenmiş ISO 9001:2000 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olmalıdır. Bu belgelerin uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından teyit edilmelidir.
- Malzemelerin üretici firma tarafından hazırlanmış herhangi bir sağlığa zararlı madde (asbest, formaldehit, SBR, ağır metal, v.s.) içermediği, kanserojen olmadığını teyit eden taahhütnamesi olmalıdır.
- Malzemelerin, üretici firma tarafından hazırlanmış uygun kullanım ve bakım şartları altında 10 yıl garanti belgesi olmalıdır.


## Teknik Özellikler;

- Malzeme tüm kalınlık boyunca homojen ve kesinlikle tek tabakadan oluşmalıdır.
- Malzemenin toplam kalınlığı EN 428'e göre 2 mm olmalıdır.
- Malzemenin ağırlığı EN 430'a göre en fazla 3060 gr/m<sup>2</sup> olmalıdır.
- EN 426'ya göre malzemenin rulo eni 2,00 mt. rulo boyu 20 mt. olmalıdır.
- Kullanım sınıfı EN 685'e göre 34-43 en ağır şartlar olmalıdır.
- Yangın sınıfı EN 13501-1'e göre Bfl-s1 sınıfı olmalıdır.
- Elektrik direnci EN 1081'e göre  $10^4 \leq R_t \leq 10^6 \Omega$  aralığında olmalıdır.
- Aşınma dayanımı EN 660.2'e göre P sınıfı olmalıdır.
- Boyutsal sabitlik EN 434'e göre en fazla % 0.4 olmalıdır.
- Kalıcı batma (çukurlaşma) değeri EN 433'e göre en fazla 0,03 mm olmalıdır.
- Renk hizlılığı (solmazlık) değeri EN 20105-B02'ye göre en az 6 olmalıdır.
- Kimyasallara karşı direnci EN 423'e göre iyi olmalıdır.
- Üretimden 28 gün sonraki TVOC (gaz salınımı) değeri ISO 16000-6 'ye göre en fazla 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  olmalıdır.

\* Konaqlama, yol yemek, nakliye ve isailik ücretleri firmalar tarafından verilen teklife dahildir.

Ortopedi Sen Hastanesi

Ayfer Akın



Anelap Hane Sanatçısı

Volkan Erbuğ





## HETEROJEN PVC

## SARTNAMESİ

### Kalite ve Garanti:

- PVC esaslı yer kaplama malzemesi üreticisi adına düzenlenmiş ISO 9001:2000 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olmalıdır.
- Malzemelerin üretici firma tarafından hazırlanmış herhangi bir sağlığa zararlı madde (asbest, formaldehit, SBR, ağır metal, v.s.) içermediği, kanserojen olmadığını teyit eden taahhütnamesi olmalıdır.
- PVC yer kaplama malzemesi markasına ait orijinal kataloğu (üretici firma kataloğu) olmalı ve katalogta malzeme garanti süresi 10 yıl olarak belirtilmelidir.

### Teknik Özellikler:

- Malzemenin yüzeyi bakımını ve temizliğini kolaylaştıran özel PUR+ poliüretan koruma kürü ile güçlendirilmiş olmalıdır. Söz konusu koruma kürü ile uygun bakım ve temizlik şartları sağlandığında malzemenin ömrü boyunca cila istemeyeceği üretici firma tarafından orijinal yazı ile teyit edilmelidir.
- Malzemenin toplam kalınlığı EN ISO 24346'ya göre en az 2,25 mm olmalıdır.
- Aşınma yüzeyi kalınlığı EN ISO 24340'a göre en az 0,70 mm olmalıdır.
- Malzemenin ağırlığı EN ISO 23997'ye göre en fazla 2815 gr/m<sup>2</sup> olmalıdır.
- EN ISO 24341'ye göre malzemenin rulo eni 2.00 mt. rulo boyu 20 mt. olmalıdır.
- Kullanım sınıfı EN ISO 10874'e göre 34-43 en ağır şartlar olmalıdır.
- Yangın sınıfı EN 13501-1'ye göre Bfl-s1 sınıfı olmalıdır.
- Elektrik direnci EN 660.2'ye göre < 2 kV antistatik olmalıdır.
- Aşınma dayanımı NF 189'a göre Grup T sınıfı olmalıdır.
- Bağlayıcı içetik tipi ISO 10582'ye göre I sınıfı olmalıdır.
- Boyutsal sabitlik EN ISO 23999 göre en fazla % 0.4 olmalıdır.
- Kalıcı batma (çukurlaşma) değeri EN ISO 24343'e göre en fazla 0,10 mm olmalıdır.
- Darbe ses emilimi değeri EN ISO 717-2'ye göre 6 dB olmalıdır.
- Renk hızlılığı (solmazlık) değeri EN 20105-B02'ye göre en az 6 olmalıdır.
- Kimyasallara karşı direnci EN 423'e göre iyi olmalıdır.
- Üretimden 28 gün sonraki TVOC (gaz salınımı) değeri ISO 16000-6'ye göre en fazla 100 µg/m<sup>3</sup> olmalıdır.

# Konaklama, yiyecek, nakliye ve isalik ücretleri fiyata dahildir.

Ortopedi Servisi  
Ayşe Filiz

Mehmetin Sor. (Buz)  
Yalçın Erhan