



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 508
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1623

20.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 2201.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MERKEZİ SAAT SİSTEMİ BAKIM ONARIM İŞİ (1 BİR) YILLIK)	MERKEZİ SAAT SİSTEMİ BAKIM ONARIM İŞİ (1 YILLIK)	4	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

AĞRI DEVLET HASTANESİ MERKEZİ SAAT SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

GENEL KONU VE KAPSAM

Bu şartname, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri projelerinde kullanılan merkezi saat sistemlerinin bakım onarım kapsamında yapılması gerekenleri kapsar. Şartnamede aksi belirtilmedikçe merkezi saat sistemi, şartnamede belirtilen tüm maddeleri sağlamaktadır. Bu teknik şartnamede kurulu bulunan Merkezi saat sistemine ait tüm saha elemanları (Merkezi saat ünitesi , sahada bulunan saatler ve gps gibi tüm ekipmanlar) 1 yıllık periyodik bakım-onarımlarına ilişkin bütün hüküm ve şartları içermektedir.

- 1) Ana merkezi saat ünitesi, sahadaki tüm saatler ve GPS alıcısı kontrol edilecektir. Kontroller sonucunda bir arıza durumu var ise Sistemin tam performansta çalışması için gerekli olabilecek her türlü malzeme, donanım vb. temin ve tesis edilecektir.
- 2) Bakım kapsamında arızası tespit edilen ürün ilk aşamada arızası giderilmeye çalışılacak eğer ürünün iç donanım kısmında bir parça değişim gerekiyorsa değiştirilecek yada ürünün komple değişimi gereken durumunda ürün değişimi sağlanacaktır.
- 3) Ana merkezi saat ünitesinin çalışma gerilimi kontrol edilecek Ana saatin çıkışları aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı korumalı olup olmadığı kontrol edilecek enerji odaklı durumlarda herhangi bir arızaya sebebiyet verip vermediği kontrol edilecektir.
- 4) GPS anteni var ise çalışma durumu kontrol edilecek hakkında kullanıcıya bilgi verilecektir.
- 5) Ana merkezi saat, otomatik yaz/kış saat ayarlarına sahip olmalıdır. Bu özelliklerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir kullanıcı tarafından istenilirse devreye alınıp yada devre dışı bırakılabilecek durumda olmalıdır.
- 6) Tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrolleri ana merkezi saat ünitesi üzerinden yapılabilme durumları kontrol edilecek arıza var ise giderilecektir.
- 7) Ana merkezi saat ünitesinin tuş takımı kilit fonksiyonları kontrol edilecektir.
- 8) Ana merkezi saat, IP haberleşmeli network üzerinde herhangi bir switche takılabilecek bir saat senkronizasyon vericisi ile iletişim sağlanabileceği gibi bu verici, senkron sinyalini TCP/IP üzerinden alıp veri paylaşım özellikleri sunulabilir durumda olup olmadığı tespit edilecek kurumun böyle bir hizmet istemesi durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verilecektir.
- 9) Sahada bulunan Tali saatlerin kablo altyapıları kontrol edilecektir. Genelde kablo altyapısında sonradan oluşan bir toprak kaçağı durumunda hatta bağlı olan saatlere zarar vermektedir bu durumu önlemek amaçlı toprak kaçağı ölçümü yapılarak hatta bir arıza durumu var ise tespit edilip onarımı gerçekleştirilecektir.
- 10) Sahada bulunan Tali saatlere bağlı hatların kısa devre kontrolü yapılacak arıza durumunda hattaki kısa devre düzeltilenecektir.

Yukarıda belirtilen maddeler dahilinde bakım onarım çalışması yapılacaktır.

- 1.)Firma, gerek periyodik bakım hizmetlerini, gerekse arıza onarım hizmetlerini gerçekleştirilmesi sırasında şartnamedeki hükümlerde, belirtilen normlara ve ekipman üreticilerinin öngördüğü Bakım-Onarım koşullarına uymakla yükümlüdür.
- 2.)Firma merkezi saat sistemlerinde meydana gelebilecek mekanik, elektrik yada elektronik arızaları projesine uygun şekilde giderecek ve gerekli testleri yaparak tekrar işletmeye alacaktır.
- 3) Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini verirken **İdare** 'nin sahalarında uyguladığı güvenlik, yangın, temizlik vb. hususlardaki kurallara ve talimatlara aynen uymakla yükümlüdür.

4) Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini, yılda 4 (dört) defa olmak üzere her 3(üç) aylık dönemlerde ve en geç 10 (on) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini kendi personeli ile gerçekleştirecek olup bu hizmetleri usulüne uygun ve kaliteli olarak yapacak yeterli ehliyete, tecrübeye sahip personel tahsis edecektir.

5) Firma Periyodik Bakım-Onarım esnasında veya sonrasında tespit edilen arızalı malzeme olması halinde **İdare** onayını alarak değiştirme işlemini gerçekleştirecek olup değiştirilen malzemeler bir yıl süre ile firma garantisinde olacaktır. Kullanılacak her türlü yedek parça orijinal malzeme olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde içerisinde, bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalandığında parça firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

6) Firma sistemde kullanılabilir yedek parçaların listesini oluşturacak, bu listede yedek parça birim fiyatı belirtilecek ve bu fiyat bakım onarım sözleşmesi süresince sabit kalacaktır.

7) Firma arızalı ürünlerin hangileri olduğu hakkında idareye bilgi verecek ve idarenin onayı ile ürün değişimi yapılarak o dönem ki bakım tarihlerinde kuruma fatura edilecek şekilde arızası giderilecektir.

8) Firma, taahhüt ettiği Periyodik Bakım-Onarım Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve gerekli tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

9) **İdare** ekipmanlara erişimin güç olduğu durumlarda (yükseklik, fiziki konum vs.) ve gerekli olan hallerde firmalara Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için gerekli donanımı (yükselen platform vs.) sağlamakla yükümlüdür.

10) Firma, arıza için servis çağrısı sonrasında arıza ile ilgili detaylı açıklamayı gösteren servis Formunu **İdare** ile karşılıklı imzalayacak ve **İdar**'ye teslim edecektir.

11) Periyodik Bakım-Onarım Hizmetleri yerine getirilmesi sırasında arızaya konu olan ekipman ve yedek parçalar **İdare**'nin bilgisi dahilinde karşılıklı mutabakattan sonra firma tarafından temin edilecektir. Değiştirilen arızalı parça **İdare**'ye teslim edilecektir

12) Periyodik Bakım-Onarım zaman çizelgesi her bakım dönemi öncesinde . **İdare** ile ilgili firmanın mutabık kalacağı bir takvime göre düzenlenecektir. **İdare** ilgili firmaya Periyodik Bakım-Onarım işlerine başlamadan

1 (bir) hafta öncesinden bakımın başlama tarihini bildirecektir

13) Her Periyodik Bakım-Onarım Hizmetleri bitiminde firma;

Periyodik Bakım-Onarım bittiğini belirten rapor.

Servis Formları.

Bakım-Onarım sonrasında , varsa devam eden eksiklikleri bildiren rapor.

Periyodik Bakım-Onarım sırasında gerçekleştirilen işler bakım formlarına işlenecektir. Yukarıda sayılan evrakları bir dosya halinde en az 2 Nüsha olacak şekilde **İdare**' ye verecektir.

14) Bakım onarım kapsamında kurum ile opsiyonlu şekilde karşılıklı görüşler dahilinde ödeme tarihleri belirlenecek her bakım hizmeti sonrasında firma tarafından fatura kesilecek ve ödeme işlemleri yapılacaktır.(Bu madde kurum tarafından opsiyonlu olarak kurumun bütçe planının göre değiştirilebilir)

OGUR
Teknik Servis Sorumlusu