



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

23.01.2020

Sayı : 51P
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1652

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.01.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YANGIN OTOMASYON İZLEME ÜNİTELERİ İÇİN BAKIM ONARIM İŞİ (BİR YILLIK)	YANGIN OTOMASYON İZLEME ÜNİTELERİ İÇİN BAKIM ONARIM İŞİ (1 YILLIK)	4	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

AĞRI DEVLET HASTANESİ YANGIN İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

2020

I.) KAPSAM

Bu teknik şartnamede kurulu bulunan Yangın Algılama ve İhbar sistemine ait tüm elemanları (Master panel ve çevre ekipmanlarının (dedektör, buton, siren, vb.) 1 yıllık periyodik bakım-onarımlarına ilişkin bütün hüküm ve şartları içermektedir.

II.) TEKNİK HUSUSLAR

1.) Yangın ihbar sistemi periyodik bakım kapsamında yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.

A. KONTROL PANELİ

1. Kontrol panelinin görsel kontrolü
2. Dedektör zonlarının fonksiyon testi (her zone için 1alarm)
3. Tüm yangın kontrol çıkışlarının (siren,deprem,gaz,sensörleri vb.) fonksiyon testi
4. Zone gösterimlerinin kontrolü.
5. Tüm akım ve gerilim değerlerinin kontrolü.
6. Yazılımın kontrolü.
7. Yazıcı ünitenin test edilmesi
8. Lamba testi.
9. Grafik gösterim PC software kontrolü.
10. Akü bağlantılarının kontrolü, akü voltajı ölçümlerinin yapılması,
11. Tuş takımı kontrolü,
12. Panele bağlı kablo tesisatında herhangi bir sorun olup olmadığının test edilmesi,
13. Panelin klemens bağlantıları kontrol edilmesi,
14. Loop ve diğer çıkışların voltajının ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması.
15. Yangın kaçış senaryosu dahilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenip gerekli saha birimlerinin işlevlerinin yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrolü

B.SAHA ELEMANLARI

1. Tüm saha elemanlarının (dedektör,buton,siren) fiziksel temizliğinin yapılması.
2. Duman dedektörlerinin test gazı ile alarm konumuna geçirilmesi.
3. Isı dedektörlerinin ısı jeneratörü ile alarm konumuna geçirilmesi.
4. Yangın ihbar butonlarının test edilmesi.
5. Sirenlerin çaldırılarak test edilmesi.
6. Dedektör ve/veya hatlardaki arıza tespiti ve giderilmesi.
7. Kablo bağlantıları ve klemens kontrolü

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu

Yukarıda belirtilen maddeler haricindeki gerekli olan tüm kontroller firma tarafından yapılacaktır.

1.)Firma, gerek periyodik bakım hizmetlerini, gerekse arıza onarım hizmetlerini gerçekleştirmesi sırasında şartnamedeki hükümlerde, belirtilen normlara ve ekipman üreticilerinin öngördüğü Bakım-Onarım koşullarına uymakla yükümlüdür.

2.)Firma Yangın İhbar sistemlerinde meydana gelebilecek mekanik, elektrik yada elektronik arızaları projesine uygun şekilde giderecek ve gerekli testleri yaparak tekrar işletmeye alacaktır.

3.)Firma, periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini gerçekleştirirken, Ağrı devlet hastanesine (**İdare**) ait alanlarında faaliyet gösteren üçüncü kişilerin faaliyetlerini aksatmamak ve engel olmamakla yükümlüdür.

4.) Firma, Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan tüm alet ve avadanlıklar ile gerektiği hallerde sistem programlarına ilişkin tüm software kaynaklarını temin etmekle yükümlüdür.

5.)Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini verirken **İdare** 'nin sahalarında uyguladığı güvenlik, yangın, temizlik vb. hususlardaki kurallara ve talimatlara aynen uymakla yükümlüdür.

6.)Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini, yılda 4 (dört) defa olmak üzere her 3(üç) aylık dönemlerde ve en geç 10 (on) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini kendi personeli ile gerçekleştirecek olup bu hizmetleri usulüne uygun ve kaliteli olarak yapacak yeterli ehliyete, tecrübeye sahip personel tahsis edecektir.

7.) Firma Periyodik Bakım-Onarım esnasında veya sonrasında tespit edilen arızalı malzeme (kart ,modül vb.) olması halinde **İdare** onayını alarak değiştirme işlemini gerçekleştirecek olup değiştirilen malzemeler bir yıl süre ile firma garantisinde olacaktır. Kullanılacak her türlü yedek parça (kart , modül ,dedektör vb.) orijinal malzeme olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde içerisinde, bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalandığında parça firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

8.) Firma sistemde kullanılabilir yedek parçaların listesini oluşturacak, bu listede yedek parça birim fiyatı belirtilecek ve bu fiyat bakım onarım sözleşmesi süresince sabit kalacaktır.

9.) Firma ,taahhüt ettiği Periyodik Bakım-Onarım Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında işçi sağlığı ve işgüvenliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve gerekli tüm emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

10.) **İdare** ekipmanlara erişimin güç olduğu durumlarda (yükseklik,fiziki konum vs.) ve gerekli olan hallerde firmalara Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerini güvenli bir şekilde sağlayabilmesi için gerekli donanımı (yükselen platform vs.) sağlamakla yükümlüdür.

Ozcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu

11.)Firma Periyodik Bakım-Onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında yanlış, hatalı müdahaleler sonucu ekipmana verilecek her türlü hasarlardan ve zararlardan sorumlu olacak.

12.)Firma, arıza için servis çağrısı sonrasında arıza ile ilgili detaylı açıklamayı gösteren servis Formunu **İdare** ile karşılıklı imzalayacak ve **İdar'ye** teslim edecektir.

13.)Periyodik Bakım-Onarım Hizmetleri yerine getirilmesi sırasında arızaya konu olan ekipman ve yedek parçalar **İdare**'nin bilgisi dahilinde karşılıklı mutabakattan sonra firma tarafından temin edilecektir.Değiştirilen arızalı parça **İdare'ye** teslim edilecektir.

14.)Firma **İdare** tarafından kendisine yazılı ve sözlü (telefon,fax,e-mail vb.)olarak arıza Bildiriminde bulunduğu saatten itibaren engeç 6 (altı) saat içerisinde arızaya müdahale etmekle yükümlüdür. (İlgili faks ve telefon numaraları firma tarafından bildirilecektir.)

15.)Firma, arızaya müdahale ettiği andan itibaren en geç 8 (sekiz) saat içerisinde arızayı giderecektir. Arızanın belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde gerekçeli bir rapor hazırlayarak **İdare'ye** verecektir.

16.)Periyodik Bakım-Onarım zaman çizelgesi her bakım dönemi öncesinde . **İdare** ile ilgili firmanın mutabık kalacağı bir takvime göre düzenlenecektir. **İdare** ilgili firmaya Periyodik Bakım-Onarım işlerine başlamadan 1 (bir) hafta öncesinden bakımın başlama tarihini bildirecektir.

17.)Periyodik Bakım-Onarım hizmetleri ile arıza müdahale, haftada 7 gün / 24 saat çağrı esasına göre yapılacaktır.

18.)Her Periyodik Bakım-Onarım Hizmetleri bitiminde firma;

Periyodik Bakım-Onarım bittiğini belirten rapor.

Servis Formları.

Bakım-Onarım sonrasında , varsa devam eden eksiklikleri bildiren rapor.

Periyodik Bakım-Onarım sırasında gerçekleştirilen işler bakım formlarına işlenecektir. Yukarıda sayılan evrakları bir dosya halinde en az 2 Nüsha olacak şekilde **İdare'** ye verecektir.

Uzcan UGUR
Teknik Servis Sorumlusu