



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/02/2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SPUN FİLTRE	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 74223021-61f2-4c93-b6ec-5949c2464c3c kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## SPUN FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AVRUPA FARMOKOPİSİ DİYALİZ SUYU KALİTESİNİ BOZMAYACAK ÖZELLİKTE SPUN FİLTRE OLMALIDIR.
2. 10 İNÇ UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
3. 1 MİKRON PARTEKÜL TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. 5 MİKRON PARTEKÜL TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
5. 10 MİKRON PARTEKÜL TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR
6. OLINGSİZ TİPTE OLMALIDIR.
7. FİLTRENİN İKİ TARAHI AÇIK OLMALIDIR.
8. SUDA BULUNAN KUM V.B PARTEKÜLLERİ TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
9. GEREKTİĞİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLMELİDİR.
10. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
11. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN VE SATICI FİRMAMIN UTS –UBB KAYDI OLAMALIDIR. BU BELGLER TEKLİF MEKTUBU İLE İDAREYE SUNULMALIDIR.
12. YÜKLENİCİ FİRMANIN TSE 12426-12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE (SU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN) SAHİP OLMALI VE İSO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015 OHSAS 18001 2007 BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
13. YÜKLENİCİ FİRMANIN TIBBI CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ OLMALIDIR

