



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 579
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ DOLUMU HİZMET ALIM
Dosya Id : 1864

19.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.02.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG			170	Adet		
2	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 50 KG			9	Adet		
3	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 12 KG			29	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim.Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ALIM KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞRI DEVLET HASTANESİ Yangın söndürme cihazlarının dolum,bakım ve test işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

- 1)Teklif verecek firmaların,satış sonrasında,cihazların dolum,bakım ve servis hizmetlerini yapabileceği TS-HYB 11827 standardına uygun bir tesise sahip olduklarını ve standarda uygun şartlarda satış sonrası dolum bakım servis hizmeti verebileceklerini gösteren hizmet yeterlilik belgesine olmaları zorunludur.Bu belgeye sahip olmayanların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
- 2)Yangın söndürme cihazlarının içindeki tozun Mono amonyum fosfat oranı %40 dan az olmamalı veya yangın söndürme cihazının üzerindeki etikete belirtilen yangın beyan değerleri, (örnek 21 A veya 113 B)söndürme performansının 1 tanesini karşılamalıdır.ABC sınıfı yangınlara karşı kesin etkili TS-EN 615 standardına uygun olmalıdır.Kullanılan toza ait TSE veya İSO belgesi ve üretici firmadan alınan analiz raporu verilmelidir.Co2 Karbondioksitli Yangın söndürme cihazlarının içine konulacak olan Gaz "Elektrik ve Elektronik Cihaz " türü yangınlara karşı söndürücü etkinliği fazla olan CO2 oranı en az %90 saflıkta olmalıdır.
- 3)Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının yerine ¼ oranında yedek yangın söndürme cihazı verecektir.Aksi taktirde cihazlar doluma ve bakıma verilmeyecektir.
- 4)Dolum ve bakım için verilen cihazların tamamı içi boşaltılarak teslim edilecektir.Arızalı olan yangın söndürme cihazları tespit edilecek ve tutanak tutulacaktır.Dolum ve Bakımı yapılacak yangın söndürme tüpleri yüklenici firma tarafından tutanak karşılığında toplanacak ve dolum yapıldıktan sonra tekrar yerlerine bırakılacaktır.
- 5)Yüklenici firma dolum ve bakım yaptığı yangın söndürme cihazlarının üzerine kendi firma adını ve yangın beyan değerlerini ve garanti belgesini gösteren etiketlerini yapıştıracaktır.
- 6)Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE ve CE amblemi imalat yılı, amblemi,seri numarası,tüpün dolu ve boş ağırlığı imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası belli olmayan cihazlara dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 7)Yüklenici firma dolum ve bakım işlemini TS İSO 11602-2 ve TS 11827 standartlarına uygunluk belgesi (Hizmet yeterlilik belgesi) aldığı iş yerinde yapacak.Firma dolum ve bakım işlemini başka firma adına düzenlenmiş yetki belgesi ile veya beyan ettiği adresin haricinde başka adreslerde yapamaz.Böyle bir durum tespit edildiğinde taraflar arasında imzalanan sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve herhangi bir hak talep edemez.
- 8)Dolum ve bakıma alınan söndürücülerin çalışmadüzeni içten basınçlı olmalı,tetik ve vana tertibatı TSE veya CE belgeli olmalı,tetik üzerinde emniyet sigortası olmalı,tetik ve vana üzerinde emniyet sigortası olmayan cihazların dolum ve bakım işlemi yapılmayacaktır.
- 9)Yüklenici firma dolum ve bakım aldığı yangın söndürme cihazlarının dış yüzeyleri yıpranmış olan cihazları,çatlak,pürüz karıncalanma olmayacak şekilde kırmızı renk boya ile boyayacak.
- 10)Üzerinde elektrik akımı geçen yerlerde bulunan cihazlarda minimum 1 metre mesafeden kullanıldığında 1000 volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olmalıdır.
- 11)Yangın söndürme cihazı,içindeki kuru kimyevi toz 15-20 bar arasında atmosfer basınçla dışarı püskürtebilmeli ve püskürtme uzaklığı 2 metreden az olmamalı.

12)Yüklenici firma dolun ve bakımı yaptığı cihazların muayene ve periyodik bakımlarını TS 11602-2 standardına uygun şekilde yapacaktır.Yüklenici firma ile İSVİREN arasında verilecek hizmetin kapsamında yangın söndürme cihazlarına dolun ve bakımları 4 yılda bir yapılacaktır.Bu kapsamda cihazların rutin periyodik kontrolleri Bir yılı geçmeyecek düzende yapılması zorunludur

Periyodik bakım ve kontrolleri için TSE-HYB 11527 standardının 4-1-14 maddesine uygun şekilde karşılıklı sorumluluklarının ve hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirtildiği bir sözleşme düzenlenecek karşılıklı olarak imzalanacaktır.

13)Firma dolun ve bakımı aldığı imalat tarih 5 yıl geçen cihazları hidrostatik basıncı testine tabi tutacaktır.Basıncı testini uygun olmayan cihazlar tarafınıza rapor edilecektir.

14)Garanti süresi içerisinde 1 yıl boyunca kullanılan tesislerde kaynaklanmayan aksaklıklar için daha önceden belirlenen teknik servis ücreti dışında ücret talep edilmeyecektir.Örneğin 4 yıl içerisinde cihazın içindeki bir gazı gösteren manometre cihaz kullanılmadan 0 (sıfır) düşerse garanti kapsamında yapılacaktır.Garanti kapsamında arıza veren boşalan yangın söndürme tüplerine 24 saat içinde müdahale edilecektir.Aksi takdirde ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

15)Dolun ve bakımı yapılan cihazın lezinden rastgele seçecek %1 oranında yangın söndürme cihazı üzerinde yapılmış olan çukur üzerinde beyan edilen yangın performans tatbikat yapılacaktır.tatbikat için ihtiyacı duyulan yastık maddesi alıştırma gibi malzemeler YM34 tarafından karşılanacaktır.Yangın tatbikat için tabii malzemeler yüklenici firma tarafından temin edilecek boşaltılan cihazlar için izolatör kütce koruyucular ile derinlik ölçümü yapılacaktır.

16)İSVİREN gerekli şartları hallerde yangın söndürme cihazlarının içerisinde rastgele seçeceği %1 oranında yangın söndürme cihazının seçildiği olduğu rezerv insan ve canlılara zarar vermediğini belirlediği kuruma ve kuruma testi yapılacaktır.Testte kullanılan cihazlar ile test masrafları ürünün standardında uygun bulunmazsa halinde üretici firma tarafından karşılanacaktır.yüklenici firma ile yapılan sözleşme fesh edilecek ve yüklenici firma verdiği hizmet için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.İ test sonucunun standardında uygun olması halinde ise test üretici ve boşaltılan cihazların dolun bedeli İSVİREN tarafından karşılanacaktır.

17)Teklif veren firmalar sözleşmede bahsi geçen ilgili standartların yeterlilik belgelerini Teklifleriyle tarafımıza verecektir.

18)Teklif dosyasının birime teslimi öncesi standartlar sertifikaları ve belgeler sunulacaktır.

- Yerel Levhası
- Oda kayıt belgesi
- Firma Yetkilileri imzasız tasarımları
- Teklif Veren Firmaya ait hizmet verit yeterlilik TSE-HYB-11827 belgesi
- Kullanılacak olan Kurum Kurumu Yoza Ait belgeler
- Bilin sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden alınacak denetim raporları
- TSE Temsilciliğinden alınacak Tarıf Bölüm Testi Muvafakat Yazısı

Taraflar 2 sayfa 19 maddeden oluşan sözleşmeyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek her sayfasına kâğıt yapı onaylayacaktır.İ tetlif veren firmaya kurulu beşerlele kusuları aynen kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

Ab. Z. Arslan