

KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TEKNİK
ŞARTNAMESİDİR

Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 ASHİ birimlerine Alınacak Olan 2 ve 6 Litrelik Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpleri Aşağıdaki Hususlara Göre Alınacaktır.

1-Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS 11827 "Yangın Söndürme Cihazı arı-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir.

2- Firmalar ISO 9001: 2008 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır. ISO 9001: 2008 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir.

3- Yangın Söndürme tüplerinin içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615 (Yangından Korunma - Yangın Söndürücü Maddeler- Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D tozlar Hariç) standartlarına uygun olacaktır. Mono amonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacaktır.

4- Cihazlara 14-17 arası itici Azot Gazı (N) basılacaktır.

5-Yangın söndürme tüplerine ait test ücretleri ve ulaşım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

6-Tozun Analiz Raporu ve Yangın Söndürme deneyi sonucu olumlu olduğu takdirde cihazlar kabul edilecektir

7-Yangın söndürme deneyi için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. malzemeler firma tarafından temin edilecektir.

8-Yangın söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 4.maddesine uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.

9- Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz üzerindeki manometre, lans, hortum ve tetik tertibatı gözden geçirecek ve arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecek, dolum ve bakım için giden cihazlar tekrar alındıkları yerlerine konulacaktır. Bu işlemler için firmaya ücret talep edilmeyecektir.

10- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağı, kullanma talimatı ve kontrol çizelgesi olacaktır. 11- Periyodik kontrolü yapan firma yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı idareye teslim edecektir.

11-Yangın Söndürme Tüplerinin Montajı Yüklenici Firmaya ait olacaktır.

12- ihaleye girecek olan firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklardır.

Benek ATILLA ÇELİK

Kalite Birim Sorumlusu



Recep ATILLA

Afet Birim Sorumlusu



Fuat GÖKÇE

Makine Teknikeri



Dr. Kevser YILDIZ

Ağrı 112 Basıncı
Başhekim 215

