



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN JENERATÖR CİHAZLARININ 12 AYLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **06/04/2020** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	2 ADET GENPOWER 1125 KVA JENERATÖR 1 ADET KANAS JENERATÖRÜN BAKIM ONARIM BEDELİ	AY	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 595d0740-544d-442b-9d68-186b2fd1c768 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ HİZMET
BİNASINDA BULUNAN JENERATÖR SİSTEMLERİNİN PARÇASIZ BAKIM-ONARIM-ARIZA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1.KONU:

Bu Şartname Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesinin mevcut Jeneratör sistemlerinin bakım ve işlerine ait teknik özellikleri denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer konuları kapsar.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER.

2.1.TANIMLAR

YÜKLENİCİ: listesi verilen jeneratör sistemlerinin bu şartnamede belirtilen şartlar altında parçasız bakım ve onarımını üstlenen özel veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kuruluş, imalatçı veya yetkili temsilcidir.

İDARE: Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesi Başhekimliğidir.


BAKIM ONARIMI YAPILACAK MAKİNELER: 1 yıllık bakım ve onarımı yapılacak jeneratör sistemlerinin listede belirtilmiştir.

ARIZA: Cihazların bir veya birkaçının çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçının kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve bu nedenle faaliyetlerin kesintiye uğraması veya aksamasıdır.

PERİYODİK BAKIM: Cihazlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazların ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla aylık periyotlarda standart teknik bakım esaslarına uygun biçimde göre gerçekleştirilecek olan bakım onarım hizmetleri çeşitli sürelerde yıpranma halinde parça değiştirmeyi de kapsayan her türlü müdahale ve kontrollerde.

2.2. Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesi bağlı mevcut binada bulunan ve listede markası,modeli,gücü belirtilen jeneratör sistemlerinin yukarıda belirtilen şartlarda faal tutulması için yapılacak parçasız tüm bakım ve onarım hizmetlerini kapsar.**Periyodik bakımlar aylık ve yıllık olarak yapılacak.bakım sonunda jeneratör çalışır durumda teslim edecektir.periyodik bakımlar aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.**

- Soğutma suyu seviye ve radyatör kontrolleri,
- Hortum ve bağlantılarının kontrolleri,
- Akü seviye ve şarj kontrolleri
- Egzoz sistem ve turbo kontrolleri,
- Hava filtre temizlik kontrolleri,
- yakıt hatlarının ve yakıt seviye kontrolleri,
- Motor yağı seviye kontrolleri,
- göstergeler ve Otomatik Pano kontrolleri,
- Gevşek bağlantı kontrolleri,
- Marş sistemi kontrolleri,



250 SAATLİK BAKIM (250 saati doldurmuyorsa yılda bir)

Aylık bakıda yapılan kontrollere ilave olarak yıllık bakımda;

- Yağ ve yağ filtresi değişimi,
- hava filtresi değişimi,
- Motor supap ve enjektör kontrolü gerekirse ayarlamak,
- Yakıt filtresi değişim,
- gerekirse akü asidi değişimi

2.3. Her türlü bakım onarım işlemi cihazı üreten firmanın bakım onarım ile ilgili katalog ,kullanma kılavuz,kitap ve şema gibi dokümanlarına uygun; eğer bu dokümanlarda tanımlanmamış ise genel elektronik ve mekanik bakım kurallarına göre yapılacaktır.

2.4. Cihazın işlerliğini sağlanabilmesi için bakım sırasında veya arızadan dolayı parça değişmesi gerektiğinde yüklenici tarafından idareye bildirilecektir.**İdarenin onayı olmadan hiçbir parça veya malzeme alınamaz,değiştirilip fatura edilemez. Aksi takdirde idare tarafından ödeme yapılmayacaktır.**

2.5. Değiştirilmesi gereken parçalar idare tarafından temin edilecek,ancak acil durumlarda yüklenici tarafından temin edilecektir.Yüklenici tarafından değişen ve/veya kullanılan parçaların fiyatlandırılmasında,Başhekimliğimizce yapılan piyasa araştırması sonunda tespit edilecek fiyatlar geçerli olacaktır.

2.6.Yüklenici firma Jeneratör bakım konusunda deneyimli olacak, listedeki Jeneratörler markalarından en az birinin yetkili servisi olacaktır.Yetkili servis olduğuna dair belgeyi teklif ekinde sunacaktır.

2.7.yüklenici arızalı olduğu tespit edilen parçaları onaracak,onarımı mümkün değilse parçanın değiştirilmesi gerektiğini idareye bildirecek.yedek parça sökme takma işlemleri için arıca ücret talep edilmeyecektir.Arızalı parçalar idareye teslim edilecektir.

2.8. İdare yüklenicinin belirlediği gerekli parça veya malzemeleri kendisi temin edecektir. idarenin temin ettiği malzemeleri yüklenici bakım sözleşmesi kapsamında ücret talep etmeden takacaktır.

2.9. Bakım onarımı yapılacak cihazların üstlenici firmanın tamir-bakım servisine götürülmesi gerektiği hallerde idarenin müsaadesi alınacaktır.

2.10. Her türlü bakım onarım faaliyetleri firmanın teknik servis formuna kaydedilecektir. Bakım bitiminde yüklenici teknik personelince form doldurulacak ve hastanemiz yetkili personeline imzalatılacak. Forma bakım esnasında cihaza yapılan tüm işlemler ayrıntılarıyla yazılacaktır.Bu form 3(üç) nüsha halinde tanzim edilecek; bir nüsha yüklenici firmada,bir nüsha kurumumuz teknik birimde, bir nüsha da yapılacak ödemeye esas teşkil etmesi açısından aylık olarak idareye teslim edilecektir.

2.11. Yüklenici bakım onarım hizmetleri sırasında azami dikkat ve beceri göstereceğini garanti edecek. Her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır.Bakım onarım işlerinde çalışan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalıştırılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

2.12. Yüklenici yetkili ve nitelikli servis elemanlarının isim listesini ve yaptığı değişiklikleri idareye bildirecektir.



2.13. Mesai saatleri dışında oluşacak ve acil müdahale gerektirecek arızalar için,yüklenici firma 24 saat erişilebilecek yetkili elamanın telefon numarasını idareye yazılı olarak bildirecek.acil müdahale edilmesi gereken yerler ve cihazlar Dr. Yaşar ERYILMAZ Doğubayazıt Devlet Hastanesini besleyen jeneratörleri ve yangın jeneratörüdür.Cihazlara acil müdahale edilmesi gereken durumlarda en geç 12 saat içerisinde yüklenici firma teknik elemanlarınca arızalara müdahale edilerek gerekli işlemleri başlatacak ve ek bir ücret talep edilmeyecektir.

2.14.Arızanın bildirilmesinden sonra belirtilen sürelerde müdahale edilmediği takdirde idare arızayı başka bir firmaya yaptırarak bedelini yüklenicinin alacağından tahsil edecektir.yükleniciden kaynaklanacak gecikmeden dolayı , arızalara süresinde müdahale edilmemesi halinde oluşacak maddi zarar yüklenici firmadan tahsil edilecektir.

3. GARANTİ SÜRESİ:

3.1. Jeneratörlerde eskisi ile değiştirilen parçalar değiştirilen parçanın teknik kataloglarda belirtilen ömür kadar(en az 1 yıl) garantili olacaktır.

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAK JENERATÖR SİSTEMLERİ LİSTESİ

1	DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ	GENPOWER 1125 KVA(GPR1125)	JENERATÖR ODASI
2	DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ	GENPOWER 1125 KVA(GPR1125)	JENERATÖR ODASI
3	DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ	KANSAS K4105Q 70KVA	YANGIN SİSTEMİ ODASI

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Hüseyin İŞLEYEN

