


**HASTANEMİZDE BULUNAN 1 ADET JENERATÖR**  
**2020 YILI TEKNİK ŞARTNAMESİ**



- 1 . Tanımı :** Hastanemiz binasında hizmet veren mevcut çalışır durumda bulunan 1 Adet Jeneratör bakım onarımına ait teknik şartnamedir.
- 2. Koruyucu Bakım :** Sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması ve enerji kesintilerinde hizmetin aksaksız olarak devamı için en sağlıklı şekilde kullanımlarını sağlamak, meydana gelebilecek arızaları önlemek, arıza olasılıklarını azaltmak, kullanım ömrünü ve verimliliğini artırmak amacıyla, önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan her türlü bakım, ayar, kontrol ve müdahaleleri kapsamaktadır.
- 3. Arıza Giderme :** Tanımı yapılan sistemlerin arızalanması durumunda teknik prospektüsünde yazılı işlem ve performansının yeniden istenilen ölçülerde yerine getirmesinin sağlanmasıdır. Arıza giderme işlemi sırasında mümkünse parçaların tamiri yapılacak, buna karşılık sadece malzeme masrafları talep edilecektir. Eğer parça değiştirilmesi gerekiyor ise tamamen yeni olarak değiştirilecek, tamir görmüş ya da kullanılmış parça takılmayacaktır.
- 4. Hizmetin Sağlanması:**
  - a. Koruyucu bakım:** İşe başladıktan sonra sözleşme süresi içerisinde her ay Periyodik bakımı yapıp, ay sonunda bakımı yaptığına dair servis raporu ve faturasını kesecektir.. Bakımlar saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, hafta içi çalışma günlerinde, önceden her iki tarafın anlaştıkları tarihlerde yapılacaktır. Kurumun talebi durumunda bakımlar resmi tatil günlerine de alınabilir.
  - b. Arıza giderme:** Cihazlardaki olası her türlü arıza giderme işlemi, firmanın sözleşmede bildirdiği telefon/faks ya da diğer elektronik ortamlara, idarenin yapacağı çağrıdan (yazılı/sözlü) itibaren parça gerektirmeyen durumlarda 8 (sekiz) saat içerisinde müdahale edilecek ve cihaz çalışır hale getirilecektir. Parça gerektiren durumlarda ise, parça firmanızca temin edildikten sonra 24 (yirmi dört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.
  - c. Firma teklifi ile birlikte cihazlar için kullanılabilir, ömürlü ve istatistiksel olarak sık arıza veren yedek parçaların fiyat listesini (TL veya döviz cinsinden) yazılı olarak verecektir. Listede yer alan parçalara ihtiyaç duyulması halinde idaremizce piyasa**

araştırması yapılırken yükleniciden de fiyat teklifi istenecek, ancak yüklenicinin vereceği fiyat, listedeki fiyatından yüksek olmayacaktır

d. Firmanın teklifi ile birlikte vermiş olduğu yedek parça fiyat listesinde yer alan veya yer almayan bütün parça ihtiyacı için idareimizce satın alma işlemi gerçekleştirilecek olup, temini farklı firmadan/firmalardan olsa bile parçanın makinalara takılıp cihazın çalışır hale getirilmesi yüklenici tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. (Parçaların 1 yıl garantili olması istenerek alıma çıkılacaktır.)

e. Firma her yaptığı işlemi ve müdahaleyi ayrıntılı biçimde rapor edecek, müdahale ettiği cihazın marka, model ve seri numarasını, varsa sökülen ve değişen parçaların seri numaralarını TC Sağlık Bakanlığı W belirtecek, raporda cihazların sağlıklı çalışması için varsa gerekli önlem ve daha sonra gerekebilecek parçaların teminini idareye tavsiye edecektir.

f.

Teknik Raporlar 3 kopya halinde düzenlenecek, Hastane teknik personeline imzalatılacaktır. Bir kopya yüklenicide kalacak, bir kopya teknik servise teslim edilecek, bir kopya da faturanın ekinde idareye teslim edilecektir. Faturanın ekinde teslim edilecek olan, arızanın tespiti ve giderilmesini gösteren 2 (iki) teknik servis raporu ile fatura ve birbiriyle uyumlu olacaktır.

5. Periyodik bakımlarda kullanılacak tüm ekipmanlar firma tarafından karşılanacaktır.

6. Firmanın bünyesinde bulunan mevcut teknik elemanların adları ve eğitim durumları ve sertifikaları liste halinde verilecektir. ( diploma vb\ belgeler ekli olacaktır ). Servis yalnızca bu elemanlar tarafından yapılabilecektir.

7. Sözleşmenin firmanın kusuru nedeniyle iptali durumunda, sözleşmenin kalan süresi için idare yeni bir firma ile anlaşma yapacak ve aralarındaki fiyat farkı var ise bu miktar kusurlu firmadan talep edilecektir.

8. Çalışmalar esnasında firma çalışanların iş güvenliğini sağlayacaktır.

9. Firma bakım onarım hizmeti verme konusunda yeterli olduğuna dair **“Hizmet**

**Yeterlilik Belgesini”** veya **“Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı**

**firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesini”** teklifi ekinde sunacaktır.

10. Hastanemiz, 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat hizmet verdiği için dolayı mesai sonrası ve resmi tatil günlerinde doğabilecek arızalar için irtibat kurulabilecek teknisyen / mühendis / mühendislerin iletişim bilgileri teklifle birlikte verilecektir. Arıza anında yüklenici firma arızaya hemen müdahale edecektir.

11. Hastanemizde bulunan ve bakımı yapılacak Jeneratör Marka, Model, Seri Numarası, Gücü ve bulunduğu bina bilgileri aşağıya çıkartılmıştır. Yüklenici teknik servis raporlarında da aşağıda yazılı olan bilgileri müdahale ettiği cihazlar için teklif ve teknik servis raporunda belirtecektir

12. İl sağlık müdürlüğünün il bazında yapacağı bakım onarım sözleşmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir.

## 6. GENEL HÜKÜMLER

- 6.1. Bu sözleşmenin kabulünden önce, **YÜKLENİCİ** ürünlerin uygun koşullarda çalıştığını kontrol ve test etme yetkisini saklı tutar.
- 6.2. **JENERATÖR** yapılacak bakım-onarım hizmetleri için kullanılacak araç, gereç ve avadanlıklar **YÜKLENİCİ** tarafından temin edilecektir.
- 6.3. **JENERATÖR** de yapılacak her türlü bakım-onarımda kullanılacak koruyucu ve temizleyici malzeme ve sarf malzemesi **YÜKLENİCİ** tarafından temin edilecektir ve bu malzemeler için **ALICI** dan bedel talep edilmeyecektir.
- 6.4. Bakım ve arızalarda jeneratör mahallinde servis formu doldurularak, yapılan işlemler açıklanacak. Form, **İDARE** nın yetkili personeli ve **YÜKLENİCİ** nin bakım personeli tarafından imzalanacaktır.
- 6.5. Bu şartnemeye konu ödemelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.