



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklif Mektubu

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MEDİKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 17 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/06/2020 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SEPERATÖR FİLTRESİ	ADET	2		
2	YAĞ FİLTRESİ	ADET	2		
3	HAVA FİLTRESİ	ADET	2		
4	PANEL FİLTRESİ	ADET	2		
5	TERMİK ELEMENT	ADET	2		
6	EMİŞ VALF KİTİ	ADET	2		
7	LOMPRESÖR YAĞI	LİTRE	20		
8	KAYIŞ	ADET	6		
9	POPET ALT-ÜST	ADET	2		
10	DİYAFRAM	ADET	2		
11	SUSTURUCU FİLTRE	ADET	2		
12	OTOMATİK TAHLİYE	ADET	2		
13	HAT FİLTRE ELEMENTİ	ADET	4		
14	HAVA TANKI KONDENS TAHLİYE CİHAZI	ADET	1		
15	EGZOZ FİLTRESİ	ADET	8		
16	YAĞ FİLTRESİ	ADET	2		
17	VAKUM POMPASI YAĞI	LİTRE	20		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Nebahat YİĞİT
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

Mail:ddhsatinalma@gmail.com

Medikal Gaz Sistemi Periyodik Bakım Malzemeleri Teknik Şartnamesi

- 1- Hastanemizde kullanılmakta olan 2 adet Dalgakıran marka TIDY-20 model hava kompresörünün periyodik bakımları ve arızalarının giderilmesi için belirtilen yedek parçalara ihtiyaç vardır.
- 2- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde toplam 2 adet seperatör filtresi.
- 3- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde toplam 2 adet yağ filtresi.
- 4- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde toplam 2 adet hava filtresi.
- 5- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde toplam 2 takım panel filtresi.
- 6- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde 2 adet termik element.
- 7- Her bir kompresör için uygun kapasite ve ölçülerde 2 adet emiş valf kiti.
- 8- Her bir kompresör için uygun ölçülerde 3 adet kayış olmak üzere toplam 6 adet kayış.
- 9- Toplam 20 litre kompresör yağı. Kompresör yağı kompresörlere üretici firmanın önerdiği özellikte olmalıdır.
- 10- Hastanemizde kullanılan messa marka kimyasal kurutucu periyodik bakımı için uygun kapasite ve ölçülerde,
 - 1 adet alt popet,
 - 1 adet üst popet,
 - 2 adet diyafram,
 - 2 adet susturucu,
 - 2 adet otomatik tahliye
 - 1 adet 0,01 micron geçirgenliğinde ve uygun ebatlarda hat filtre elementi
 - 1 adet 1 micron geçirgenliğinde ve uygun ebatlarda hat filtre elementi
 - 1 adet 5 micron geçirgenliğinde ve uygun ebatlarda hat filtre elementi
 - 1 adet aktif karbon filtresi uygun ebatlarda
 - 1 adet hava tankı için otomatik tank tahliye cihazı
- 11- Hastanemizde kullanılmakta olan Vakum teknoloji marka Vakum santrali içerisindeki 2 adet vakum pompalarının egzoz filtresi değişimi, yağ filtresi değişimi ve vakum yağı değişimleri yapılacaktır. Vakum pompalarına uygun 8 adet egzoz filtresi, 2 adet yağ filtresi ve 20 lt. vakum pompa yağı bu kapsamda temin edilecektir.
- 12- Teklif veren firmalar TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 13- Teklif verilen ürünler kullanılan mevcut cihazlara bire bir uygun uygun özelliklerde ürünler olmalıdır.

Özgür ÖZBAY
Elektrik teknikeri

