



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

06.07.2020

Sayı : 776
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Klima Santralleri İçin 3 Kalem Yedek Parça Alımı
Dosya Id : 2510

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MVS-20NP-24 VANA MOTORU 2-10 VDC KONTROLLU 24VAC 1800 N,ND 15..80MM LİK VANALAR İÇİN ONTROL			1	Adet		
2	N10010 VANA MOTORU,ORANSAL 24 VAC			1	Adet		
3	TF60R-DBZ-05 DONMA TERMOSTATI MANUEL RESETLİ,IP65,İNDUSTRY TEKNİK			2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Arnbar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BİNA OTOMASYON SİSTEMİ MALZEME ŞARTNAMESİ

A. Dişli Kontrol Vana Motorları

- 1-Aşırı yüklenme ve sıkışmaya karşı korumalı olacaktır.
- 2-Elektrik besleme: 24 Vac
- 3-Kontrol sinyali: 0-10 V Oransal kontrollü olacaktır.
- 4-Rotasyon açısı: 90 derece olacaktır
- 5-Çalışma ortam sıcaklığı 0- 60 C olmalıdır.
- 6-Tork 10 Nm olmalıdır.

B. Flanşlı Kontrol Vana Motorları

- 1-Aşırı yüklenme ve sıkışmaya karşı korumalı olacaktır.
- 2-Üzerinde pozisyon göstergesi olacaktır.
- 3-Elle kumanda imkanı olmalıdır.
- 4-Elektrik besleme: 24 Vac
- 5-Kontrol sinyali: 2-10 V Oransal kontrollü olacaktır.
- 6-Liner çalışma sistemli olacaktır.
- 7-Çalışma ortam sıcaklığı 0- 60 C olmalıdır.
- 8-Tork 1800 Nm olmalıdır.

C. Donma termostatları

En az 6 metre uzunluğunda kapiler borulu ve manuel reset fonksiyonlu donma termostatları kullanılacaktır. Kapiler borunun ortalama sıcaklığı değil, herhangi bir kısmının ayar değerinin altına düşmesi durumunda uyarı alınabilecektir.

Belirtilen
A. Hadi Jevant
0775

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu