



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TUTAK DEVLET HASTANESİ**

Sayı : 49031444/929-  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : FLORESAN LAMBA ALIMI  
Dosya Id : 2621

06.08.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2020 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TEKLİ AMPUL FLORESAN AMPUL 36 W			120	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satın Alınan Yapılacağı Birim: TUTAK DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## T5 LONG FLORESAN LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- T5 tp formunda olmalıdır
- 24000 saat mrl olmalıdır
- 14 Watt olmalıdır
- G5 duya uygun olmalıdır
- Iřık rengi 840 beyaz olmalıdır
- ap: 16 mm olmalıdır
- Boy: 54.9 cm olmalıdır
- 120 Adet olmalıdır.

Ali Cengiz İFTÇİ

Teknisyen

Yusuf İFTÇİ  
Teknisyen

İdari ve Mali İřler  
Mdr  
Murat DİVARCI

*(Handwritten signature)*