



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 836
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : FANCOİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIM
Dosya Id : 2729

31.08.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.09.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymaç ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	2020 YILININ FANCOİL BAKIM VE ONARIMI			3	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İŞİN ADI : AĞRI DEVLET HASTANESİNİN BAKIM / ONARIM SORUMLULUĞUNDA
BULUNAN İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN PARÇASIZ BAKIM /ONARIM
HİZMETLERİ

1.12. Periyodik bakımlar aksi belirtmedikçe hem ısıtma hemde soğutma döneminde yapılacaktır.

2-YAPILACAK İŞLER

İklimlendirme sistemlerinin bakımları aşağıda belirtilen genel bakım tariflerine uygun olarak EK (Ç-F) de yer alan her bir cihaza ait kontrol listesine göre gerçekleştirilecektir. Her bakım dönemi sonrasında kontrol listesini güncelleştirilmesi / iyileştirilmesi / detaylandırılmasına yönelik hususlar (varsa) idareye bildirilecek, kontrol listelerinin güncel ve eksiksiz olması sağlanacaktır.

GENEL BAKIM TARİFLERİ

2.1 PERİYODİK BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK GENEL İŞLER ;

2.1.1.Drenaj tavası ve hattının temizliğinin yapılması

2.1.2.Cihazın tüm temizliklerinin yapılması

2.1.3.Vantilatör ve motorunun kontrol edip temizlenmesi

2.1.4.Cihazların termostat kontrolleri ve ayarlarının yapılması

2.1.5.Kanallı tip cihazların serpantin temizliğinin hava ile yapılması

2.1.6.Kanallı cihazlarda kanal bağlantı kontrollerinin yapılması

2.1.7.Elektrik tesisatı , V otomat , Voltak – akım değerlerinin kontrolünün yapılması

2.1.8.Duyu ile ses kontrolünün yapılması

2.1.9.Estetik kontrolünün yapılması

2.2. Fancoil cihazlar için periyodik bakım kapsamında yapılacak işler ;

2.2.1. Fan-coil cihazlarının serpantin temizliğinin yapılması

2.2.2.Drenaj tava su gideri kontrollü yapılarak tıkanan drenajların temizlenmesi

2.2.3.Tesisat üzerindeki pislik tutucunun temizlenmesi

Belirtilen
İşleri
0770

2.2.4.İki yöllü su valflerinin ve elektrik devrelerinin elden geçirilmesi

2.2.5.Filtrelerin çıkartılıp temizlenmesi

2.2.6 . Fancoil cihazlarının gürültü ve titreşime karşı kontrollerinin yapılması

2.2.7.Fancoil boru , vana ve bağlantılarında sızıntı kontrolünün yapılması ve arızanın giderilmesi.

2.2.8.Oda termostatlarının arızanın tespit edilemesi ve arızanın giderilmesi

2.2.9.1300 Adet fancoil bulunmakta bakım ve onarımlar 4 ayda bir yapılmalıdır(yılda 3 bakım yapılmalıdır.)

TEKNİSYEN

abdullah LEVENT

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

Özcan OĞUR