



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ  
14.10.2020 11:05 - 36472700-020-546



Sayı : B.104LSM.404.3001/.....  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : DİYALİZ SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ALIM İŞİ  
Dosya Id : 2951

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.10.2020 saat: 10:45'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TABLET TUZLAR			8	Ton		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ**

**RAFİNE TABLET SU YUMUŞATMA TUZU SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ŞARTNAMESİ**

1. Hemodiyaliz ünitesi ve hastane içme suyu su arıtım sistemlerinin re jenerasyonunda kullanılabilir özellikte birinci kalite ultra rafine olacaktır. Tablet boyutları eşit olmalıdır.
2. "A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun ham maddesinin kaya tuzu olduğu belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membaları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
3. 25 kg'lık çift katlı iç poşetli polipropilen jüt çuvallarda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde üretici ve marka adı bulunmalıdır.
5. Üretici Firmaya ait Gıda Üretim İzin Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
6. Üretici Firmaya ait Gıda Sicil Sertifikasının aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
7. Üretici Firmaya ait Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. İlgili TSE standardına (TS EN 973 / 27.04.2003) uygun TSE belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
9. Tablet tuzun muhteviyatındaki kimyasal parametrelerin uygunluğunu gösterir TSE'den alınmış muayene ve deney raporu ihale esnasında komisyona sunulmalıdır.



10. Ürün tesliminde, üretilen partiye ait ürün analiz raporu malzemeye beraber teslim edilecektir. Ürün kimyasal içeriği minimum um aşağıdaki değerlerde olmalıdır.

**Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri :**

Görünüş beyaz, homojen yapıda tablet  
Rutubet % m / m 0,02 - 0,025  
Safılık % m / m NaCl 99,0 - 99,9  
Suda Çözünmeyen Madde % m / m 0,02 - 0,1  
Asitte Çözünmeyen Madde % m / m 0 - 0,5  
Toplam Sertlik d°H 0,5 - 0,1  
Kalsiyum Sertliği d°H 0,3 - 0,7  
Magnezyum Sertliği d°H 0,2 - 0,5  
Toplam Demir mg Fe / kg 0 - 0,3  
Bakır mg Cu / kg  
Kurşun mg Pb / kg <0-2  
Arsenik mg As / kg 0 - 0,1  
Civa mg Hg / kg <0-0.1  
Bromür mg Br / kg Yok  
Alkalite mg CaCO<sub>3</sub> / kg 0 - 5  
Sülfat mg SO<sub>4</sub> / kg 25 -1 0 0  
pH % 20 m / V 5 - 7  
Ambalaj Şekli:25 kg pp çuval  
Depolama:kuru ortamda saklanmalı

11.Firmalar teklifleri ile birlikte 1 torba orijinal ambalajında tablet tuz tutanak karşılığı numune olarak ihale öncesinde kuruma teslim edip uygunluk belgesi almalıdır.

12.Ürün, partiler halinde teslim edilecektir. Teslimat, firma temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Teslimat sonrasında tuzun kalitesi ile ilgili tereddütte kalınması durumunda her partiden ürünün belli noktalarından numune alınarak analiz yaptırılabilir. Analiz masrafları yükleniciye ait olup tuz içeriğinde taahhüt edilen dışında bir unsurla karşılaşılması durumunda tuz iade edilir ve değişimi talep edilecektir. Aksi durumda teminat gelir kaydedilir.

13.Yüklenici firma ihale doyası ile birlikte teknik şartnamenin her maddesine birebir cevap vererek uygunluk belgesi hazırlamalıdır.

**09/10/2020**

Ergül YAMAN

Diyaliz Hemş.



Kübra ERGÜN

Diyaliz Hemş.

