



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
14/10/2020 13:40 - 68917221 - 949 - E.1362



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KLOR DOZAJ POMPASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.10.2020 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KLOR DOZAJ POMPASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Dt Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

e-Posta: et Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 583e1df3-a91e-4c20-891a-624fc27aba2f kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KLOR DOZAJ POMPASI ŞARTNAMESİ

- 1- Dozajlama kapasitesi saatte (maksimum) 3 lt olmalıdır.
- 2- 10 Bar basınçta dozaj pompası çalışabilmelidir.
- 3- IP 65 Elektriksel koruma sınıfında olmalıdır.
- 4- Pompa kafası PP olmalıdır.
- 5- Pompa üzerinde bulunan çek valfler viton malzemeden olmalı ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
- 6- Dozaj pompası ile birlikte emiş filtresi, basma çek valfi ve bağlantı hortumları verilmelidir.
- 7- Pompa basma kapasitesi % 10-100 oranında ayarlanabilmelidir.
- 8- Klor dozaj Pompası 100 lt klor tankını besleyecek kapasitede olmalıdır.
- 9- Pompanın dış yapısı plastik olmalıdır
- 10- Dozaj pompası beslemesi AC 230V 50Hz olmalıdır.
- 11- Yüklenici firma tarafından klor dozaj pompası montajı ve kurulumu yapılacaktır.
- 12- Yüklenici firma Klor dozaj pompası için 2" demir olan temiz su borusuna 2 adet ½ "maşon kaynak edecektir.
- 13- Yüklenici firma günlük klor ölçümü için 1 adet analiz kiti ücretsiz verecektir.
- 14- Cihaz arıza durumunda servis engeç 12 saat içinde cihaza müdahale etmelidir.
- 15- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili kalite ve tse belgelerine sahip olmalı
- 16- Cihaz en az iki (2) yıl garantili olmalıdır.
- 17- Yüklenici firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesine (su arıtma sistemleri için) sahip olmalı ve ISO 13485-2016 9001 2015 - 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgelerine sahip olmalıdır.

Özgür ÖZBAY
Elektrik Teknk.

