



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 902
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Jeneratörler için 5 Kalem Filtre Alımı
Dosya Id : 2985


21.10.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.10.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	LF 17582 YAĞ FİLTRESİ			16	Adet		
2	15/40 TURBO MOTOR YAĞI			800	Litre		
3	LF 777 BY PASS FİLTRESİ			2	Adet		
4	LF 17545 BY PASS FİLTRESİ			2	Adet		
5	HAVA FİLTRESİ			8	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim : AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya İdareye ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname şartları
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu anlamdan ö. avr. çıkacak olan ihalelerin halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Hizmetler yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
JENERATÖR KIŞLIK YAĞ BAKIMI MALZEME ALIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan *madde 2'de alımın tanımı belirtilen 4 (dört) Adet Jeneratörün, Kışık bakım-onarım malzeme alımının*, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Bahse konu alım, Ağrı eğitim ve araştırma hastanesinde bulunan 4 adet Jeneratörün için yapılacaktır. Alımı yapılacak bakım-onarım malzemelerinin uygulanma hizmeti, sözleşmeli bakım onarım firması tarafından yapılacaktır.

2.2 Yağ filtreleri, LF 17582 özellikte olmalıdır.

2.3 Talep edilen Motor yağı, 15/40 Ağır hizmet Turbo motor yağı olmalıdır.

2.4 Talep edilen By-pass filtreleri, LF 777 ve LF 17545 özellikte olmalıdır.

2.5 Hava filtreleri, Mitsubishi motorlara uygun olmalıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 Bu şartnameye konu maddelerin yapılmaması durumunda sözleşme hükümsüz kalır.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

SORUMLU TEKNİSYEN

Özcan OĞUR