

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2020/65  
KONU : Hizmet alımı Hk.

26/10/2020

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 kalem Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen 1 adet Asansör arızası için malzeme alımı ve Onarımı Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 28.10.2020 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, [tdhsatinalma@gmail.com](mailto:tdhsatinalma@gmail.com) mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**Eki: Teknik Şartname (3 Sayfa)**

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Hastanemizde bulunan 3 Duraklı Asansör için Teknik Şartnamede Belirtilen malzemelerin alımı ve Asansöre monte edilerek Asansörün onarımı yapılarak Faal Duruma Getirilmesi Hizmet İşİ	Adet	1		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 28.10.2020 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

**TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ ASANSÖR  
KLAVUZ VE AĞIRLIK RAYLARININ SABİTLENMESİ ( 3 DURAK) EKSİK KONSOL CİVATA TIRNAK  
DÜBELLERİN TAMAMLANMASI VE AYARLANMASI**

**Çelik konstrüksiyon işleri yapılacaktır.**

**MOTOR ÖZELLİKLERİ**

12 kW asansör makina motorun yük kapasitesi 1000 kg ile 1400 kg arasında olmalıdır. Kompakt bir yapıya sahip olmalı ve kolay montaj imkânı sunmalı, 12 kW'ta kadar olan gücüyle yüksek performans elde ederken enerji tasarrufu sağlayacak asansör motoru olmalıdır.

Statik yük kapasitesi ise; 5500 kg, hızı 2.0 m/s ile 0.63 m/s arasında olmalıdır.

Kapasite 480-1000 kg

Hız /1.0ms - 0.63ms

MT.Tip / VVVF-Çift Hız

MT.kW / 7.5kW

Statik Yük 5000kg

Yağ Dolumu Yapılmış olmalıdır

**PARAŞÜT SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ**

1000 kg asansöre uyumlu olmalıdır.

EL 5 KF 70 EL 5 70 LİK KAYMA FREN

P+Q 600/1400 KG

HIZ 3.25 M/SN

**İÇ KAPI ÖZELLİKLERİ**

Paslanmaz olacak

Gerekli Güvenlik donanımında olacak

Elektirik kesintilerinde otomatik olarak açılacak

**10 MM Halat**

Kendir özlü çelik halat olacaktır.

Esnek ve dış telleri kalın olacaktır

Aşınmaya ve kopmaya dayanıklı olacaktır

Halat kendiliğinden yağlanmış olacaktır

Yerli üretim olacak

  
Edücrhan GULMEZ  
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi  
İdari ve Teknik İşleri Birimi

  
Güven SAFİ  
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi  
Tıbbi İşleri Birimi

## 6 MM REGÜLATÖR HALATI

Hız regülatörü EN 12385-5'te belirtilen halat teli ile tahrik edilmelidir.  
Halatın asgari kopma yükü, halatlı tahrik tipi hız regülatörü için 0,2'ye eşit bir  $\mu$  azami sürtünme faktörü dikkate alınarak hız regülatörünün devreye girdiği andaki halatında oluşturulan gerilme kuvveti için en az 8 güvenlik faktörü ile bulunmuş olmalıdır.  
Hız regülatörü kasnaklarının bölüm (halat ortasından ortasına ölçülen) çapı ile halatın k eyan çapı arasındaki oran en az 30 olmalıdır.  
Güvenlik tertibatı devre girdiği sırada, normalden daha büyük frenleme mesafesi durumunda olsa bile hız regülatörü halatı ve bağlantı uçları bozulmadan kalmalıdır.  
Yerli üretim olacak

## Asansör Halat Şişesi 10-11 mm

Halat Şişesi 10-11 mm

5mm sac gövde

M10 galvanizli transmisyon çeliği

Ø10-11 mm arası halat için kullanım

Galvaniz kaplama

Yerli üretim olacak

## 10 LUK HALAT KLEMENSİ

Halatları birbirlerine bağlama ya da düğüm atma gibi işlerde kullanılmaktadır.

Tasarım olarak halatı en iyi şekilde sıkıştırabilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

A harfine benzeyen yapıda olmalıdır.

Çelik yapısı sayesinde en güçlü halatları bile kolayca sıkıştırabilmelidir.

Kaçırma yapmamalıdır.

Yerli üretim olacak

Ebubek GÜLMEZ  
Taşlıcaay Devlet Hastanesi  
İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü

Dr. Erişen AFI  
Taşlıcaay Devlet Hastanesi  
Şişe Üstü

**Regülatör Takımı**

Beyan yükü 1000 kg,

Kişi sayısı 13 kişi,

Hızı (m/s) 1 m/s olmalıdır,

Tahrik sistemi elektrikli 1:1 askı olacaktır.

İstekliler yapılacak işi, değiştirilen parçaları yerinde görüp inceledikten sonra fiyat vereceklerdir. Bu şartnamede yer almayan, asansörün çalışması için zorunlu herhangi bir parçanın sonradan anlaşılması halinde firma herhangi bir ücret talep etmeksizin yapmayı, değiştirmeyi kabul eder.

İşin kontrollük ve kabulünü Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ya Ağrı İl Özel İdaresi tarafından yapılacaktır.

Alım kapsamında alınan bütün malzemeler en az 2 (iki ) yıl garantili olacaktır.

Dr. Güven SAFİ  
Gaziantep Devlet Hastanesi  
Müdürü

Abubekir GÜLMEZ  
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  
Müdürü