



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN İKİ KALEM TIBBİ GAZ ALIM İŞİ
Dosya Id : 3069

06.11.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.11.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar	
1	AZOT PROTOKSİT (N2O) GAZI % 99.0 SAFLIK 200 KG AZOT PROTOKSİT GAZI			200	kg			
2	OKSİJEN GAZI %99.9 SAFLIK 1306 M3 OKSİJEN GAZI	0		1.306	Metrekü p			
KDV Hariç Genel Toplam								

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ**

O KSIJEN TÜ PÜ (40 L İ T R E L İ K) T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ
TİBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. ^ Tıbbi oksijen gazı (40lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
Medikal Oksijen: 40lt 150 bar 6.40 m3
Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.
- 2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini belgelendirecektir.
- 3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini sağlayan sisteme sahip olacaktır.
- 4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi tüpleriyle destekleyecektir.
- 5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.
- 6.Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.
- 7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve son test tarihi yazılı olacaktır.
- f
- 8.Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildirir etiketler vanaya asılı olmalıdır.
- 9.Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukuki ve tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 10.Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.
- 11.Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsafına ve taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 12.Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.
- 13.Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenir.
- 14.Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basıncılı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.
15. İstekli firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.
16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
- 17.Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 72 saat içinde (Tatil günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.
- 18.Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu veya boş tüp teslim edilip/alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide biri ise kurum personeline olacaktır.

Şah Yılmaz
İmza

Sıra No	İstenen Malzeme	Özellikleri	Miktar	Birim Fiyatı	Tutarı
1	AZOT PROTOKSİT GAZI		500 KİLO		

- AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu A zot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktır, ve bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacak ve ihalede belgelenecektir.
3. Verilecek Azot Protoksit Gazı yerli ise üretim ve dolun belgesine İthal ise İthal, dolun ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolun ve depolama İzin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz durumu) tarafından verilmiş olacaktır, Ayrıca yüklenicinin depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge, Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacaktır ve belgelendirilecektir.
4. Azot Protoksit gazının içindeki toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir

Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;

- a) Boyalı olacaktır
 - b) tüplerde renk şeridi olacak
 - c) rtlr üzerir de solunabllen ibaresi yazılı olacak.
 - d) Başlıklı ve başlıkları mühürlü olacak
 - e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak
 - f) dolun ve test tarihlerini İhtiba eden etiket olacaktır.
 - g) Vanaları sağlam olarak verilecektir.(arızalı vanalar değiştirilecektir.)
 - h) Arızalı tüpler değiştirilecektir.
 - ı) Tüpler ayını tip olacak. (dikişsiz çelik tüp olacak)
5. Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (ra. 7000) renkte, üst kısmında mavi renkli şerit olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 2/3 'ü yükseklik ve standartta uygun şekilde yazılmalıdır.
6. Azot protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
- a) Üretici firmaa amblemi.
 - b) Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işaretli ve numarası.
 - e) Seri numarası
 - d) Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak haric kg olacaktır.)
 - e) Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.
7. Azot protoksit tüp başının karşıt yanal yüzeyinde bulunması gerekli işaretle
- a) Tüp sahibi firmanın adı ve markası
 - b) Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası
 - c) Tüp üzerinde deney basıncı ve işletme basıncı (ib-pasca.1)

Bekir Yılmaz
M. Yılmaz

Erkan TILGÜN
Erkan TILGÜN