



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

12.11.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZDE BULUNAN MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ PERİYODİK
BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ

Dosya Id : 3087

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.11.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM			1	Ay		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ VE ADSM MERKEZİ

Medikal Gaz Sistemi Bakım Onarım Hizmet Alımı Şartnamesi

Madde 1. Konu ve Kapsamı

PATNOS DEVLET HASTANESİ (BİTLİS YOLU ÜZERİNDE PATNOS/AĞRI) Hizmet binasında yer alan, Medikal Oksijen Santrali, Medikal Azotprotoksit Santrali, Medikal Hava Santrali, Medikal Vakum Santrali, AGSS Santrali 1 yıllık periyodik bakım ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

Madde 2. Teknik Özellikler

- 1- Medikal oksijen santrali tam otomatik dijital As Marka
- 2- Medikal azotprotoksit santrali tam otomatik dijital As Marka
- 3- Medikal hava santrali ER11 Model Kompresör, Pak2 Model Kimyasal Kurutucu, Filtre Grubu
- 4- Medikal vakum santrali LC205 model pompalar ve Dijital Kumanda Panosu
- 5- Agss santrali ve kumanda panosu
- 6- Patnos Adsm vakum santrali
- 7- Patnos Adsm hava santrali

Madde 3. Yüklenicinin Sorumluluğu ve Bakım Periyodu

Yüklenici bu maddede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek. Cihazların kontrollerinin yapılması ve bakım ve onarım için gerekli parçaların idareye bildirerek onay dahilinde tedarik etmekle yükümlüdür.

1. Yukarıda yazılı cihazların ve hastane tesisat hattının sözleşme tarihinden itibaren ayda bir defa bakım hizmeti verilmesi.
2. Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamaların temizlenmesi sağlanır.
3. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza ve bakım durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parça diğer firmalardan temin edilmesi durumunda yedek parçaların sisteme montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlem için ek bir ücret talep etmeyecektir.
4. Yapılacak bakım onarım işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.
5. Cihazlarda meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 48 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanlarınca arızaya müdahale edilir. Kuruma gelinir yada telefon ile yönlendirme yapılarak sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanır.
6. Cihazlarda revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar cihazın çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için cihazların parçaları yükleniciden alınır ve durum idare yetkilisine bildirilir. En kısa sürede arıza giderilerek cihaz çalışır hale getirilir.
7. Yüklenici firma ve kurum sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarını 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
8. Arıza parça değiştirmek suretiyle giderilecekse idareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra parçanın il içinde temininde 24 saat, il dışında temininde 96 saat içinde cihaz güvenli çalışır hale getirilir.
9. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal presödürlerin gereklerine göre ve azami 1

(bir) ay içinde temin edilir ve cihazlar güvenli çalışır hale getirilir

10. Cihazların muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işleminin, uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar.

11. Yüklenici tarafından hazırlanan arıza bakım formları ve periyodik bakım formları taraflarca imza altına alınır.

12. Yüklenici firma idarenin sorumlu gördüğü en az 2 elemanına sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idarenin resmi ikamet adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve ayrıca sistemler üzerinde uygulamalı bir şekilde ücretsiz olarak verir.

13. Firma; sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, cihazlara ait uygun durum ve değerlendirme yaparak cihazların aktif çalışmasını sağlamakla hükümlüdür. Teklif vermekle bu durumu Kabul etmiş olur.

14. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, digger biğr birime zarar ve ziyan verememek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

15. Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalanmasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım-onarım ve arıza control föylerini ve gerekli olan tüm defterlerini idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin sorumlu görevlisine verir.

16. Yüklenici İdare tarafından arızaların, sorunların ve iisteklerin bildirilebilmesi amacıyla bir çağrı merkezi numarası bulundurur. Çağrı merkezinin adres, telefon, fax, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirir.

17. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı alındıktan sonar yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır ve parçaların idareye fatura edilmesi çalıştırıldıktan sonar yapılır.

18. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, dış açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, ve/veya göstereceği yere nakliyesi, v.s) yüklenici firmatarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.

19. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

Madde 4. Gerekli Belgeler

1. Firma faaliyet belgesi olmalıdır ve firmanın ana faaliyeti gaz tesisatı faaliyetleri (hastanedeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) şeklinde olmalıdır.
2. Firma ünvanında açıkça medikal gaz sistemleri geçmelidir.
3. Bakım onarım yapacak kişi ilgili kurumlardan medikal gazlar eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Bakım onarım yapacak kişinin ilgili kurumdan sert lehim kaynakçı sertifikası bulunmalıdır.
5. Tüm kullanılacak yedek parçaların orijinalliğini taahhüt etmeli gerekli görüldüğünde belgelendirilmelidir.
6. Bakım yapacak kişinin Medikal gaz sistemleri üzerine en az 3 yıl tecrübesi olmalıdır.
7. Bakım uygulayacak personel elektrik, mekanik ve Pnömatik bilgisine sahip oimai gerekli şartlarda bunu belgelendirmelidir.

Fatih Yıldırım
Mühür