



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

04.12.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 13 TON LİKİT OKSİJEN GAZ ALIM İŞİ

Dosya Id : 3193

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.12.2020 saat: 10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşlet Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ GAZ OKSİJEN (N5) %99.999 SAFLIK LİKİT OKSİJEN GAZI			13	Ton		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.
2. Verilecek Likit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolun ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolun ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.
4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.
5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.
6. Firma tarafından kurulacak olan likit oksijen tanklarının çevresi iki metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilip kapı montajı yapılacak muhafaza altına alınacaktır. Dolun sırasında servis kapısı açık bırakılmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarına yetkili personel harici hiç kimse müdahale etmeyecektir.
7. Likit Oksijen Gazı olağanüstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolun işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerini hastaneye görevlendirilecek bir personel eşlik edecek. Personelin tartı işlerine iştirakini satıcı firma sağlayacaktır. Tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında ve sanayi teknoloji bakanlığı il ve bölge müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır. Her tartımda net tartımdan 100 kg düşürülerek fatura kesilecektir. Dolu tartımdan çıkış ile boş tartıya gidilen yol nedeniyle yakıt harcamış olacağından ve dolun esnasında soğutma yapılması veya buharlaşmış gazın dışarı atılması nedeniyle tartı olumsuz etkilenecektir.
8. Yüklenici firma PATNOS Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan 13 ton likit tankına firma tarafından dolun yapılacaktır. Firma tarafından 10 ton kapasiteli likid tankını kuracaktır. Tankların kurulumu sisteme bağlanması bakım-onarımı yapılacak tüm testler ve güvenli bir şekilde yasal mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılması sözleşme süresi boyunca yüklenici firmaya ait olacaktır.

Fatih TOKDEMİR
Devlet Hastanesi
Patnos