



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 975
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : LİKİT OKSİJEN ALIMI
Dosya Id : 3235

14.12.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.12.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	LİKİT OKSİJEN			8,5	Ton		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi

LİKİT OKSİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu tıbbi amaçla istenen Likit oksijen,Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi hasta servisi, ameliyathaneler ve diđer ünitelerin tıbbi amaçla oksijen ihtiyacının karřılanmasında kullanılacaktır.
2. Hastanenin tıbbi amaçlı gaz ihtiyacı likit oksijen tankı doldurularak karřılanacaktır.
3. Ameliyathane ve diđer ünitelerin tüketimi nedeniyle tıbbi amaçlı likit oksijenin ikmal ve ihaleyi kazanan firma tarafından sađlanacaktır.
4. Oksijen tankının bulunduđu mahale kavuřan yolun, ikmal yapacak gaz tankerine açık tutulması hastane tarafından karřılanacaktır.
5. Tank ve evaporatörün (buharlařtırıcı) herhangi bir teknik nedenle hizmet dıřı kalması halinde hata'nın tamamlanıncaya kadar likit oksijen ihalesi üzerinde kalan firma, hastanenin oksijen ihtiyacını karřılayacak hizmetin aksamasına meydan vermeyecektir. Likit oksijen tankının bakımından firma sorumlu olacaktır.
6. Likit oksijen firmanın tankerleri ile getirilecek Merkez oksijen santralindeki likit oksijen tankına güvenli bir řekilde boşaltılacaktır.Olabilecek aksaklıklardan firma sorumlu olacaktır.
7. Likit oksijen gazı talep edildikten sonra en kısa zamanda (mesai saatleri dahilinde) getirilecek ve tanker idarenin göstereceđi kantara girip tartılacak boşaltma işleminden sonra tekrar kantara girip dara düşülecek ve aradaki far gaz miktarı olarak tayin edilecektir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Ömer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU

Özcan OđUR