



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 12 AYLIK(3 AYDA BİR 4 PERİYOT) BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.01.2021 tarih ve saat 12:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	6KVA UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) bakım onarım bedeli	PERİYOT	4		
2	80 KVA UPS(KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) bakım onarım bedeli	PERİYOT	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-İmzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30
e-Posta:

Bilgi için: Serra KIRAC
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden cd67bc62-4e1f-44f9-ac71-e7458b2fe92b kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLAET HASTANESİ

**DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLAET HASTANESİ KESİNTİSİZ GÜÇ
KAYNAKLARI(UPS) PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTANEMESİ
(PARÇASIZ)**

1.KONU: Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlaet Hastanesinde bulunan kesintisiz güç kaynakları (UPS) periyodik bakım ve onarımı yapılacaktır.

2.GENEL ŞARTLAR

A.Bakım Hizmeti ; Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt Devlet Hastanesinde bulunan kesintisiz güç kaynakları (UPS) düzenli kontrol, koruyucu bakım,tam bakım, kalibrasyon, arıza giderimi(onarım, ve gerekiyorsa idare tarafından firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır.Yüklenici kesintisiz güç kaynaklarının(UPS) idarenin onayı ile alınan yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için hiçbir süratle ilave ücret talep etmeyecektir.

B.Yüklenici Firma kesintisiz güç kaynaklarını içeren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.Bu belge teklif ile birlikte idareye sunulacaktır.

C.Firma, kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) devamlı çalışır durumda bulunması için sistemin her türlü aksamının koruyucu bakımını sözleşme sürecince 3 ayda bir periyodik olarak yapacaktır.

D.Periyodik Bakımlarda; servis sağlayıcı firma sistemin bakımını, onarımını ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti(el aletleri, ölçü aletleri,test cihazları,programlama cihazları, merdiven, iş güvenliği ekipmanları VB) ve temizlik malzemelerini kendisi temin edecektir.

E.Firma Firma arıza anında ulaşılacak 1 adet sabit telefon, 1 adet fax, 2 adet cep telefonu numarasını yazılı olarak idareye bildirecektir.mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır.Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu aynı gün idareye yazılı olarak bildirecektir.

F. Periyodik ve koruyucu bakımlar, Cihazların bulunduğu birimde yapılacaktır. Periyodik bakım her ayın 1'i ile 5'i arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Ancak idarece uygun görülmesi halinde ilgili birim ve Hastane teknik sorumlusu tarafından belirlenecek farklı takvim çerçevesinde yapılabilecektir

G. Firma, periyodik bakım için belirlenen aralıklarla bakım ve onarıma gelmeden en az 2 gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair idareye veya ilgili birim sorumlusuna yazı veya telefonla ile bildirecektir.



3.SERVİS HİZMETLERİ

- A. Firma sözleşme kapsamındaki kesintisiz güç kaynaklarının sözleşme tarihinden itibaren 3 ayda bir periyodik bakımlarının, Sözleşme süresince oluşabilecek arıza durumunda onarımlarının ve periyodik bakım sonrasında tespit edilen arızalı parçaları idare tarafında temin edildikten sonra arızalı parçaları bedelsiz değiştirmekle yükümlüdür.
- B. UPS'lerin servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz yapmakla yükümlüdür.
- C. Firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastane idaresine, UPS'leri kapsayan genel durum raporu düzenleyerek ve tüm UPS'ler iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edecektir.
- D. UPS'lerde değiştirilecek yedek parçalar cihazların orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da değiştirmeyecektir. İdare değiştirilmesi gereken parçaların temini için piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma idarenin temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti idareye aittir. Ayrıca bakımcı firma tarafından tespit edilen UPS'lerin akü gruplarının bir kısmının ya da tamamının değişmesi gerekli görüldüğü durumlarda idare tarafından gerekli aküler temin ettikten sonra yüklenici firma aküleri ücretsiz değiştirip bağlı bulunduğu cihazı çalışır vaziyette idareye teslim etmekle yükümlüdür.
- E. Yüklenici firmadan idarenin onayı ile alınan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacak. Yedek parça garanti süresi için de, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.
- F. yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorunda.
- G. yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakım da yapmalıdır.
- H. fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
- İ. servis hizmeti sonunda, UPS lerin çalışma performansı test edilecek ve çalışır hale vaziyette teslim edilecek.
- J. UPS lerin çıkartılan eski parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecek.

4. ARZAYA MÜDAHALE

A. Herhangi bir zamanda UPS'lerin fonksiyonlarını yerinde getirememesi ve belirlenen normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilecektir. Yüklenici müdahale etmekle yükümlüdür.

B. Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firmaya haber verildikten sonra 12 (oniki) saat içinde arzaya müdahale etmelidir. Tatil günlerinde bayramlarda vs. dahil firma gelmek zorunda olup, her ne sebepte olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.

C. Önceden planlı koruyucu bakım haricinde, UPS'lerde arıza meydana gelmesi halinde, kurum firmaya telefon veya fax veya e-postayı ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminden ardından yüklenici en geç 12 (oniki) saat içinde arzaya müdahale edecektir ve arızanın nedenini tespit edip, arızayı giderecektir.

D. çok acil durumlarda ve bakım onarım uzaması durumunda hastane isteği doğrultusunda, bu süre aşılabılır.



E. Arızanın ilgili birimde giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde cihazın tamiri yüklenici atölyesinde yapılacaktır. Arızalı parça ya da cihaz idarenin onayı alınarak tutanak yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici, atölyesinde cihaz üzerinde tespit ettiği arızalı parçaların listesini ve yaklaşık maliyetini idareye bildirecektir. İdare cihaz tamir bedelinin ekonomik olup olmadığını değerlendirecektir. İdare cihazın tamirine karar verdikten ve arızalı parçaları temin ettikten sonra yüklenici idarenin temin ettiği parçaların montajını yaparak cihazı çalışır vaziyette idareye teslim edecektir. İdare cihazın kullanımda kaldırılmasına karar verirse cihaz idareye arızalı şekilde teslim edilecektir. Cihazın yüklenici atölyesine gönderilmesi ve tekrar idareye teslim edilmesi için gerekli nakliye bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

5. RAPORLAR

A. firma yaptığı her periyodik bakım sonrasında bakımları gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatıracaktır. 3 nüshalı firmaya ait servis formu ile birer nüshası ilgili birimde, birer nüshası yüklenicide kalacak. Diğer nüsha ise fatura ile satın alma birimine verilecektir.

B. Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı ve yapılan işleri belirtecek bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatılacaktır.

6. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yüklenici, işin yapılması esnasında can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkansız zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için; bu durumu engelleyecek her türlü teknik ve idari tedbir almak zorunda olup elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

7. YAPILACAK PERİYODİK BAKIMLAR

- A. kontrol kartları konektörleri ve tüm enerji taşıyan bağlantı noktaların gevşeklik kontrolleri yapılacak.
- B. cihazların yazılımlarının güncellenmesi yada yeniden yüklenmesi gerekirse firma her türlü yazılım güncellenmesini ücretsiz olarak yapacaktır.
- C. soğutma fan gruplarının kontrolü yapılacak.
- D. aküden çalışma testleri ve akünün sağlamlık kontrolü yapılacak.
- E. çalışma fonksiyon testleri kontrol paneli fonksiyon testleri yapılacak.
- F. kalibrasyon parametreleri gözden geçirilecek .(çıkış akım, gerilimi frekansı)
- G. topraklama ve tesisat kontrolü yapılacak.
- H. giriş çıkış baypas ve akü bağlantıları ve şalterlerinin sağlamlık ve sıklık kontrolleri yapılacak.
- I. cihazın iç ve dış toz temizliği yapılacak.
- J. cihaz odasının temizliği yapılacak.
- K. Yukarıda belirtilenler dışında üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontrol gerekli aksamalarının bakım ve kontrolünü yapacaktır.



UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) ENVANTER LİSTESİ

CİHAZ İN KODU	MARKA/MODEL	SERİ NUMARASI	KULLANIM YERİ	GÜCÜ	BAKIM PERİYODU
UPS 7	ENEL / AS SERİSİ	11A02116	RÖNTGEN	6KVA	3 AY
UPS 8	INFORM /PDSP33080	1306P0392002	TOMOĞRAFİ	80KVA	3 AY

Özgür ÖZBAY
Elektrik Teknk.