

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos Devlet Hastanesi

1- İHALE KONUSU MALIN / İŞİN CİNSİ, MİKTARI, TUTARI, ÖZELLİĞİ, ŞEKLİ VE HİZMETİN TANIMINA İLİŞKİN ŞARTLARI:

A -Patnos Devlet Hastanesi jeneratörlerine akaryakıt alımı için yapılacak ihalede;

1.1. a- Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi ile alınacaktır.

Bu teknik şartname; Patnos İlçe Devlet Hastanesi ihtiyacı olan Akaryakıt (Motorin Diğer) alımını konu alır.

c-Şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde Patnos Devlet Hastanesi"ALICI",

İhaleyi kazanan Akaryakıt Firması ATOS ile akaryakıt alımını sağlayacak akaryakıt bayii"SATICI",olarak anılacaktır.

e-Akaryakıt ikmalinin yapılmasına yarayan Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi kısaca "ATOS",

B - İhale konusu alımı yapılacak malın cins ile toplam miktarları; (EK-A) da belirtilmiş olup, alımı yapılacak olan Motorin malının Teknik Özellikleri ise (EK-B) de belirtilen ve TSE tarafından belirlenen standartlarına uygun olacaktır.

2 - HİZMETİN TANIMI:

a- ATOS; sisteme dahil olup ATK verilen Jeneratöre, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılmaksızın akaryakıt verecek ve doluma ait bilgileri bir bilgi işlem merkezine elektronik ortamda göndercek olan bilgisayar destekli bir akaryakıt satış sistemidir.

b- SATICI' ya ait araçlarla, ALICI' ya ait hizmet binalarında bulunan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu vb. yerlere nakledilecek olan mal, Sevk İrsaliye Belgesi karşılığında malı teslim alan ALICI adına yetkili personel ile malı teslim eden SATICI adına bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları tutanak karşılığı teslim edilecektir.

c- SATICI; ALICI' nın depolarına naklettiği malı ATOS sistemine nasıl dahil edeceğini ihalede belirtecektir.

E Satış firmalarının Patnos İlçesi belediye hudutları içerisinde, Olmalı dağıtım istasyonlarından herhangi birinden günlük akaryakıt Euro diesel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceklerini taahhüt edeceklerdir. Ayrıca binalardaki jeneratörlere Kurumun istediği gün ve saatte yükleniciye ait araçlar ile motorin yüklemesi yapılacaktır.

F - Akaryakıt ikmali yapılırken, SATICI aşağıdaki şartları gerçekleştirecek ve uyacaktır:

1- ATOS'da jeneratörlere verilen akaryakıtlarda sınırlama olması durumunda

a- Her jeneratörün ne kadar akaryakıt kullanacağı ihaleden sonra belirlenerek ALICI tarafından SATICI 'ya bildirilecektir.

b-ATOS' da taşıtların akaryakıt tüketimlerinde sınırlama getirilmesi durumunda, belirli bir zaman dilimi içerisinde taşıtlara getirilen limit sınırlamaları günlük, haftalık veya aylık olarak verilmesi ALICI tarafından belirlenecektir.

2- SATICI hiçbir şekilde ATK bulunmayan jeneratörlere yakıt ikmali yapamaz. Akaryakıt ikmali yaparsa, zararı SATICI karşılayacaktır.

3- ATOS 'da kayıtlı ATK'larda meydana gelebilecek arızalar SATICI tarafından en geç (5) iş günü içerisinde ücretsiz giderilecektir.

4- SATICI, akaryakıt ikmallerinde, istasyonlarda ATOS'un çalışmaması durumunda jeneratörlerin akaryakıt ikmallerini arıza formu doldurarak sorunsuz yapacaktır.

- 6- Hastanemize getirilecek olan akaryakıtın mesai saatleri içersinde teslim alınacak mesai saatleri dışında teslimat yapılmayacaktır.
- 7- Alınan malın laboratuarlarda analizi yapılacak ve tahlil giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
- 8- Her teslimatta SATICI Laboratuar analizi yapıldığına dair bir nüshasını idareye teslim edecektir.
- 9- SATICI'nın ALICI'ya vereceği tüm mal ve hizmetler için (İdari ve Teknik olarak) her zaman ALICI'nın kolaylıkla ulaşabileceği yetkili bir görevli tayin edecektir.
- 10- alınan yakıttan dolayı doğabilecek bütün arıza ve zararlar SATICI tarafından karşılanacaktır.
- 11- İhalede alınan toplam malın %20 lik kısım kaldığında SATICI yazılı olarak ALICI'ya bilgilendirilecektir.

D - ATOS aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

- 1- Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını,
- 2- Verilen akaryakıtın litre karşılığı miktarı ile Türk Lirası tutarını gösterecek,
- 4- Akaryakıt ikmalı sırasında aracın kaç km' de olduğunu gösterecek
- 5- Yakıt ikmalı yapan taşıtın resmi plakasını gösterecek.

E- ALICI'nın, ATOS'un çalışması ile ilgili bilgi talep etmesi durumunda SATICI tarafından talep karşılanacaktır.

F- ATOS'a dahil olup mal alımı sağlayacak ATK verilen taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, mal alım sözleşmesinin imzalanıp ihale dosyasının vize veya onayına müteakip ALICI tarafından SATICI'ya bildirilecek (10) iş günü içerisinde ATK'ların teslimi tamamlanacak, sözleşmenin sona ermesi durumunda SATICI'ya teslim edilecektir. ATK'lar teslim edilene kadar geçen sürede idarece verilecek olan akaryakıt fişleri ile dolum yapılacaktır.

5- TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alınacak olan Motorin Diğer olacak, TSE' nin TS 3082 EN 590 (Uygulamadaki son şekli ile) belirtilen özellikleri ihtiva edecek ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafıta ve ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır.

6- TESLİMAT:

Hastaneye alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye katılan isteklilerde Patnos ilçesi hudutları içerisinde ,Müdürlüğümüze en fazla 12 km uzaklıkta faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır.

7- DENETİM MUAYENE VE NUMUNE ALMA:

Teslim edilen akaryakıt ürünleri için idare uygun gördüğü tarihlerde her türlü testi, uygun gördüğü yetkili laboratuarlarda yaptıracaktır. Tahlil ücretleri ve tahlil için gerekli olan tüm giderler yüklenici firma tarafından ödenecektir. İdare muayene ile ilgili yönetmeliği uygulayacaktır.

Alımı yapılacak olan akaryakıt ürünlerinin Litre bazında ölçümü Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünde yapılacaktır.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

8 - GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

- a- SATICI teslim ettiği malların TSE standartlarına uygun olmaması durumunda kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeyi garanti edecektir.
 - b- Garanti süresi içinde evsafını kaybetmiş mallar SATICI'ya tebligatın yapılmasına müteakip en geç (10) gün içerisinde SATICI bozuk mallar kullanılmamış ise yerine yenisini getirmeye, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeye mecburdur.
 - c- Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (Kontrol muayenesi, değişecek malın ilgili birimlere nakli vb. gibi) SATICI'ya aittir.
 - d- ATK'lerin garanti süresi, verildiği tarihten itibaren Akaryakıt Sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar geçerlidir. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek servis giderleri SATICI tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
 - e- SATICI, Patnos merkezde ATK 'ların bakım ve onarımları ile ilgili her türlü arızasını en geç (5) iş günü içerisinde ücretsiz olarak giderecek ve onarılması mümkün değil ise yenisi ile değiştirecektir.
- 9- İş bu Teknik Şartname, bu madde dâhil altı (9)madde, beş (5) sayfa ve iki (2)ekten ibarettir.

EK-A

HASTANENİN HİZMET ARAÇLARINA VE JENERATÖRLERİNE ALINACAK AKARYAKIT İHTİYAÇ MİKTARLARI

SIRA NO	YAKIT CİNSİ	TOPLAM LİTRE
1	Motorin (Mazot)	25.000 LT

EK-B

[Handwritten Signature]
Fatih YILDIRIM
Tehnik Servis

[Handwritten Signature]
Munt AĞIR
T. K. Y.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

AKARYAKIT (MOTORİN EURO DİZEL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU :

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin jeneratörler ve evde bakım aracının ihtiyacı olan 12. Ton. Motorin (Euro Dizel) Şirket Sayacından ihtiyaç duyuldukça peyderpey alımı işi.

YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 12.000 Litre MOTORİN (Euro Dizel)

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

MAL TESLİMİ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

NUMUNE ALMA :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsafirinin gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DİĞER CEZALAR :

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ Z
Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi
Nazarı İnceleme Şefi
İçişleri Müdürü

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi
Mehmet BARIS
İçişleri Müdürü

Veçh Zengin
10

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

Aktif Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr.Yaşar ERYILMAZ
Doğru İlaç Kullanım Birimi Sorumlusu
Naciye AKTUŞAĞI
İdari İşler Müdürü

T.C.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARIŞ
Tıbbi Sekreter

Vedat Zengin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

(MOTORİN) ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A – Konu ve Kapsam

Bu şartname ile ihale konusu Diyadin Devlet Hastanesinin mevcut jeneratörlerin ihtiyaçları olan niteliği ve nevi bu teknik şartnamede yazılı bulunan aşağıda miktarı ve cinsi yazılı bulunan akaryakıt (motorin) satın alınması işleri ile tarafların yetki ve sorumlulukları ile cezai müeyyidelerini kapsamaktadır.

MADDE – 1 İHALE KONUSU MALIN CİNSİ, MİKTARI, TUTARI, ÖZELLİĞİ VE ŞEKLİNE İLİŞKİN ŞARTLARI

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birim
1	Motorin Euro Dizel	7000	Litre
	Genel Toplam	7000	Litre

MADDE – 2 TEKNİK ŞARTLAR

2 –1 Motorin Euro Dizel: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli “TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları-Euro Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun olması zorunludur. **EPDK’ce belirlenmiş evsafa ve Ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır.**

MADDE – 3 TESLİMAT ŞARTLARI

3 -1 Hastanemizin Jeneratör ihtiyacı olan Yakıtı Yükleniciye Ait Sayaçlı Araç İle jeneratör Depolarına doldurulacak.

3 -2 Yüklenici ihale miktarının tümü teslim edilene kadar her ay kuruma verdiği yakıt miktarlarını içinde bulunduğu ayın son gününde, ödemeye esas olmak üzere kuruma bildirecektir. Yüklenicinin yaptığı bu bildirim ödemeye esas teşkil edecektir. İdare bu bildirimlerde kendi düzenlediği akaryakıt teslim fişlerini arayacaktır. Akaryakıt talep fişi olmayan veya talep fişiyle denk olmayan miktarlar idare tarafından ödenmeyecektir.

3 -3 İhaleye katılacak olan firmaların Diyadin Devlet Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi Güzergahında akaryakıt istasyonu olmalıdır

MADDE – 4 MUAYENE VE KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI

4 -1 Teslim edilen akaryakıt ürünleri için idareler uygun gördüğü tarihlerde her türlü testi uygun gördüğü yetkili laboratuvarlarda yaptıracaktır. Tahlil ücretleri ve tahlil için gerekli olan tüm giderler yüklenici firma tarafından ödenecektir. İdare muayene ile ilgili yönetmeliği uygulayacaktır.

4 -2 Jeneretör akaryakıt ürünlerinin kusurlarından kaynaklandığı ilgili servis raporu ve yüklenicinin pompalarından alınan numunenin muayenesi sonucunda anlaşılan arızalar yüklenici firma tarafından tazmin edilecektir.

MADDE – 5 GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

5 -1 Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (kontrol muayenesi değişecek malın ilgili birimlere nakli vb. gibi) yükleniciye aittir.

MADDE – 6 ÖZEL HÜKÜMLER

6 -1 Yüklenici firma idareye vereceği tüm ürünler ve hizmetler için (idari ve teknik) her zaman ulaşabileceği yetkili bir kişi tayin edecektir.

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

AKARYAKIT (MOTORİN EURO DİZEL)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU _____ :

Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesinin jeneratör ihtiyacı için 5.000 Lt. Motorin (Euro Dizel) Şirket Sayacından ihtiyaç duyuldukça peyderpey alımı işi.

YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 5.000 Litre MOTORİN (Euro Dizel)

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ _____ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

MAL TESLİMİ _____ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyacı miktarı kadar alınacaktır.

NUMUNE ALMA _____ :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM _____ :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsaflarının gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR _____ :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DİĞER CEZALAR _____ :

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d93c240a-3924-4631-8b92-8a5d14c176de kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

EDİTÖR
15.05.2015

Firmanın Yetkilisi

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

ÖDEMELER :


Kurumumuzca alımı yapılan yakıt aylık olarak yüklenici firmanın teslim ettiği yakıtta ait fatura ve teslim tesellüm fişlerine istinaden ödeme yapılacaktır

FİYAT FARKI :

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

31.08.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı ödenecektir.


Elif Bekir GÜLMEZ
Tuzluca İlçe Sağlık Hastanesi
Sağlık Hizmetleri Müdürü


Erdoğan YILMAZ
Satın Alma Birimi
Tuzluca İlçe Sağlık Hastanesi



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

2021 Yılı için Hastanemize ait 825 kVA Jeneratör için Akaryakıt (Motorin) Alımına İlişkin
Teknik Şartnamedir

1- 6.000 (Altıbin) LİTRE MOTORİN EURODİZEL

TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN DEĞER	TEST METODU
Yoğunluk (15 oC'de)	820 – 845 kg/m ³	TS 1013EN ISO 3675
Parlama noktası	en az +55 oC	TS EN ISO 2719
Soğukta filtre tıkkama noktası (CFPP) Kış değeri (a) Yaz değeri (b)	en çok - 15 oC en çok + 5 oC	TS EN 116
Damıtma 250 oC' de 350 oC' de 360 oC' de	en çok 65 (% hacim) en az 85 (% hacim) en çok 95 (% hacim)	TS 1232 EN ISO 3405
Kükürt	en çok 10 mg/kg.	TS EN ISO 20846, 20884
Viskozite(40 oC'de)	2.0 - 4.5 cst	TS 1451 EN ISO 3104
Setan indeksi(hesapla)	en az 46	TS EN ISO 4264
Setan Sayısı	en az 51	TS10317 ENISO5165 TSEN15195
Su	en çok 200(mg/kg)	TS 6147 EN ISO 12937

a)Hastanemiz yetkilileri gerekli gördüğü hallerde petrol ürünlerini, ücreti yüklenici firmaya ait olmak üzere Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından belirtilen standart özelliklere sahip olup olmadığının tespiti için laboratuvar tahlilleri yaptırıp rapor alabilecektir. Yapılan tahlil ücreti firma tarafından karşılanacaktır. Tahliller neticesinde akaryakıtın, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.tarafından belirtilen standart özellikleri taşımadığı tespit edilirse yüklenici ile yapılan sözleşme fes edilecektir.

b)Alınacak motorin TE EN 590+A1'den (uygulamada bulunan son şekli ile) belirtilen teknik özellikleri ihtiva edecektir.

c) Motorin TS 3082'de (uygulamada bulunan son şekliyle) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. İstekli "akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu" ise (EPDK) Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge verilmek zorundadır. İstekli firma bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ve teklif etmiş olduğu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu gösteren yetki belgesi verilecektir.

d)Yüklenici firma, hastanemizce ihtiyaç duyulan motorin sevkiyatını aksattığı takdirde ihtiyaç duyulan ve alımı aksayan akaryakıt ürünlerini, hastanemiz başka bir yerden satın alır ve fatura bedelini yüklenici firmaya ödetir. Yüklenici firmaya, hastanemiz tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından istenilen motorin ürününe ihtiyaç duyulması halinde yüklenici firma en geç bir saat içinde akaryakıt teminini sağlamak zorundadır.

e)İhaleye esas olan miktarı aşmamak kaydıyla mevsimsel şartlara göre daha az petrol ürünü alınması halinde yüklenici herhangi bir hak talep etmeyecektir.

f)Yüklenici firma yukarıda belirtilen 1(bir) kalem petrol ürününü hastanemizin ilgili yerlerine teslimi esnasında doğabilecek her türlü kaza ve yangına karşı tedbirleri almak zorundadır, meydana gelen maddi ve manevi zarar ve ziyanın giderilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER VE İSTEKLER

2- Motorin aşağıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacaktır. Motorine ait burada belirtilmeyen özellikler, TSE 3082 EN 590 standardına uygun olacaktır. Ayrıca TSE veya TÜPRAŞ motorin özelliklerinde bir değişiklik olması halinde en son yürürlükteki özelliklere uygun olacaktır. Yüklenicinin aracından alınacak motorini yüklenici İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü kanalı ile ulusal markalar ihtiva ettiğini belgeleyecektir. Aksi takdirde akaryakıt kabulü yapılmayacaktır

3-DİĞER HUSUSLAR

3-1-Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümleri ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayınlanan mevzuat ve hukuk kuralları geçerli olacaktır.

3-2-Taklif verecek firmaların ilçemiz belediye mücavir alanları içinde yetkili satış bayileri olmalıdır. Yetkili satış bayisi olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

3.3- İhale konusu akaryakıt Hastanemiz Deposu olmadığından Yüklenicinin depolarında muhafaza edilecek, **Jeneratör için:** İhtiyaç durumuna göre Akaryakıt istek fişi karşılığında yürekliye ait tanker ile jeneratörlerin deposuna akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. Firmaya ödeme ise alınan 3.000 Üç bin litre motorin tamamı alındıktan sonra yada fiş karşılığı alınan miktar kadar firmaya ödeme yapılacaktır.

3.5-Hastanemize ait Jeneratöre motorin sevk ve jeneratöre boşaltma işlemi firma elemanları tarafından Hastanemiz teknik personellerinin gözetiminde yapacaklardır.

21.01.2021

Engin Uçar
Teknisyen



İsmet DEMİRCİ
Hast/ Şoförü



Turan KARAHAN
Hast/ Şoförü



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

AKARYAKIT (MOTORİN EURO DİZEL)
TEKNİK SARTNAMESİ

KONU _____ :

Hamur İlçe Devlet Hastanesinde kullanılan jeneratör için 1.000 Lt. Motorin (Euro Dizel) alımı işi.

YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 1.000 Litre MOTORİN (Euro Dizel)

YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

MAL TESLİMİ _____ :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Hamur İlçe Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

NUMUNE ALMA _____ :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi). Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (iç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM _____ :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsaflarının gerektirdiği her türlü tahliller idarece yaptırılabilir.

ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR _____ :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

DİĞER CEZALAR _____ :

YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM _____ :

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV Hariç tutarı üzerinden % 0.2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartları esas alınacaktır.

ÖDEMELER :

Kurumumuzca alımı yapılan yakıt yüklenici firmanın teslim ettiği yakıta ait fatura ve teslim teslim fişlerine istinaden ödeme yapılacaktır

FİYAT FARKI :

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 31.08.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı ödenecektir.

Kasım ORUÇ
Teknisyen

Fuat KAYA
Teknisyen

Murat ROĞUL
İdari ve Mali İşler Müdürü

AĞRI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

JENERATÖR İÇİN AKARYAKIT ALIM İŞİ TEKNİK SARTNAMESİ

1.KONU

Ağrı İli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde bulunan jeneratörün 1(bir) yıllık akaryakıt motorin ihtiyacının karşılanması

2. GENEL SARTLAR

2.1 Motorin: TS. 3082 EN 590 standardına uygun Özellikleri ihtiva edecektir. Standarda bir değişiklik yapılması halinde, yüklenici bu değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeleri teslimattan önce idareye verecektir.

2.2. Teslim edilen akaryakıt TÜPRAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan bu tür akaryakıtların taşınması gereken özelliklere sahip olacaktır. Bu özelliklere sahip olmadığı tespit edilen akaryakıt idarece iade edilecektir.

2.3 Teslim edilen akaryakıt Ağrı İl Mahali Çevre Kurulu Kararlarına uygun olacaktır.

2.4 Firma:, vergi, ulaşım, hamaliye, sigorta ve her türlü diğer masraflar dahil edilerek fiyat teklifi verecek olup idare belirtilen iş ve işlemler için herhangi bir ek ücret odemeyecektir.

2.5 İdare tarafından yaptırılan analiz ve testlerin ücretleri yüklenici tarafından ödenecektir.

2.6 Firma akaryakıtın teslim yerine kadar akaryakıtın taşınması ile ilgili mevzuatlar gereği alınması gereken her türlü önlem, belge ve izinden sorumludur .

2.7 Alınan akaryakıtın boşaltılması sırasında alınması gereken tedbirlerden yüklenici firma sorumludur.

3. MAL TESLİMİ

Akaryakıt Ağrı Valiligince Belirlenen mesai (08-00 /17-00) saatleri içerisinde olmak şartıyla Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü idaresinin gösterdiği yerlere, idare tarafından belirtilecek miktarlar halinde yüklenici tarafından teslim edilecektir.

Dr. Barts Salih SOYLEMEZ
Ağrı Toplum Sağlığı Merkezi
Sicil No: 227427
Dip. Tes. No: 228424

Dr. Osman KAYAN
Ağrı Toplum Sağlığı Merkezi
Sicil No: Dr23297
Dip. Tes. No: 227097

Dr. Burak KARADAĞ
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
Sicil No: DR 214526
Dip. Tescil No: 208279