

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.03.2021

Sayı: 140

Konu: YANGIN OTOMASYON SİSTEMİ YILLIK BAKIM ONARIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.03.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN OTOMASYON SİSTEMİ 1 YILLIK BAKIM VE ONARIM İŞİ (1 ADET)			4	BAKIM		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## **YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Söz konusu iş, AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ (Aşağıda 'idare' olarak anılacaktır)kurulu bulunan yangın algılama sisteminin yedek parça hariç koruyucu bakımının anlaşmaya varılan firma (aşağıda 'yüklenici 'olarak anılacaktır)tarafından karşılanma işidir.

**MAXLOGİC MARKA Intelligent adresli yangın algılama sistemleri bakımı 3 aylık periyotlarda (2021 ) yılda 4 defa yapılacaktır.**

1. Bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır.
2. Yangın güvenlik sistemi hastane için hayati önem taşıdığından yüklenicini 24(yirmi dört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.
3. ***Yüklenici Yangın Alarm Sistemleri ile ilgili TSE-HYB(TS 12849) sertifikasına sahip olduğunu ve ISO 9001 Belgesi bulunduğunu belgeleyecektir.***
4. Yüklenici teknik olarak tüm markalara arıza ve onarımda müdahale edebilmesi için bu anlamda ihtiyaç duyulan tüm adresleme cihazı, ara yüz programları , ara bağlantı kartlarının elinde olduğunu gösterecektir.
5. Garanti kapsamında veya dışında değişimi gerektiren ve bu değişimle giderilebilecek olan arızalar en çok 72(yetmiş iki)saat içerisinde giderilecektir.Eğer parça temini yurt dışında yapılacaksa en çok 6-8 hafta içerisinde arıza giderilecektir.
6. Yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
7. Garanti kapsamı dışında değişimi yapılacak olan parçanın alımı hastane tarafından karşılanacak,montajı ise yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Yüklenici bakım sırasında kullanacağı her türlü temizlik ve bakım malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber karşılamak zorundadır.
9. Yüklenici bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi ,özellği ve kullanımı konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitilecektir.
10. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici sorumludur.
11. Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yükleniciye aittir.



12. Yüklencii bakım ve arıza işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu düzenleyip teknik servis çalışana vermek zorundadır.

13. Bakımın kapsamı :

- a) İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.
- b) Akü bağlantılarının kontrolünün, akü voltajının ölçümlerinin yapılması.
- c) Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması.
- d) Panele bağlı kablo tesisatının kontrol ve testlerinin yapılması.
- e) Panelin klemens bağlantılarının kontrol edilmesi.
- f) Loop ve diğer çıkışlarının voltajını ölçülerek nominal değerde olup olmadığına bakılması.
- g) Yangın kaçış senaryosu dahilinde panelde olan yangın senaryosunun incelenmesi ve gerekli saha birimlerinin işlevlerini yangın durumunda yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi.
- h) Cihaz tipine göre performans testlerinin yapılması (duman dedektörlerinin spreyle alarma geçirilmesi ,butonların basılarak alarma geçirilmesi gibi tüm işlemlerin gerçekleştirebilmesini)
- i) Yukarıda detayları verilen hizmet alımı ile ilgili istenen tüm yeterlilik belgeleri eksik olarak sunulacaktır. Eksik belge sunan firmalar teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- j) Bahse konu hizmet alımı ile ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Özcan OĞUR  
Sorumlu Teknisyen