T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/411 20.05.2021
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **TABLET TUZ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/05/2021 tarih ve saat 16:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	TABLET TUZ ALIMI	50	TORBA		

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KODU: 393330
TUZ TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tuz tablet halinde ve numuneye uygun olmalıdır.
2. Tuz beyaz, inci, kristal yapıda olmalıdır.
3. Tuz 25 kg'lık ağzı dikili temiz nem yapmayan torbalarda olmalıdır.
4. Su arıtım sisteminin rejenerasyonunda kullanılabilir olmalıdır.
5. Tuzun içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek yabancı maddeler olmamalıdır.
6. Rutubet en çok (% m/m) 0.02 olmalıdır.
7. Sodyum klorür en az (% m/m) 99.85 olmalıdır.(% 99,85 saflıkta olmalıdır.)
8. Sülfat en çok (% m/m) 0.015 olmalıdır.
9. Kalsiyum en çok (% m/m) 0.008 olmalıdır.
10. Magnezyum en çok (%m/m) 0.007 olmalıdır.
11. Demir en çok (mg/kg) 0.14 olmalıdır.
12. Alüminyum en çok (mg/kg) 0.2 olmalıdır.
13. Suda çözünmeyen madde en çok (%m/m) 0.006 olmalıdır.
14. Tuz tabletler suda erime esnasında tortu çökelti ve çamur bırakmamalıdır.
15. Tabletler hemen suda erimeyecek, erime süresi 20-24 saat olmalıdır.
16. **İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerini (ihale tarihinden itibaren 5(beş) gün içerisinde), varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini vereceklerdir.**
17. **Raf ömrünü tamamlamasına 3 ay kalan malzeme, kullanıcı bölüm tarafından önceden haber verilerek, ilgili firma tarafından fiyat farkı aranmadan aynı miktarda ve daha uzun ömürlü olan malzeme ile değiştirilecektir.**

Güven ÇELİK
Taşınır Kayıt Yetkilisi