

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.08.2021

Sayı: 367

Konu: KLİMA SANTRALLERİ İÇİN İNVERTER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.08.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	5.5-7.5 KW İNVERTER			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

**KLİMA SANTRALİ İNVERTERİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU:**

**1.1** Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) klima santral inverteri alım işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1.** Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi klima santrali için istenmektedir.
- 2.2.** Talep edilen inverter'in teknik özellikleri aşağıdadır.
- 2.3.** Güç aralığı 5,5-7,5 kwatt olmalıdır.
- 2.4.** Giriş gerilim aralığı, 400 v (+ - 15 %) olmalıdır.
- 2.5.** Kontrol modu V/f kontrollü frekans 50/60 hz olmalıdır.
- 2.6.** Frekans aralığı 47/63 hz yüklene bilirlik olmalıdır.
- 2.7.** Normal şart (G tipi) % 150 yüklenme 60 sn % 180 yüklenme 10 sn % 200 yüklenme 1 sn olmalıdır.
- 2.8.** Hız ayar aralığı 1-100 genel özellikler 30 kw ağır şart ve aşağısında dahili fren kıyıcı modülü olmalıdır.
- 2.9.** Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu olmalıdır.
- 2.10.** Dahili kategori, EMC C3 filtre olmalıdır.
- 2.11.** PID kontrol standart mod bus RTU ve ASCII destekli RS 485 haberleşme tork limit basit pompa kontrol sanal te olacaktır.
- 2.12.** Talep edilen malzeme 2 yıl garantili olacaktır.

**3. KABUL;**

3.1 Kabul, Hastane teknisyenlerinde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

**Yukarıda belirtilen iş ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.**

H.İbrahim ÇELİK

Teknisyen



Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen Yrd.

