

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.11.2021

Sayı: 493

Konu: YANGIN KAPILARI İÇİN KAPI ALARM SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJ İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.11.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAPI ALARM SİSTEMİ			100	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## Alarm Paneli Teknik Özellikler

Kart üzerinde 8 Kablolü Zone Giriş  
64 Kablolü Zone a Kadar Genişletilebilir  
32 Kablosuz Zone a Kadar Genişletilebilir.  
Kart Üzerinde 4 PGM Çıkışı PC 5204 ile 8e çıkarılabilir.  
8 Adet Keypad bağlanıp Keypad Zone u kullanılabilir.  
Tüm Keypad Modellerini Destekler  
GSM/GPRS ve Network Desteği  
8 Partition  
500 Olay Hafıza  
96 Kullanıcı Kodu

## Şifre Paneli Teknik Özellikler

Modern ve Geniş Görünümlü Tuş Takımı  
64 Zone Desteği  
32 Kablosuz Zone ve 16 Adet Kumanda Desteği  
Tüm DSC Paneller ile uyumlu  
PGM yada Zone olarak kullanılacak Giriş / Çıkış Terminali  
8 Partition Desteği  
5 Programlanabilir Fonksiyon Tuşu  
Montaj Kolaylaştırıcı Montaj Ayakları  
Kablo Kanalı  
AC Elektrik Bildirim Göstergesi

## Kapı Manyetik Kontak Teknik Özelliği

Yerleşik Sabotaj Sivici  
Modern ve Küçük Ebatlı Tasarım  
Güvenli 433 Mhz Teknolojisi  
Kahverengi Renk Alternatif  
1 Adet Lityum Pil ile Çalışır

## AKÜ

12 Volt 7 Amper  
Yangın ve hırsız alarm panel aküsü

## wireles çoklayıcı modül

- 900/433 MHz alıcıları kombinasyonu Multi-frekans desteği
- PC1616, PC1832 ve PC1864 PowerSeries kontrol panelleri ile uyumludur
- Artan kapsama için 4 adede kadar kablosuz alıcıyı bağlamak için kullanılabilir

### • Kablosuz Dedektörler için Alıcı Modül

#### • TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kablosuz Dedektörler için Alıcı Modül  
32 Adet kablosuz dedektör  
16 adet kablosuz kumanda destekler  
bütün kablosuz dedektörler 24 saat süresince kontrol edilir.  
RF 5132 433 Mhz bütün power series kontrol panelleri ile uyumludur.

#### • LIYY 6x0.22 mm<sup>2</sup> Sinyal Kontrol Kablosunun Yapısı:

- İletken : EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
- Yalıtım : PVC KOMPAUND
- Yalıtım Renk : DIN 47100
- Büküm : UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE
- Ayırıcı Bant : PES BANT
- Kılıf : PVC KOMPAUND
- Kılıf Rengi : GRİ

- **4 Butonlu Uzaktan Kumanda**

- WS 4939 433 Mhz
- Kablosuz Anahtar
- 4 Programlanabilir Tuş

- ,
- 
- 
- 
- 

- Uzun Ömürlü Lityum Pil
- Değişirilebilir Tuş Takımı
- Su Geçirmez Yapı

Trafo					
GÜÇ [W]	ÇIKIŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ AKIMI	KASA TİPİ	ÖLÇÜLER [mm]	
	35W	16.0 Vac	2.0 Aac	Pano Tipi	96x60x68

- 
- 

- Yangın kapılarına takılan her bir manyetik kontak numaralı olmalıdır. Herhangi bir katta bulunan yangın söndürme kapısı açıldığı zaman sinyal o bölgede dahili olarak çalmalı ve kapıdaki ışıklar yanıp sönmeli. Kapı kapatılınca yine aynı şekilde çalmaya devam etmeli ve aynı anda güvenlik birimindeki panele sinyal düşmeli.
- Kapı Alarm Sisteminin Montajı yüklenici Firmaya aittir.

27.10.2021  
Harun Zülküf ARSLAN

Sivil Savunma Birimi



Ömer YILDIZ  
Teknik Servis.