

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.11.2021

Sayı: 509

Konu: FLAM MARKA DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN YILLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUĞTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLAM MARKA DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN YILLIK BAKIM ONARIM (3 ADET)			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- GENEL ÖZELLİKLER

1.1. İşin Niteliği

1.1.1. Bu teknik şartname, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kazan dairesinde bulunan ve Ek 1'de teknik özellikleri belirtilen 3 (üç) adet brülörün sözleşme süresince, yılda 2 (iki) kez olmak üzere periyodik bakım-onarımını, günün 24 (yirmi dört) saatinde hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde arıza giderimini kapsar olacaktır.

1.2. İstekliler

1.2.1. Teklif verecek isteklinin şartnameye konu olan sistemlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonlarını yürütülükteki görevel yönetmelik ve standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

1.2.2. Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri arasında, yılda 2 (iki) defa bakım hizmeti ve günün 24 (yirmidört) saatinde oluşabilecek arızaların giderilmesi hizmeti sunulur.

1.2.3. Teklif verecek isteklinin **Hizmet Yeterlilik Belgesi** veya **Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesi** veya önceki onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir. (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi de kabul edilecektir.) (Belgelerin geçerlilik süresi sözleşme dönemini kapsayacaktır.)

1.2.4. Teklif verecek istekli, bakım-onarım da çalışacak teknik personellerinin **isim listesi, yeterlilik belgeleri resmi veya ilgili kurumlardan bakım-onarım konusunda eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikalarını** teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.

1.2.5. Yüklenici bu işte sigortasız eleman kesinlikle çalıştırmayacak olup, sigortasız işçi çalıştırılması durumunda İdarenin SGK'ya şikâyet etme ve sözleşmeyi feshetme v.s. gibi mevzuat hükümleri saklıdır.

1.2.6. Bu şartnamenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

1.3. Periyodik Bakım/Onarım Gün ve Saatleri

1.3.1. Periyodik ve koruyucu bakımlar, hastane idaresinin ilgili birimi ve yüklenici teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvimi çerçevesinde belirlenecek tarih gün ve saatlerde yapılacaktır.

1.4. Servis Hizmetleri

1.4.1. Periyodik bakım ve onarımlar ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapılacaktır.

1.4.2. Servis hizmetleri, hastane mühendisi veya hastanenin sorunlu baş teknisyeni yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili yetkili personel gözetiminde yapılacaktır. Bu kişilerden birinin gözetiminde olmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.

1.4.3. Bakımı yapılan cihazlarla ilgili 3 (üç) nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir.

1.4.4. Servis formu ve nüshasında ihale başlatma aşamasında firma teknik servis sorumlusu ile hastane teknik birim sorumlusu veya belirlediği personelin görüşülmesi olacaktır.

1.4.5. Periyodik bakım dışındaki yüklenici tarafından hastane idare birimince yazılı veya telefonla bildirilen arızalar için yüklenici arıza haberini aldıktan sonra **en geç 24 (yirmidört) saat** içinde müdahale edecektir.

1.4.6. İdare; sistemlerin arızalanması halinde, arızayı yüklenicinin bildirdiği telefon ve fax numarasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları esas alınacaktır. Yüklenici bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını hastane idaresine bildirecektir.

1.4.7. Arıza durumlarında yüklenici mesai saatleri dışında da çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, yüklenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında veya arıza bakımı nedeniyle tatil günleri ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında her ne durumda olursa olsun ek ücret veya farklı herhangi bir masraf v.b. giderleri talep etmeyecektir.

1.4.8. Yüklenici cihazların elektrik güvenlik testleri diğer bakımlardan sonra yapacaktır.

1.5. İş Güvenliği

1.5.1. İlgili bakım ve onarım işlerinde çalıştırılacak elemanların iş sağlığı güvenliği ve can güvenliği, gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında yükleniciye aittir. Yüklenici, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, İdaremiz bu konuda sorumlu değildir. Yüklenici iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

2- CEZAI HÜKÜMLER

2.1. Bakım noksanlığından ve işletme yetersizliğinden kaynaklanan ve çıkabilecek bütün arızalara yüklenici adresine hastane idare birimince yazılı veya telefonla arıza bildirilecektir. Yüklenici arıza haberini aldıktan sonra belirtilen süre içerisinde müdahale edecektir. Müdahaleye geç kalındığı takdirde idari sözleşmede belirlenen cezai işlem uygulanacaktır.

2.2. Brülörlerde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir arıza veya diğer nedenlerden dolayı personel, hasta veya hasta yakınlarının kaza geçirilmesi, yaralanması, ölümü v.b. mağduriyetlerinin oluşması durumunda yüklenici kusuru oranında sorumludur.

2.3. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusuru oranında sorumludur.

2.4. Brülör bakım onarımı firma uhdesinde bulunduğu müddetçe, yüklenici bilgisi dışında hiç kimse arıza bakım ve onarıma müdahale etmeyecektir. Aneak belirtilen süreler aşıldığından, arıza ile ilgili onarım, kurum tarafından başka bir firmaya yaptırılıp, gideri sözleşme yapılan firmanın alacağından mahsup edilir.

3- DİĞER ŞARTLAR

3.1. Gelişebilecek her türlü arıza veya yapılması planlanan bakım ve onarımlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler idareye bildirilecek ve malzeme varsa tepeden kullanılacak, mevcut değil ise İdare, İhale Kanunu Yönetmeliği hükümleri dahilinde diğer firmalardan teklif usulu ile temin etmekte serbesttir. Yüklenici bu hususta itirazda bulunmaz. Temin edilen parçaların montajı yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. İdare, söz konusu malzemeler için yüklenicinin teklifini uygun gördüğü durumlarda ücreti mukabilinde yükleniciden temin etmekte serbesttir.

3.2. Yüklenici tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için işçilik, nakliye ve montaj yüklenici tarafından ücretsiz gerçekleştirilir. Cihazların marka ve modellerine uygun orijinal yedek parça kullanılacaktır.

3.3. Yüklenici tarafından temin edilen ve montaj yapılan yedek parçaların kullanım hataları haricinde yüklenici tarafından en az 1 (bir) yıllık garanti altında olacaktır. Garanti süresi dolmadan bozulan yedek parçaların temin edilmesi ve değiştirilmesi yüklenici sorumluluğundadır. Bunun için ücret talep edilmeyecektir.

3.4. Yüklenici yaptığı bakım ve onarım esnasında kullandığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi, standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

3.5. Arıza, yüklenici tarafından temin edilecek parça değiştirilerek suretli olarak giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra, parçanın teslimi için 12 (on iki) saat; il dışı temininde ise 48 (kırksekiz) saat içinde tüm sistem güvenli çalıma hale geçirecektir.

- 3.6. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin getirdiklerine göre ve azami 1 (bir) ay içinde temin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.
- 3.7. Yüklenici, arıza ve bakımda idarenin haberi olmadan anarım amaçlı herhangi bir parça veya malzemeyi değiştiremez.
- 3.8. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (sökme, takma, kesme, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılır.
- 3.9. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları İdareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi yüklenici tarafından ücretsiz yapılır.
- 3.10. Yüklenici önce değişimin gerekliliği ile ilgili teknik raporunu parça değişimi yapıldıktan sonrada değişim yapıldığına dair oluşturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili Hastane yetkili personeline imzalatacaktır.
- 3.11. Değişen parçalar mutlak surette hastanede görevli olan teknik ekipten herhangi birine teslim edilecek, değişecek parça ambalajlı bir şekilde hastane teknik sorumlusu tarafından teslim alınacaktır. Ambalajı açık ve kullanılmış parça değişimi tespit edildiğinde parça ücreti yükleniciye ödenmeyecektir.
- 3.12. İşin yapımı sırasında veya planlı bakım çalışmalarından önce sistemde bir arıza meydana gelmesi durumunda yetkililere anında bilgi verilecek, aksi halde yapılan müdahalelerden hastane İdaresi sorumlu olmayacaktır.
- 3.13. İdare bakım ve onarım sırasında, yüklenici teknik elemanlarına sözküsurde kapsamındaki sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
- 3.14. Yüklenici bakımını yapmış olduğu sistemlerin fenni mesuliyetini kanıtı, yönetmenik ve teknik şartnameler çerçevesinde üstlenir.
- 3.15. Gerek periyodik bakım, gerekse herhangi bir arızaya müdahale sonrasında cihazın mevcut işlevlerinde zayıflama, işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa bu durum yüklenici sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltilcektir.
- 3.16. Yüklenicinin dışarıdan veya alt yükleniciden aldığı hizmetten (taşeron firmaların yaptığı işler) ve /veya geçici elemanların yapacakları tüm işlerden ve sonuçlarından kendisi sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap almayacaktır.
- 3.17. İdare sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların artırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istenmeyecektir.
- 3.18. Sarf malzeme olarak kullanılan yağ, halat, temizlik maddesi vs. gibi malzemeler yüklenici tarafından güvenli bir şekilde hastane ortamından uzaklaştırılıp imha edilecektir.

4- BAKIM ONARIM ŞARTLARI

- 4.1. Periyodik bakımlarda brülörlerin her türlü mekanik, elektrik aksamları kontrol edilecek arızalı parçalar onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir.
- 4.2. Bakım ve onarım hizmeti sonrasında her brülör, Yetkili Servis elemanı, kullanıcısı ve teknik birim elemanı tarafından çalıştırılıp test edilecektir.
- 4.3. Periyodik bakımdan sonra her brülöre ait (aynı ayn) olmak üzere bina **gazı analizi** yapılarak ilgili rapor, servis formu ile birlikte İdareye teslim edilecektir.
- 4.4. Yüklenici firma periyodik bakımlar sonunda, her brülöre ait (aynı ayn) olmak üzere, yapılan bakımları gösteren birer raporu kuruma verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak açıklanacak, anlaşılır şekilde olacak ve kurum teknik elemanları ve brülör kullanıcılarını imzasını alması gerekecektir.

Omer Uzun
Elb. Tekn.

Musa Göbeç
Sor. Tek. Uzmanı

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BRÜLÖR LİSTESİ

S.NO	BRÜLÖR MARKA	BRÜLÖR MODEL	BRÜLÖR SERİ NO	ÇALIŞTIĞI KAZAN
1	FLAM	SC 12.1 GHM	258013	Kazan dairesi
2	FLAM	SC 12.1 GHM	258012	Kazan dairesi
3	FLAM	SC 12.1 GHM	Okunmuyor	Kazan dairesi

