

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi


SAYI : 70167892/334
KONU : Teklife Davet

15/04/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/04/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz.Müd

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
	7.0 İNÇ TOUCH PANEL	1	ADET		
	TLC 596 T CPU	1	ADET		
	GGTM 40 UA	1	ADET		
	LFL 332 KONTROL RÖLESİ	12	ADET		
	NTC SENSÖR MODÜLÜ	12	ADET		
	GTRM 26 MODÜL	1	ADET		
	24 V DC GÜÇ KAYNAĞI	1	ADET		
	24 V DC RÖLE	24	ADET		
	220V RÖLE	8	ADET		

UYGUNDUR

15/04/2024

Yasin ÇOLAK

Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

ŞARTNAME

TOUCH PANEL

1. 7 inç (800 x 600 piksel) TFT LCD 65536 renk özelliğine sahip olacak.
2. 1 COM bağlantı noktası takımı, RS-232 / RS-422 / RS-485'i destekleyecek.
3. Fonksiyonellik Dahili PLC fonksiyonları uyumlu olacaktır.
4. Ethernet'i özelliği bulunacaktır.
5. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

TLC 596 T CPU

1. 16 Kanal 24 VDC 300 mA kısa devre korumalı transistör çıkış (Çıkışlar PNP transistördür) olacak.
2. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

GGTM 40 UA

1. 4 Kanal üniversal sıcaklık giriş modülü destekleyecek.
2. Termokupl (B, E, J, K, N, R, S, T) destekleyecek.
3. PT-100, PT-1000, NTC (10k25°C) destekleyecek.
4. 0-60 mVDC de destekleyecek
5. 0-20 Ohm direnç destekleyecek.
6. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

LFL 332 KONROL RÖLESİ

7. Orta ve Büyük Kapasiteli, Fasıllı Çalışan,
8. Çok Kademeli veya Oransal Gaz veya Çift Yakıtlı Brülörlerde Kullanılır.
9. İyonizasyon veya QRA...UV Fotosel ile Kullanılabilir.
10. 220V Oransal ve YOĞUŞMALI Brülörler
11. Ts Max: 3Sn
12. Ön Süpürme Süresi T1: 31Sn
13. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

NTC SENSÖR MODÜLÜ

14. Besleme Voltajı: 24VDC olacak
15. Transistör Kapasitesi: 10A (Doğrudan Çıkış) olacak
16. Ölçüm Sıcaklığı Aralığı: -20 ~ 80°C olacak
17. Ölçüm Nem Aralığı: 0 ~ %100 RH olacak
18. Doğruluk: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, %0.1 RH olacak
19. Dahili Sensör olacak
20. Sensör Uzunluğu: 3m olacak
21. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

GTRM 26 MODÜL

22. 4 Kanal 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA analog giriş (14 bit Çözünürlük) uyumlu olacak
23. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

24 V DC GÜÇ KAYNAĞI

24. 100/240VAC Giriş
25. Tek Faz.
26. 24V DC Çıkış
27. Çıkış Gücü 240W.
28. Çıkış Akımı 3 Amper.
29. Çalışma sıcaklığı aralığı: -25° ila +60°C.
30. Kolay kablolama sağlayan iki adet DC çıkış terminali.
31. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

24 V DC RÖLE

32. 24 v dc gerilimle çalışacak
33. çıkış gücü 180 W
34. çıkış amperi 8 amper
35. Çalışma sıcaklığı aralığı: -25° ila +60°C.
36. en az 5000 açma kapama ömrü
37. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

220V RÖLE

38. 220 v AC gerilimle çalışacak
39. çıkış gücü 180 W
40. çıkış amperi 8 amper
41. Çalışma sıcaklığı aralığı: -25° ila +60°C.
42. en az 5000 açma kapama ömrü
43. Montaj ve demontaj yüklenici firmaya aittir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY