

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi


SAYI : 70167892/332  
KONU : Teklife Davet

15/04/2024


**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/04/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
	<b>SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ALIMI</b>	<b>2</b>	<b>ADET</b>		

UYGUNDUR  
15/04/2024  
  
Yasın ÇOLAK  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi

## SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- I.Su deposu içindeki mevcut suyun tamamı tahliye edilecek.
2. Dezenfekte işine başlamadan önce işi alan firma tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
- 3.Hijyen kıyafetli ve eğitimli personel tarafından depo içi ve depo tavan kısmından zemine doğru oluşan tüm yüzeyler fırça ve kazıyıcı aletlerle çamur, tortu,balçık ve yosun,pas vb.atıklardan arındırılacaktır.
- 4.Depo içi yüksek basınçlı yıkama makineleri ile yıkanacaktır.
5. Deponun cinsine göre nitrik asit çözeltisi veya inhibitörlü taş asidi ile yüzeylerde oluşan tortular giderilecektir. Kör noktadaki muhtemel çamurlaşma kaldırılacaktır.
- 6.Depoların temizliği esnasında doğabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 7.Deponun tüm yüzeyleri önce Sağlık Bakanlığı'ndan izinli kimyasallar ile temizlenecek,sonra yine Sağlık Bakanlığı'ndan izinli dezenfektanlarile dezenfekte edilecek.
- 8.Özel dezenfektan ürünleri ile dezenfeksiyon sağlandıktan sonra depo şebeke suyu ile 2 defa tekrar durulanarak kullanıma hazır halde teslim edilecektir.
- 9.Tüm işlemler bittikten sonra idareye dezenfeksiyon bilgi formu verilecektir.
10. Deponun temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan önce ve sonrasında ait fotoğraflar çekilerek soft ortamda idareye teslim edilecektir.
- II.Teklif verecek firmalardan Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikası tekliflerle birlikte istenecektir.
- 12.Su deposunun dezenfekte tarihi depo üzerine bir levha veya etiket vasıtasıyla yüklenici firma tarafından yapılandırılacaktır.
- 13.Temizliği yapılan depoların hastanemiz tarafından su numunelerialınıp analizleri yapılacak olup sonuçların olumsuz çıkması durumundatum prosedür olumlu çıkana kadar tekrarlanacaktır.
- 14.Tüm işlemler hastanemiz idaresi tarafından belirlenen zamanlarda hastanemiz personeli gözetiminde yapılacaktır.

Firmalar tekliflerini sunmadan önce depoları yerinde inceleyecektir.

İş bu teknik şartname tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 15.04.2024

Fatma Nur YILDIRIMER ACAR  
Diyadin Devlet Hastanesi  
Kalite Yönetim Direktörü

Mehmet İBOĞA  
İdari ve Mali İşler Müdürü