



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 22.04.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	12 AYLIK TRAFİĞİ VE MERKEZİ KOMPANZASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ	1	4 Adet (Periyodik)		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <a href="mailto:eleskirtdhsatinalma@gmail.com">eleskirtdhsatinalma@gmail.com</a>				Teklif Eden ...../...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



## TRAFO MERKEZİ VE KOMPANZASYON SİSTEMİNİN BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### Madde:1 İşin Tanımı

Eleşkirt Devlet Hastanesi hizmet binasında bulunan elektrik sisteminde mevcut olan 1 adet 36 KV / 1000 KVA güç trafosunun ve 1 adet 700 KVA kompanzasyon panosunun yıllık 4 adet periyod bakım-onarım ve teknik servis alım hizmet işidir.

### Madde:2 İhalenin kapsamı.

Arızalı olsun ya da olmasın; üç ayda bir olmak üzere genel kontrol yılda 4 (dört) kez cihazların genel bakımlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesini kapsar.

- 2.1- Bakım ve Onarım işi Trafolar, YG modüler hücreler ile ayırıcı ve kesiciler, Enerji Otomasyon ve kompanzasyon sistemini kapsamaktadır.
- 2.2- Bakım onarım işi dâhilinde bir kez periyodik bakım, sözleşme sonuna kadar da arızalara müdahale ile gerekli durumlarda manevra kabiliyetini de içeren Kuvvetli Akım İşletme Sorumluluğunu kapsamaktadır.
- 2.3- Trafo 36 kV / 1000 kVA 1 adettir.
- 2.4- Firmaların teklif vermeden önce keşifte bulunmaları yararlarına olacaktır.
- 2.5- Trafo periyodik bakımı sözleşme imzalanma tarihini müteakip 20 iş günü içerisinde yapılacaktır.
- 2.6- Periyodik Bakıma mesai saatleri içerisinde gelinecektir.
- 2.7- Mesai dışındaki saatlerde çalışılması gereken durumlarda idaren onayı mutlaka alınacaktır.
- 2.8- Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
- 2.9- Mevcut kullanılmakta olan Enerji otomasyon sistemine ait mekanik ve elektronik arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olunmalıdır.
- 2.10- Bakım ve onarım hizmeti sırasında kullanılacak bakım formları ve bakım prosedürleri Trafo ve OG modüler hücrelerin üreticisi veya Türkiye temsilciliğinden temin edilip ihaleden önce kurum idaresine sunulacaktır.
- 2.11- Bakım ve onarım hizmeti Trafonun ve OG modüler hücrelerin bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bakım onarım sonrasında bu formlar kurum yetkilisine onaylatılacaktır.
- 2.12- Arızalara ilk müdahale süresi bildirimden itibaren mesai saatleri içerisinde en fazla 6 saat, mesai saatleri dışında da en fazla 12 saattir. Acil durumlarda bu süreler dikkate alınmayıp, en kısa zamanda sağlanacaktır.
- 2.13- Trafo Merkezinin işletme sorumluluğu yüklenici firmada olacağından herhangi planlı manevralarda 24 saat, plansız acil durumdaki manevralarda en kısa süre içerisinde müdahaleye hazır bulunulacaktır.

- 2.14- Yüklenici firma Trafonun arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir.
- 2.15- Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç üç (3) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.
- 2.16- Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.
- 2.17- Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.
- 2.18- Kurum tarafından temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
- 2.19- **Kompanzasyon sisteminde cezai duruma düşmemek için firma teknik elemanları tarafından kontrolleri yapılacak olup, aktif ve reaktif kontrolleri yapılacaktır.**
- 2.20- **Kompanzasyon sisteminden kaynaklanan her hangi bir cezai işlem durumunda kurumumuz sorumlu olmayıp cezanın tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu bedelin ödenmesi için Yükleniciye, tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre verilecektir.**
- 2.21- **Yılda en az bir kez topraklama ve paratoner ölçümleri yapılacak olup, sonuçlar raporlanacaktır. Bu ölçümler sözleşme kapsamında olup, firmaya herhangi bir bedel ödenmeyecektir.**
- 2.22- Parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
- 2.23- Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.
- 2.24- Sözleşme ücreti sözleşme süresini, bakımı ve onarımın ise sadece işçiliğini kapsar. Arıza ve kontrollerde lüzum görülen her türlü parça ve malzeme, uygunluk esasına göre Hastanemiz tarafından tedarik edilecektir.
- 2.25- Aşağıda belirtilen durumlarda oluşacak arızalar sözleşme kapsamı dışında olacaktır:
- a) İş Kazası, ihmal, hırsızlık, yangın, deprem, su baskını, yüksek voltaj, sabotaj gibi vs. dış etkenler dolayısıyla sistemin arızalanması durumunda.
- b) **Yüklenici Firma** in bilgisi dışında sistemin başka bir yere taşınması neticesinde doğacak arızalarda.
- c) **Yüklenici Firma** in bilgisi dışında malzeme kullanımı veya iptali durumunda oluşacak arızalarda

**Madde:3 Teklif verecek firmalar bünyesinde çalıştırılacak teknik personelde bulunması gereken belgeler:**

- a- Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri Belgesi  
b- Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi

Erdoğan GÜNEŞ	Fecri Fırat ÇELİK	Engin UÇAR
Teknisyen	Teknisyen	Teknisyen
İmza	İmza	İmza