

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.12.2021

Sayı: 575

Konu: HASTANEMİZDE BULUNAN FANCOİLLERİN 1300 ADET İÇİN BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.12.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1300 ADET FAN-COİL BAKIM ONARIM			2	BAKIM		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.


FAN-COİL BAKIM ŞARTNAMESİ

Koruyucu periyodik bakım aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- 1 Yılda 2 defa filtre temizliği yapılacak
- 2 İç ünite batarya temizliği. (Kimyasal kullanılarak yılda 2 defa yapılacak)
- 3 Şebeke elektrik akımının kontrolü yapılacak
- 4 Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılacak.
- 5 Fan-coil su akışı kontrol edilecek ve havası alınacaktır.
- 6 Elektronik kartların bakımı. (Temizlikve izolasyonları) yapılacak.
- 7 Termostat fonksiyon kontrolü yapılması.
- 8 Arızalı olan termostatlar firma tarafından ücretsiz onarımı yapılacaktır.
- 9 Fancoil arızaları bildirimden sonra en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.
- 10TümFancoil arızaları firma tarafından yapılıp, kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- 11 Tüm drenaj hatları sızdırmazlık ve tıkanıklığı kontrol edilip çalışır hale getirilecektir.
- 12 Arızalı olan parçalar, teknik servis formunda belirtilecek ve idare tarafından alımı sağlanacaktır. Alımı yapılan parçalar yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
- 13 Bakım onarım esnasında alınması gereken iş güvenlik tedbirleri, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Bu hizmet alımıyla ilgili taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklarda, Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.


H. İbrahim ÇELİK
Teknisyen


Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen Yrd.